

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «про ефективне використання
державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Департамент освіти Полтавської міської ради, код ЄДРПОУ 02145725, м. Полтава, вул. Соборності, 36

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (гідропневматичне промивання та гідравлічне випробування систем опалення) (ДК 021:2015 : 50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, Полтавська область, Полтавська міська ОТГ, навчальні заклади освіти.

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями відкриті торги з особливостями у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-10-009418-a

Розмір бюджетного призначення: 435 000 грн 00 к. з ПДВ згідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
435 000 грн 00 к грн з ПДВ

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 на підставі проведеного аналізу 3-х письмових запитів цінових пропозицій методом розрахунку середнього арифметичного значення серед потенційних надавачів послуг, які надали свої комерційні пропозиції.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін надання послуг: 01.09.2025 року.

Основні вимоги надання послуг:

1. Під час здійснення гідропневматичного промивання та гідравлічного випробування систем опалення Виконавець повинен дотримуватись вимог Технічної програми або Інструкції щодо проведення гідропневматичного промивання та гідравлічного випробування систем опалення, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 №71, та інших чинних нормативних та законодавчих документів.

2. Виконавець здійснює гідропневматичне промивання та гідравлічне випробування систем опалення навчальних закладів відповідно до переліку, зазначеному у договорі про закупівлю (Додаток 3 до тендерної документації).

3. Виконавець після надання послуг надає Замовнику оформлені відповідним чином і окремо по кожному закладу:

- Акт на гідропневматичне промивання;
- Акт на гідравлічне випробування систем опалення.

Акти повинні бути завірені підписом представника Виконавця, представника теплопостачальної організації та представника Замовника.

Зміст послуг:

1. Проведення гідропневматичного промивання систем опалення до повного освітлення води;

2. Гідравлічне випробування системи опалення проводиться на:

- вузлах керування (вводу) тиском 1,25 робочого, але не нижче ніж 1 МПа (10 кгс/ кв.см);
- системах опалення з чавунними опалювальними приладами тиском 1,25 робочого, але не більше ніж 0,6 МПа (6 кгс/ кв.см);
- системах панельного і конвекторного опалення тиском 1 МПа (10 кгс/ кв.см);
- системах опалення з іншими опалювальними приладами тиском згідно з їхніми паспортними даними або рекомендаціями виробника приладів.