

ОБГРУНТУВАННЯ

Послуги з монтажу переговорного комплексу для системи оповіщення в будівлі початкової школи № 332 Дарницького району м. Києва на вул. Бориса Гмирі, 2-В (заходи із захисту приміщень) (ДК 021:2015 код 45310000-3 «Електромонтажні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою забезпечення належного стану дотримання вимог у сфері пожежної безпеки, з метою контролю за станом систем протипожежного захисту та забезпечення двохстороннього зв'язку між зонами оповіщення об'єкта та диспетчерської (пожежним постом) в будівлі початкової школи № 332 Дарницького району м. Києва на вул. Бориса Гмирі, 2-В необхідно закупити послуги з монтажу переговорного комплексу для системи оповіщення (заходи із захисту приміщень).

Технічні характеристики:

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
	2	3	4	5
1.	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 25 номерів	номер	12	
2.	Комплекс переговорний для системи оповіщення на 12 абонентів, ТОВ «ОРІОН-ГРУП»	од.	1	
3.	Кабель JE-H(St)H FE 180/E30, 2x2x0.8	м	800	
4.	Кабель силовий 3x1,5 мм ² NHXH FE 180/E30	м	50	
5.	Прокладання коробів пластикових	м	350	
6.	Короб канал	м	350	
7.	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	350	
8.	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	500	

Документи про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, які повинні бути надані у складі тендерної пропозиції:

- 1) сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.
- 2) сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги на настанови щодо застосування» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.
- 3) сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.
- 4) сертифікат ДСТУ CEN/TS 54-14:2021. (CEN/TS 54-14:2018, IDT) «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконаладжування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування», виданий органом сертифікації чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації;
- 5) сертифікат ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDT) «Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення», виданий органом сертифікації чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.

б) гарантійний (-і) лист (-и) від виробника (-ів) протипожежного обладнання, що буде монтуватися учасником (комплексу переговорного для системи оповіщення), або представництва (-в) чи філії виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортера (-ів), в якому виробник (-и), або представництво (-а) чи філія виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортер (-ри), гарантуватиме учаснику поставку обладнання для належного монтажу та у встановлені строки із зазначенням номеру цієї закупівлі. У випадку, якщо гарантійний лист надається не від виробника, Замовник просить учасників вказати в листі від представництва чи філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію або від імпортера, інформацію про його офіційний статус (вказавши в листі назву виробника - представником, філією, імпортером, якого він є), за підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності), та надане йому від виробника право (з наданням документального підтвердження від виробника) здійснювати гарантійне та сервісне обслуговування всього необхідного обладнання (комплексу переговорного для системи оповіщення), зазначеного з тендерної документації (перелік та кількість всього обладнання потрібно зазначити у цьому гарантійному листі), а також зазначити про можливість поставки такого обладнання для належного монтажу та у встановлені строки, із зазначенням номеру даної закупівлі;

- розрахунки ціни пропозиції мають бути підтверджені наступними документами у складі тендерної пропозиції:

- локальний кошторисний розрахунок, договірна ціна тверда;
- підсумкова відомість ресурсів.

Кошторисні розрахунки пропозиції мають відповідати усім вимогам та показникам об'ємів робіт, зазначених у цьому Додатку.

Кошторисні розрахунки пропозиції повинні здійснюватися з урахування розміру кошторисної заробітної плати відповідно до чинних рекомендацій органу місцевого самоврядування. До кошторисного розрахунку надається пояснювальна записка.

Учасник повинен мати власний або залучений у субпідрядної організації сертифікат ДСТУ 8965:2019 «Системи управління пожежною безпекою об'єкта захисту. Загальні положення», виданий органом сертифікації та сертифікат ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення», виданий органом сертифікації.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю Послуги з монтажу переговорного комплексу для системи оповіщення в будівлі початкової школи № 332 Дарницького району м. Києва на вул. Бориса Гмирі, 2-В(заходи із захисту приміщень) (ДК 021:2015 код 45310000-3 «Електромонтажні роботи») заплановано кошти на суму 218 505,00 грн (двісті вісімнадцять тисяч п'ятсот п'ять грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на Послуги з монтажу переговорного комплексу для системи оповіщення в будівлі початкової школи № 332 Дарницького району м. Києва на вул. Бориса Гмирі, 2-В (ДК 021:2015 код 45310000-3 «Електромонтажні роботи»), за результатами експертних висновків. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.