

BM08/QT10
Lần ban hành: 01

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/Item: **CÔNG TÁC ỐP**

INSPECTION CHECKLIST

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991
(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

/ WALLTILING

Công trường/Project:

Khu vực/Area:

STT No	HẠNG MỤC Item	MÃ SỐ Code	SAI SỐ Tolerance	VỊ TRÍ 1/ Location 1			VỊ TRÍ 2/ Location 2			VỊ TRÍ 3/ Location 3			VỊ TRÍ 4/ Location 4			GHI CHÚ
				K.quả	Ngày	Ký	K.quả	Ngày	Ký	K.quả	Ngày	Ký	K.quả	Ngày	Ký	
	Sai số cho phép khi ốp bề mặt bên ngoài bằng đá thiên nhiên	10.2.1														
1	Bề mặt mạch vữa:	10.2.1.1														
	- Mặt gương – Mặt bóng		0,5													
	- Mặt nhẵn – Mặt vân		1													
	- Mặt đá cứng		2													
2	Sai lệch bề mặt ốp so với phương đứng:	10.2.1.2														
	+ Trên 1m chiều cao:		+ 3 mm													
	- Mặt gương – Mặt bóng		2													
	- Mặt nhẵn – Mặt vân		3													
	+ Trên toàn bộ chiều cao của tầng:															
	- Mặt gương – Mặt bóng															
	- Mặt nhẵn – Mặt vân		+/-5 mm													
3	Sai lệch mạch theo phương ngang hoặc phương đứng:	10.2.1.3														
	+ Trên 1m mạch:		2													
	- Mặt gương – Mặt bóng		3													
	- Mặt nhẵn – Mặt vân		3													
	- Mặt đá cứng		3													
	+ Trên toàn bộ chiều cao của tầng:															

	- Mặt gương – Mặt bóng		5													
	- Mặt nhẵn – Mặt vân		10													
4	Sai lệch chỗ nổi của các bộ phận trang trí:	10.2.1.4														
	- Mặt gương – Mặt bóng		1													
	- Mặt nhẵn – Mặt vân		2													
5	Sai lệch của hai tấm kề nhau:	10.2.1.5														
	- Mặt gương – Mặt bóng		1													
	- Mặt nhẵn – Mặt vân		1													
	- Mặt đá cứng		2													
	Sai số cho phép khi ốp bên trong nhà bằng đá thiên nhiên	10.2.2														
6	Sai lệch mặt ốp so với mặt phẳng đứng:	10.2.2.1														
	- Trên 1m chiều cao		2													
	- Trên toàn bộ chiều cao ốp		5													
7	Sai lệch mạch so với phương ngang và phương thẳng đứng	10.2.2.2														
	- Trên 1m chiều cao		2													
	- Trên toàn bộ chiều dài hàng		3													
8	Sai lệch mạch của các tấm ốp kề nhau	10.2.2.3	3													
	Công tác ốp mặt bằng vật liệu nhân tạo	10.3														
9	Yêu cầu chung: Kết cấu ốp mặt đứng bằng tấm gốm phải bảo đảm không cho nước thấm qua mạch nối các chi tiết ốp. Mạch giữa các tấm ốp phải thẳng, phẳng. Vết nứt ở cạnh tấm và vỡ góc không được quá 5mm	10.3.1														

10	Sai lệch bề mặt ốp so với mặt phẳng thước kiểm tra dài 2m	10.3.2.1	3													
11	Chiều rộng khe hở giữa mặt ốp và thanh ốp cửa sổ, cửa đi, giữa mặt ốp với đường gờ kiến trúc.	10.3.2.2	10													
12	Sứt mẻ ở góc tấm ốp	10.3.2.3	5													
13	Sai lệch bề mặt và góc giữa 2 mặt so với phương thẳng đứng	10.3.2.4														
	- Trên 1m dài		2													
	- Trên toàn bộ tầng		5													
14	Chỗ rỗng giữa mặt ốp và tường	10.3.2.5	Không cho phép													
	Sai số cho phép trong công tác ốp bên trong nhà bằng các tấm nhân tạo	10.3.3														
15	Chiều dày lớn nhất của mạch vữa:															
	- Giữa các tấm kích thước 200 x 200 hoặc lớn hơn.	10.3.3.1	3													
	- Giữa các tấm kích thước ≤ 200 x 200	10.3.3.1	2													

Ghi chú:

- Kiểm tra lần 1:

Đạt:

X

Vị trí 1:

Không đạt:

O

Vị trí 2:

- Kiểm tra lần 2:

Đạt:

⊗

Vị trí 3:

Vị trí 4:

CHT CT/ Site Manager

