

ВИМОГИ
щодо організації безбар'єрного доступу до будівель та приміщень

№	Перелік засобів забезпечення доступності для МГН	Основні параметри (відповідно до вимог будівельних норм)	Примітка
1.	Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН	- облаштування позначеного спеціальною піктограмою місця для особистого автотранспорту МГН поблизу входу, але не далі 50 м (ширина зони для паркування автомобіля МГН - не менше 3,5 м); - пониження висоти бор-тового каменю в місцях перетину тротуарів із проїзною частиною до 0,02 м; - улаштування тактильного покриття поверхні з покажчиками, що вказують напрямок руху при ходьбі для осіб з вадами зору.	При виконанні проектних, будівельних та оздоровальних робіт забезпечити участь експертів від обласних або міських Комітетів доступності
2.	Пандус на вході до будівлі	<i>Пандус - похила полого площина, що забезпечує самостійне переміщення осіб з інвалідністю при подоланні перепадів висоти на шляхах руху (зокрема осіб на кріслах-колясках):</i> - максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при уклоні не більше 8 %; - ширина пандуса при односторонньому русі повинна бути не менше 1,2 м, при двосторонньому русі - не менше 1,8 м; - уздовж обох боків пандусів, необхідно встановлювати огорожу з поручнями; - поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м; - поверхня покриття пандусів, пішохідних шляхів і підлог приміщень повинна бути твердою, міцною і не допускати ковзання.	
3.	Сходи на вході та всередині будівлі	- у просторі перед сходами слід передбачати попереджувальне маркування рельєфним іншоструктурним покриттям, глибина якого повинна бути 450-500 мм, а ширина відповідати ширині сходинки; зовнішній край цього покриття має прилягати до основи сходинки і контрастувати з нею.	

4.	Ліфти	- обладнання кнопок панелей дублюючими символами для людей з вадами зору.	
5.	Дверні прорізи	- ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і коридорів у сходову клітку повинна бути не менше 0,9 м; - дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги.	
6.	Тактильні таблички інформацією, зазначеною шрифтом Брайля	з - біля кабінетів голів та заступників голів держадміністрації, громадських приймалень тощо; - покажчики годин прийому, руху до ліфтів та санвузлів тощо.	
7.	Санвузли для маломобільних груп населення	- розміри кабін санвузлів для відвідувача на кріслі-колясці повинні мати ширину не менше 1,65 м, глибину - 1,8 м; - двері мають відчинятися назовні; - у призначеній для людей з інвалідністю кабіні санвузла загального користування слід передбачати, крім того, гачки для одягу, милиць та інших речей; - у раковинах рекомендується використання водопровідних кранів важільної або натискної дії, а також керованих електронними системами; - в кабінах для людей з інвалідністю, що знаходяться в санвузлах загального користування, слід передбачати встановлення кнопки дзвінка, якою можна користуватися з унітазу або від дверей (електричний дзвінок або оповіщувач повинні бути розташовані в кімнаті чергового); - усі елементи стаціонарного обладнання, призначені для використання людьми з інвалідністю, повинні бути міцно та надійно закріплені; - ручки, важелі, крани, кнопки електричних вимикачів і різних апаратів, електричні розетки та інші пристрої, призначені для обслуговування людей з інвалідністю і літніх людей, слід розташовувати на висоті не більше 1 м від рівня підлоги і на відстані не менше 0,4 м від бокової стіни приміщення.	