

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA PERSONAS EN SILLAS DE RUEDAS

EN EL IES JULIO VERNE

Date una vuelta por el instituto, por el taller, por las pistas deportivas y por los pasillos del instituto. Debéis pasear en silencio y en grupos de máximo dos o tres personas y contestar las cuestiones.

	SI	NO	NS/NC
1. ¿El pavimento es antideslizante, compacto, sin resaltes y fijado al soporte?		x	
2. ¿La anchura libre de obstáculos de los pasillos es suficiente e igual o superior a 90 cm?	x		
3. ¿Hay espacios adecuados para cambios de dirección de la silla y diámetro igual o superior a 150 cm?		x	
4. ¿Puede abrir fácilmente las puertas el trabajador?		x	
5. ¿El espacio libre de maniobra a ambos lados de la puerta es suficiente?		x	
6. ¿Las puertas con ventanas permiten que el trabajador vea a través de ellas?		x	
7. ¿Las escaleras se complementan con rampa u otro elemento mecánico alternativo?		x	
8. ¿La anchura libre de la rampa es suficiente e igual o superior a 100 cm?	x		
9. ¿El ascensor tiene una profundidad mínima de 140 cm y una anchura de 90 cm?		x	
10. ¿La apertura de puertas del ascensor es automática?		x	
11. ¿Existe plaza reservada de aparcamiento situada cerca del acceso peatonal del edificio?		x	
12. ¿Existe servicio higiénico accesible a las sillas de ruedas?		x	
13. ¿El inodoro cuenta con barras de soporte, abatibles por el lado del acercamiento?		x	
14. ¿La altura del asiento del inodoro se encuentra entre 45 cm y 50 cm?		x	

ORDENA LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO:

- 1.
- 2.
- 3.

ORDENA LAS PROPUESTAS DE MEJORA

- 1.
- 2.
- 3.

FIRMA