



Группа Компаний ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛ

УКРАИНА
Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛ»

г. Днепр

ул. Воронежская, 17
Тел/факс: +38 098 704-59-17

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Битум БН М 4
ДСТУ 4148:2003

№ партии 0101
Масса нетто 1000,0 кг
Вид упаковки брикет 25 кг

Дата выдачи документа о качестве 01.01.2022 г.
Дата изготовления 01.01.2022 г

Получатель ООО «Герметик Универсал»

Наименование показателей	Требования НД	Фактические показатели
1. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	21-40	30,0
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	70-80	78,0
3. Растяжимость при 25 °С, не менее	3,0	3,8
4. Растворимость, %, не менее	99,9	99,9
5. Изменение массы после прогрева, %, не более	0,5	0,5
6. Температура вспышки °С, не ниже	240	240
7. Массовая доля воды	следы	следы


Заключение: Битум БН М 4 Esobit соответствует ДСТУ 4148:2003

Фамилия лица производившего испытания _____



Украина, г. Днепр, 49000
Тел: +38 050 617-54-77, +38 098 704-59-17, +38 067 857-26-62
Telegram, Viber, WhatsApp: +38 050 617-54-77

www.germetik-universal.com, www.germetik-universal.net, www.germetik-dp.prom.ua, www.germetik-universal.all.biz
E-mail: 7853221@gmail.com



ДСТУ 4148-2003
НЕФТЯНОЙ

БИТУМ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
М4
ЕСОВІТ

Украина, г. Днепр, 49000

Тел: +38 050 617-54-77, +38 098 704-59-17, +38 067 857-26-62

Telegram, Viber, WhatsApp: +38 050 617-54-77

www.germetik-universal.com, www.germetik-universal.net, www.germetik-dp.prom.ua, www.germetik-universal.all.biz

E-mail: 7853221@gmail.com