

Пример регламента технического обслуживания

№	Регламентные работы	Ситуация до начала проведения	Результаты после проведения ТО
1. Вентиляционная установка CS.AHU1 – ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ			
1.1	Внешний осмотр оборудования с целью определения внешних механических повреждений, целостности ламелей, отсутствие известкового налета или отложений (удаление при необходимости) и общего состояния рекуператора, надежности крепления компонентов системы	Видимых замечаний не обнаружено	Проверки выполнены. Замечания отсутствуют
1.2	Проверка работоспособности воздушных клапанов и электрических приводов, регулировка при необходимости	Видимых замечаний не обнаружено	Проверки выполнены. Замечания отсутствуют
1.3	Протяжка электрических винтовых соединений	Видимых замечаний не обнаружено	Работы выполнены. Замечания отсутствуют
1.4	Проверка систем автоматического управления, при необходимости корректировка	Приложить фото дисплеев. Значения внести в «Параметры замеров»	Приложить фото дисплеев. Значения внести в «Параметры замеров»
1.5	Контроль рабочих положений автоматических выключателей, переключателей. Проверка исправности световой индикации на щитах управления	Приложить фото	Приложить фото
1.6	Проверка работы вентиляторов на отсутствие посторонних шумов, проверка свободного хода вращения крыльчатки, отсутствие люфта	Видимых замечаний не обнаружено	Проверки выполнены. Замечания отсутствуют
1.7	Замена воздушного фильтра. (2 раза в год март и сентябрь) и очистка секции фильтрации пылесосом или сухой чисткой	Указать состояние фильтров и дату последней замены	Приложить фото установленных новых фильтров
1.8	Проверка направления вращения рабочего колеса вентилятора	Проверки направления вращения выполнены. Замечаний нет	
1.9	Проверка исправности работы и уставок частотных преобразователей	Приложить фото	Приложить фото
1.10	Измерение рабочих токов электродвигателей вентиляторов	Результаты замеров приведены в таблице «Параметры замеров»	

1.11	Проверка работоспособности парового увлажнителя, протяжка электрических контактов и соединений, соленоидного клапана. Визуальный осмотр на наличие протечек. Проверка уставок, при необходимости регулировка	Видимых замечаний и отклонений не обнаружено	Проверки выполнены. Замечания отсутствуют
1.12	Проверка работоспособности осушителя воздуха, протяжка электрических контактов и соединений. Визуальный осмотр на наличие загрязнений, утечек. Проверка уставок, при необходимости регулировка	Видимых замечаний и отклонений не обнаружено	Проверки выполнены. Замечания отсутствуют
1.13	Визуальный контроль работы линии образования и распыления тумана	Видимых замечаний и отклонений не обнаружено	Проверки выполнены. Замечания отсутствуют
1.14	Проверка герметичности сервисных люков и дверей. При необходимости восстановление уплотнителя, запирающих устройств	Видимых замечаний и отклонений не обнаружено	Проверки выполнены. Замечания отсутствуют
Примечания			

По результатам каждого ТО предоставляется сервисный отчет, с указанием выполненных работ по каждому пункту регламента технического обслуживания.

Также по результатам каждого ТО предоставляются рекомендации по эксплуатации оборудования и плановой замене элементов в ходе следующих регламентных работ.