

PHỤ LỤC IX

(Kèm theo Quyết định số 2537/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ GIAO THỰC HIỆN NHẬT KÝ KIỂM TRA KỸ THUẬT, BẢO TRÌ TRẠM ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ TRUNG TÂM Đợt: Đơn vị: Địa chỉ: Năm 202..
--

NHẬT KÝ KIỂM TRA KỸ THUẬT, BẢO TRÌ TRẠM ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ TRUNG TÂM

I. Nội dung công việc kiểm tra, bảo trì thiết bị Trạm điều khiển xử lý trung tâm

TT	Nội dung kiểm tra, bảo trì	Tình trạng thiết bị		Công việc thực hiện kiểm tra, vệ sinh thiết bị
		Bình thường	Không bình thường	
A	Kiểm tra, bảo trì thiết bị trong phòng			
1	Hệ thống máy chủ			
2	Tủ đĩa lưu trữ			
3	Tủ đĩa sao lưu dữ liệu			
4	Bộ chuyển mạch			
5	Bộ định tuyến Router			

				
6	Bộ bảo vệ an ninh Firewall			
7	Vệ sinh phòng			
8	Điều hòa			
9	Đèn chiếu sáng			
10	Camera			
11	Thiết bị phòng cháy, chữa cháy			
12	Bộ lưu điện UPS 20KVA/16KW			
13	Đường truyền Internet chính			
14	Đường truyền Internet dự phòng			

B		Kiểm tra, bảo trì bãi tiếp địa					
TT	Nội dung kiểm tra	Giá trị thiết kế (Ω)	Giá trị đo thời điểm gần nhất (Ω)	Giá trị đo thời điểm kiểm tra (Ω)	Kết quả		Hướng giải quyết (khi điện trở không đạt yêu cầu)
					Đạt	Không đạt	

1	Kiểm tra điện trở đất tại Trạm điều khiển xử lý trung tâm	≤ 10					
---	---	-----------	--	--	--	--	--

C. Kiểm tra, bảo trì các thiết bị khác (nếu có):

.....

II. Công tác an toàn lao động:

.....

.....

III. Công tác vệ sinh môi trường:

.....

IV. Kết luận và kiến nghị:.....

.....

....., ngày.....tháng.....năm 202..

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)