



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)
664003, г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99, mailbox@emercom.irtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
ОНД и ПР по Шелеховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)
666034, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 13, тел. 89397946565, 89914350845
тел.доверия 8 (3952) 39-99-99, shelehov_ond@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению Шелеховского района

«Детский сад № 16 «Ручеек»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Шелеховского района по пожарному надзору Русанова Г.А. № 22 от «06» апреля 2021 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11ч. 00 мин. «22» апреля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «27» апреля 2021 г., проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, на основании ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и ИП на 2021 год.

- государственным инспектором Шелеховского района по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Куровой Татьяной Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

на объекте, дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района

«Детский сад № 16 «Ручеек», расположенного по адресу: 666035, Иркутская область, г. Шелехов, 1 микрорайон, д.25 (здания детского сада, зданий складов).

совместно с: заведующим МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» Свинтицкой О.Е.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>Основание: ст. 4; ст. 6; Федерального закона N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>п. 30 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	02.08.2021г	
2.	<p>На дверях производственных и складских помещений (здания уличных складов, прачечная) отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>Основание: ст. 4, ст. 6; Федерального закона N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>п.12. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>- Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) произ-</p>	02.08.2021г	

		водственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.		
3.	В помещении склада № 4 система автоматической пожарной сигнализации не исправна, находится в нерабочем состоянии.	<p>Основание: ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.:</p> <p>п. 54.- Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;</p> <p>п. 55. - Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.</p>	02.08.2021г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Шелеховского района по пожарному надзору

Курова Т.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

«27» апреля 2021г.
<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек»
Свинтицкая О.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

«27» апреля 2021г.

Телефон доверия: (8-395-22) 39-99-99



