

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
17 січня 2019 року № 22

(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ

Від

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(дата складення акта)

№

**складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного
нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у
сфері техногенної та пожежної безпеки**

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, або серія та номер паспорта*

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від . . . № Посвідчення (направлення) від . . . №	Тип заходу державного нагляду (контролю): ☐ плановий ☐ позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): ☐ перевірка ☐ ревізія ☐ обстеження ☐ огляд ☐ інша форма, визначена законом _____ (назва форми заходу)
---	---	---

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
☐ не було	☐ не було
☐ був з . . . по . . .	☐ був з . . . по . . .
Акт перевірки №	Акт перевірки №
Припис щодо усунення порушень: ☐ не видавався; ☐ видавався; його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано	Припис щодо усунення порушень: ☐ не видавався; ☐ видавався; його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

☐ суб'єктом господарювання	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами відеотехніки
☐ посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативно го впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері							
I	Забезпечення пожежної безпеки						
1	Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
1.1	На об'єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності	Високий Середній Незначний					Пункти 2-4, 7, 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На об'єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені	Високий Середній Незначний					Пункти 5, 6 розділу II ППБУ
1.3	Під час експлуатації об'єктів рівень пожежної безпеки, установлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, не знижений	Високий Середній Незначний					Пункт 22 розділу II ППБУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 9 розділу II ППБУ
3	Дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 11 розділу II ППБУ
4	Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості розпочато на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Абзац перший частини другої статті 57 КЦЗУ
5	Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Утримання території	Х	Х	Х	Х	Х	Х
6.1	Під час експлуатації об'єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.2	Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.3	На території об'єкта звалища горючих відходів відсутні	Високий Середній Незначний					Пункт 1.2 глави 1 розділу III ППБУ
6.4	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу	Високий Середній Незначний					Пункт 1.3 глави 1 розділу III ППБУ
6.5	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захищені та не використовуються для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів	Високий Середній Незначний					Пункт 1.4 глави 1 розділу III ППБУ
6.6	На території об'єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 1.10 глави 1 розділу III ППБУ
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються	Високий Середній Незначний					Пункти 1.5-1.9, 1.11-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7	Утримання будинків, приміщень та споруд	Х	Х	Х	Х	Х	Х
7.1	Керівник об'єкта, підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного захисту у	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 розділу III ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування						
7.2	Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу III ППБУ
7.3	У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу III ППБУ
7.4	Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу III ППБУ
7.5	Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські ділянки в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не засмічено та не захащено	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу III ППБУ
7.6	Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими	Високий Середній Незначний					Пункт 2.15 глави 2 розділу III ППБУ
7.7	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)	Високий Середній Незначний					Пункт 2.16 глави 2 розділу III ППБУ
7.8	У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб	Високий Середній Незначний					Пункт 2.17 глави 2 розділу III ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
7.9	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються	Високий Середній Незначний					Пункти 2.1, 2.4, 2.6-2.10, 2.14, 2.18-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8	Утримання евакуаційних шляхів і виходів	X	X	X	X	X	X
8.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою не змінено	Високий Середній Незначний					Пункт 2.23 глави 2 розділу III ППБУ
8.2	У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено (перебуває) не більше 50 осіб	Високий Середній Незначний					Пункт 2.26 глави 2 розділу III ППБУ
8.3	Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).	Високий Середній Незначний					Пункт 2.27 глави 2 розділу III ППБУ
8.4	Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до підлоги кріпляться і помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння, мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2	Високий Середній Незначний					Пункт 2.28 глави 2 розділу III ППБУ
8.5	Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок	Високий Середній Незначний					Пункт 2.29 глави 2 розділу III ППБУ
8.6	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей	Високий Середній Незначний					Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ
8.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункти 2.24, 2.25, 2.30, 2.32-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9	Стан утримання електроустановок	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів	Високий Середній Незначний					Пункт 1.2 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не застосовуються	Високий Середній Незначний					Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ППБУ
9.3	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний					Пункт 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ
9.4	В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті	Високий Середній Незначний					Пункт 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ
9.5	Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються	Високий Середній Незначний					Пункт 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ
9.6	Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не менше 1 метра	Високий Середній Незначний					Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ППБУ
9.7	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра	Високий Середній Незначний					Пункт 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ
9.8	Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки	Високий Середній Незначний					Пункт 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ
9.9	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано	Високий Середній Незначний					Пункт 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»						
9.10	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункти 1.1, 1.3, 1.5, 1.9-1.11, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 1.22-1.14 глави 1 розділу IV ППБУ
10	Опалення, вентиляція і кондиціонування	X	X	X	X	X	X
10.1	На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, відштукатурені та побілені	Високий Середній Незначний					Пункт 2.8 глави 2 розділу IV ППБУ
10.2	Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний					Пункт 2.9 глави 2 розділу IV ППБУ
10.3	Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ППБУ
10.4	До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі, зміни не внесено	Високий Середній Незначний					Пункт 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
10.5	Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту забезпечені незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.6	Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра розчищено	Високий Середній Незначний					Абзац четвертий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і кондиціонування дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункти 2.1-2.7, 2.10-2.13, 2.15-2.17, 2.19-2.25, 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
11	Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV ППБУ
13	Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку	X	X	X	X	X	X
13.1	Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи	Високий Середній Незначний					Пункт 1.1 глави 1 розділу V ППБУ
13.2	Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» обладнано	Високий Середній Незначний					Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ
13.3	Підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) СПЗ здійснюється відповідно до вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування	Високий Середній Незначний					Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
13.4	Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, забезпечено засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби	Високий Середній Незначний					Пункт 1.5 глави 1 розділу V ППБУ
13.5	Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки телефонним зв'язком забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
14	Зовнішній протипожежний водопровід	X	X	X	X	X	X
14.1	Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.2	Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано						
14.3	Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання води	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.4	Водонапірні башти забезпечені під'їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-рятувальною технікою, нанесено	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
15	Система внутрішнього протипожежного водопроводу	X	X	X	X	X	X
15.1	Внутрішні пожежні кран-комплекти встановлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.2	Кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля укомплектовано. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.3	Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.4	Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
15.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 3-5, 7, 8, 10-12 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
16	Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
17	Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння	X	X	X	X	X	X
17.1	Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, не використовується	Високий Середній Незначний					Пункт 3.2 глави 3 розділу V ППБУ
17.2	Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку, забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 3.6 глави 3 розділу V ППБУ
17.3	Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні щити (стенди) встановлено	Високий Середній Незначний					Пункт 3.11 глави 3 розділу V ППБУ
17.4	Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 3.15 глави 3 розділу V ППБУ
17.5	Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 3.17 глави 3 розділу V ППБУ
17.6	Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункти 3.1, 3.3-3.5, 3.7-3.10, 3.12-3.14, 3.16, 3.18-3.26 глави

1	2	3	4	5	6	7	8
							3 розділу V ППБУ
18	Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
19	Фарбувальні роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VII ППБУ
20	Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
II	Забезпечення техногенної безпеки						
1	Інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії розміщено	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
2	Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб'єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій організовано та здійснюються	Високий Середній Незначний					Пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункт 12 ПКМУ № 841
3	Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки, здійснено	Високий Середній Незначний					Пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ
4	Штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту в наявності	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 20 КЦЗУ
5	Техногенну безпеку на об'єкті забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункти 1-7 розділу III ПТБ
6	Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 3 розділу III ПТБ
7	Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 6 розділу V ПТБ
8	Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) забезпечили	Високий Середній					Пункт 3 глави 1 розділу V ПТБ

1	2	3	4	5	6	7	8
	встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо						
9	Вимоги інженерно-технічних заходів на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, дотримано	Високий Середній					Частина п'ята статті 34 КЦЗУ, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4
10	Ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній					Стаття 9 ЗУ № 2245–III
11	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки здійснено	Високий Середній					Пункт 9 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 10 ЗУ № 2245–III
12	Експертизу декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній					Пункт 7 ПКМУ № 956
13	Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання здійснено	Високий					Пункт 1 ПКМУ № 1788
14	План локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки розроблено	Високий Середній					Пункт 10 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 11 ЗУ № 2245–III
15	Працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ
16	Терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту дотримано	Високий Середній					Пункти 6.1-6.4 розділу 6 наказу МНС № 330
17	Об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу створено, формування готові до дій за призначенням	Високий Середній					Пункт 5 частини першої статті 20 КЦЗУ
18	На об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерську службу створено	Високий Середній					Пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ
19	Інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових i	Високий Середній					Абзац третій пункту 3 розділу III ПТБ

1	2	3	4	5	6	7	8
	сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, здійснюється						
20	Схеми оповіщення зберігаються в приміщенні диспетчерської служби на видному місці	Високий Середній					Пункт 4 глави 2 розділу V ПТБ
21	Оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об'єктів, а також керівників і працівників інших об'єктів та населення, що знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або спеціально призначена керівником небезпечного об'єкта особа	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 2 розділу V ПТБ, пункт 15 ПКМУ № 733
22	Об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту проведено	Високий Середній Незначний					Пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ
23	Аварійно-рятувальне обслуговування забезпечено	Високий					Пункт 12 частини першої статті 20 КЦЗУ
24	Об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створено	Високий Середній					Пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 775
25	На об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення та об'єктову систему оповіщення створено і вона функціонує відповідно до встановлених вимог	Високий					Стаття 53 КЦЗУ, ДБН В.2.5-76
26	Керівник об'єкту, що за характером своєї діяльності не належить до небезпечного об'єкту, але за прогнозом може опинитись у зоні надзвичайної ситуації, можливу небезпеку, що може виникнути на його території у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на небезпечних об'єктах і територіях враховує, та заходи щодо забезпечення безпеки працівників об'єкту вживає	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу III ПТБ
27	Формування та спеціалізовані служби цивільного захисту, які залучаються для ліквідації наслідків радіаційних та хімічних аварій, засобами радіаційного та хімічного	Високий Середній Незначний					Пункт 10 ПКМУ № 1200

1	2	3	4	5	6	7	8
	захисту згідно з нормами, визначеними для відповідних спеціалізованих формувань, забезпечені						
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)							
1	Заклади, установи, організації освіти і науки	X	X	X	X	X	X
1.1	Розміщення дітей у будинках дитячих дошкільних закладів здійснюється з таким розрахунком, щоб молодші за віком діти розташовувалися на нижчих поверхах	Високий Середній Незначний					Пункт 1.1 глави 1 розділу VI ППБУ
1.2	У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття прикріплені до підлоги	Високий Середній Незначний					Пункт 1.2 глави 1 розділу VI ППБУ
1.3	У навчальних класах та кабінетах розміщуються лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, які зберігаються у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 1.5 глави 1 розділу VI ППБУ
1.4	Інші вимоги пожежної безпеки до закладів, установ, організацій освіти і науки дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункти 1.3, 1.4, 1.6.-1.8. глави 1 розділу VI ППБУ
2	Будинки для тимчасового проживання людей	X	X	X	X	X	X
2.1	Усіх громадян, котрі прибувають до будинків для тимчасового проживання людей (готелі, гуртожитки, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки та бази відпочинку, профілакторії), ознайомлено адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під підпис)	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 5.1 глави 5 розділу VI ППБУ
2.2	Будівлі мобільні (інвентарні), які використовуються для проживання людей, розміщуються окремо одна від одної або парами в торець одна до одної. В останньому випадку виходи з них спрямовано у протилежні боки. Кожна група таких будівель складається не більше ніж з 10 будинків. Протипожежні розриви між	Високий Середній Незначний					Пункт 5.4 глави 5 розділу VI ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	групами встановлено не менше 15 м, а до будівель, що використовуються для розміщення адміністративно-побутових служб та торгових точок, - не менше 18 м						
2.3	Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканців цих об'єктів засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятівання людей під час пожежі, для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 5.6 глави 5 розділу VI ППБУ
2.4	Інші вимоги пожежної безпеки до будинків для тимчасового проживання людей дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункти 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 глави 5 розділу VI ППБУ
3	Автозаправні станції	X	X	X	X	X	X
3.1	До роботи на АЗС допущено лише осіб, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення	Високий Середній Незначний					Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ППБУ
3.2	Нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС не зменшено	Високий Середній Незначний					Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ППБУ
3.3	Автомобілі, що чекають черги на заправку, розміщуються не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється	Високий Середній Незначний					Пункт 10.2 глави 10 розділу VI ППБУ
3.4	Курити дозволено тільки в спеціально відведених та облаштованих для цього місцях	Високий Середній Незначний					Пункт 10.3 глави 10 розділу VI ППБУ
3.5	На АЗС на видимих місцях плакати, які містять обов'язки водія під час заправляння автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки вивішено	Високий Середній Незначний					Пункт 10.4 глави 10 розділу VI ППБУ
3.7	АЗС телефонним, гучномовним зв'язком оснащено. АЗС, які не обладнані провідним телефонним зв'язком, для цих цілей використовують засоби стільникового зв'язку	Високий Середній Незначний					Пункт 10.5 глави 10 розділу VI ППБУ
3.8	Інші вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій виконуються	Високий Середній Незначний					Пункти 10.6-10.14 глави 10 розділу VI ППБУ
4	Лазні сухого жару (сауни)	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Лазні сухого жару (сауни) вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибунами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб, не розміщуються	Високий Середній Незначний					Пункт 12.1 глави 12 розділу VI ППБУ
4.2	Перфоровані сухотруби, підключені до внутрішнього водопроводу, ручний пуск яких можна здійснювати від пристроїв, установлених за межами парильного відділення, утримуються у справному стані	Високий Середній Незначний					Пункт 12.2 глави 12 розділу VI ППБУ
4.3	У верхній зоні парильного відділення, а також на найближчих до печі-кам'янки кромках дерев'яного оздоблення датчики температури, зблоковані з пристроєм (терморегулятором), який відключає електроенергію від електронагрівачів у разі підвищення температури до 110° С, встановлено	Високий Середній Незначний					Пункт 12.3 глави 12 розділу VI ППБУ
4.4	Інші вимоги пожежної безпеки до лазень сухого жару (саун) виконуються	Високий Середній Незначний					Пункти 12.4-12.7 глави 12 розділу VI ППБУ
5	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб (АРС), та їх діяльності						Додаток 1 ***
6	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту						Додаток 2 ***
7	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва						Додаток 3 ***
8	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів агропромислового комплексу						Додаток 4 ***
9	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки						Додаток 5 ***
10	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають місця масового відпочинку людей на водних об'єктах						Додаток 6 ***
11	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів						Додаток 7 ***

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання енергетичної галузі						Додаток 8 ***
13	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до культурно-видовищних закладів						Додаток 9 ***
14	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств						Додаток 10 ***
15	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)						Додаток 11 ***
16	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)						Додаток 12 ***
17	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування						Додаток 13 ***
18	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром						Додаток 14 ***

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників), визначені в додатках 1 – 8, є невід'ємною частиною акта в разі здійснення заходу державного нагляду (контролю) на цих об'єктах.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1	Закони України		
1.1	Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (ЗУ № 2245-III)	18 січня 2001 року № 2245-III	-
1.2	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року № 5403-VI	-
2	Постанови Кабінету Міністрів України		
2.1	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про ідентифікацію та декларування	11 липня 2002 року № 956	-

	безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (ПКМУ № 956)		
2.2	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 1788)	16 листопада 2002 року № 1788	-
2.3	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (ПКМУ № 775)	30 вересня 2015 року № 775	-
2.4	Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту (ПКМУ № 733)	27 вересня 2017 року № 733	-
2.5	Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (ПКМУ № 841)	30 жовтня 2013 року № 841	-
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3.1	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, затверджена наказом МНС (наказ МНС № 330)	16 грудня 2002 року № 330	04 березня 2003 року за № 179/7500
3.2	ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» (ДБН В.1.2-4)	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 березня 2019 року № 82ДСК	-
3.3	Правила техногенної безпеки затверджені наказом МВС (ПТБ)	05 листопада 2018 року № 879	27 листопада 2018 року за № 1346/32798
3.4	Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697
3.5	ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» (ДБН В.2.5-76)	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та	-

		житлово- комунального господарства України від 27 січня 2014 року № 29	
--	--	---	--

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

☐ відсутність порушень вимог законодавства;

☐ наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)
------------------	--	--	---	---

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю		Відповіді на питання			Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу				частина четверта статті 5

2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено				частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення
------------------	---------------------------------------

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 – найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність
---	---------------------------	---------------

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано ..

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи третіми особами цього акта

**Начальник Управління взаємодії з
Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх справ України**

В.О. Скакун

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб (АРС), та їх діяльності

П ор яд ко ви й но м ер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризик у суб'єкта господар ю-вання	Позиція суб'єкта господарюва ння щодо негативного впливу вимоги законодавств а (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтуванн я
				та к	ні	не ро зг ля да ло ся	
1	Затверджений статут чи положення АРС у наявності	Високий Середній Незначни й					Частина десята статті 23 КЦЗУ
2	Свідоцтво про атестацію АРС у наявності	Високий Середній Незначни й					Пункт 5 ПКМУ № 828
3	Затверджений засновником АРС таблиць оснащення у наявності	Високий Середній Незначни й					Підпункт 7 пункту 12 ПКМУ № 828
4	Штатний розпис АРС у наявності	Високий Середній Незначни й					Підпункт 5 пункту 12 ПКМУ № 828
5	Затверджені засновником нормативи готовності АРС до дій за призначенням у наявності	Високий Середній Незначни й					Підпункт 6 пункту 12 ПКМУ № 828
6	Працівники АРС відповідну первинну підготовку пройшли	Високий Середній Незначни й					Пункт 9 ПКМУ № 729
7	Професійний відбір основних працівників АРС за станом здоров'я на підставі затвердженого засновником та погодженого з МОЗ Положення про професійний відбір здійснено. Положення в наявності	Високий Середній Незначни й					Пункт 3 ПКМУ № 729
8	Контракти, що укладаються з рятувальниками воєнізованих АРС, у наявності	Високий Середній Незначни й					Частина третя статті 48 КЦЗУ
9	Страховання життя та здоров'я рятувальників Державної	Високий Середній					Пункт 6.5 розділу VI

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
	воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України проведено	Незначний					Положення про ДВГРС
10	В аварійно-рятувальних службах після укладення контракту про прийом на роботу з працівниками, які пройшли первинну професійну підготовку, а також з працівниками, призначеними на інші посади, стажування, організовано	Високий Середній Незначний					Пункт 10 ПКМУ № 729
11	Професійна підготовка працівників відповідно до робочих навчальних планів та програм, розроблених вищими, професійно-технічними навчальними закладами, навчально-методичними центрами цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчальними центрами (навчальними підрозділами) аварійно-рятувальних служб на підставі типових навчальних планів та програм (державних освітніх стандартів з конкретних професій), проводиться	Високий Середній Незначний					Пункт 13 ПКМУ № 729
12	Жетон, книжка та посвідчення рятувальника в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 26 ПКМУ № 828
{Позицію 13 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 447 від 20.07.2022}							
{Позицію 14 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 447 від 20.07.2022}							
{Позицію 15 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 447 від 20.07.2022}							
{Позицію 16 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 447 від 20.07.2022}							
{Позицію 17 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 447 від 20.07.2022}							
13	Свідцтво про закінчення водолазної школи (курсів) водолазами в наявності	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 2.1.4 частини 1

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
							НПАОП 45.24-1.01-91
14	Особисті книжки водолазів в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 4 додатку 4 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91
15	У особистих книжках водолазів відмітки про допустиму глибину занурення та щорічне підтвердження кваліфікації водолазною кваліфікаційною комісією в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1.5.1 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91
16	Журнал водолазних робіт в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1.5.1 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91
17	Відмітки в журналі водолазних робіт про результати перевірки готовності водолазного підрозділу в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1.3.4 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91
18	Відмітки про проведення інструктажу на робочому місці перед спуском як водолаза, так і керівника водолазних спусків, в наявності	Високий Середній Незначний					Пункти 2.3.8, 2.4.7 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91
19	Відмітки про проведення робочих перевірок спорядження в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 2.3.8 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91
20	Відмітки про результати щоденної перевірки засобів для спуску та підйому водолазів в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 2.4.24 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91
21	Журнал медичного забезпечення в наявності	Високий Середній					Пункт 2.2.2.

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
		Незначний					частини 2 НПАОП 45.24-1.07.90
22	Інструкції для водолазів, що враховують специфіку роботи, конкретні умови та методи водолазних спусків і робіт, в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1.1.4 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91
23	План кваліфікаційних, тренувальних та навчальних спусків в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 2.1.2 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91
24	Інструкції для водолазної імпортної техніки українською чи російською мовами в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1.2.2, 1.2.3 частини 1 НПАОП 45.24-1.01-91

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Постанови Кабінету Міністрів України		
1.1	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального	19 серпня 2002 року № 1200	-

	захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 1200)		
1.2	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 729)	02 жовтня 2013 року № 729	-
1.3	Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 819)	23 жовтня 2013 року № 819	-
1.4	Порядок атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 828)	13 листопада 2013 року № 828	-
2	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
2.1	НПАОП 45.24-1.01-91 "Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина I. Правила водолазної служби". (НПАОП 45.24-1.01-91)	-	-
2.2	НПАОП 45.24-1.07.90 "Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина II. Медичне забезпечення водолазів". (НПАОП 45.24-1.07.90)	-	-
2.3	ГСТУ 75.2-24361240-002-2002 "Аварійно-рятувальні служби. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Загальні вимоги" (ГСТУ 75.2-24361240-002-2002)	Наказ МНС України від 13 січня 2003 року № 15	-
2.4	Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України затверджене наказом Міненерговугілля (Положення про ДВГРС)	19 жовтня 2012 року № 815	07 листопада 2012 року за № 1871/22183

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Таблички позначення та показника маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту у наявності	Високий Середній Незначний					Пункти 3, 4 розділу II Вимог
2	Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння забезпечена	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу II Вимог
3	Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання обладнана	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу II Вимог
4	Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і сигналізацією обладнана	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу II Вимог
5	Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідає вимогам з утримання	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу II, глава 1 розділу III Вимог
6	Технічний стан захисної споруди цивільного захисту відповідає вимогам з утримання	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Вимог
7	Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами захищена	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу II Вимог

8	Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди відповідає вимогам чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок	Високий Середній Незначний					Пункт 9 розділу II Вимог
9	Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди утримуються в належному технічному стані	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Вимог
10	Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться у справному стані та захищені від корозії	Високий Середній Незначний					Пункт 10 розділу II Вимог
11	Інженерні комунікації захисної споруди цивільного захисту пофарбовані відповідно до їх призначення	Високий Середній Незначний					Пункт 13 розділу II Вимог
12	Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 15 глави 3 розділу VI Вимог
13	Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду захисних споруд) визначені	Високий Середній Незначний					Пункти 1, 2 глави 1 розділу VI Вимог
14	Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові обов'язки та підготовленість визначено	Високий Середній Незначний					Глава 2 розділу VII Вимог
15	Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки, зв'язку забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 5 глави 1 розділу VII Вимог
16	Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, забезпечена	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави 1 розділу VII Вимог
17	Лікарськими засобами та медичними виробами забезпечена	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави 1

							розділу VII Вимог
18	Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму, який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 3 розділу III Вимог
19	Перевірка та обслуговування захисно-герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень), герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску проводиться	Високий Середній Незначний					Абзац 3 пункту 8 глави 2 розділу VI Вимог
20	Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний					Глава 3, пункти 1, 2 глави 9 розділу III Вимог
21	Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття)) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний					Пункт 2 додатку 10 до Вимог
22	Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з'єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів, противибухових пристроїв проводиться	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 9 розділу III Вимог
23	Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди проводиться	Високий Середній Незначний					Пункти 4 глави 9 розділу III Вимог
24	Перевірка стану утримання і експлуатації ДЕС та іншого електро-обладнання сховища проводиться	Високий Середній Незначний					Пункти 1 – 9 глави 5 розділу III Вимог
25	Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний					Пункти 1-3 глави 6 розділу III Вимог
26	Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки	Високий Середній Незначний					Пункт 21 глава 9

	сховища (протирадіаційного укриття)) проводиться щорічно						Розділу III Вимог
27	Використання сховищ у режимі протирадіаційних укриттів з ДСНС погоджено	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу VIII Вимог
28	План консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу VIII Вимог
29	Заходи передбачені планом консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища виконано в повному обсязі	Високий Середній Незначний					Пункти 4 – 6 розділу VIII Вимог
30	Захисна споруда (у разі розміщення в ній пункту управління) системами зв'язку і оповіщення забезпечена	Високий Середній Незначний					Глава 7 розділу III Вимог
31	Експлуатація споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів відповідно до загальних вимог до утримання та експлуатації фонду захисних споруд здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункти 1 розділу V Вимог
32	Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення проводяться	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 3 розділу VI Вимог

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-право вого акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1.	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
1.1.	Вимоги з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту затверджені наказом МВС (Вимоги)	09 липня 2018 р. N 579	30 липня 2018 р. за N 879/32331

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які
застосовуються до об'єктів будівництва

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, затвердженої в установленому порядку	Високий Середній Незначний					Пункт 21 розділу II ППБУ
2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт	X	X	X	X	X	X
2.1	Відповідальних за пожежну безпеку осіб від замовника і генпідрядної (підрядної) організації по об'єкту в цілому і по окремих ділянках наказом призначено	Високий Середній Незначний					Пункти 4.1, 4.4 глави 4 розділу VII ППБУ
2.2	Особи, відповідальні за пожежну безпеку на об'єкті та окремих ділянках, виконують передбачені наказом обов'язки	Високий Середній Незначний					Пункти 4.2, 4.3 глави 4 розділу VII ППБУ
2.3	Споруджувані будинки, тимчасові споруди, підсобні	Високий Середній Незначний					Пункт 4.6 глави 4

	приміщення, а також будівельні майданчики забезпечені первинними засобами пожежогасіння						розділу VII ППБУ
2.4	На кожному тимчасовому, мобільному будинку та споруді вивішено таблички із зазначенням її призначення, інвентарного номера, прізвища особи, відповідальної за її експлуатацію та протипожежний стан	Високий Середній Незначний					Пункт 4.7 глави 4 розділу VII ППБУ
2.5	Агрегати на покрівлі заправляються паливом у спеціальному місці, забезпеченому вогнегасниками та ящиком з піском. На покрівлі забороняється зберігання палива для заправлення агрегатів, а також порожньої тари з-під палива	Високий Середній Незначний					Пункт 4.30 глави 4 розділу VII ППБУ
2.6	Для штучного прогрівання бетону вимоги пожежної безпеки дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.31 глави 4 розділу VII ППБУ
2.7	До початку основних будівельних робіт новобудова забезпечена протипожежним водопостачанням від пожежних гідрантів на водогінній мережі або з резервуарів (водойм)	Високий Середній Незначний					Пункт 4.47 глави 4 розділу VII ППБУ
3	Розміщення виробничих, складських та допоміжних будинків і споруд на території будівництва відповідає	Високий Середній Незначний					Пункт 4.5 глави 4 розділу VII ППБУ

	затвердженому в установленому порядку генплану						
4	Утримання території будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
4.1	На території будівництва площею 5 га та більше влаштовано не менше двох в'їздів з протилежних боків майданчика	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ
4.2	Покриття доріг придатне для проїзду пожежних автомашин будь-якої пори року						Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ
4.3	Ворота для в'їзду на територію будівництва влаштовані шириною не менше 4,5 м	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ
4.4	Біля в'їздів на будмайданчик встановлено (вивішено) плани з нанесеними на них будинками та спорудами, що будуються, а також допоміжними будинками і спорудами, в'їздами, під'їздами, вододжерелами, засобами пожежогасіння та зв'язку	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ
4.5	До всіх споруд, що будуються, та допоміжних споруд, у тому числі тимчасових, місць відкритого зберігання будівельних матеріалів, конструкцій та устаткування вільний під'їзд забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 4.10 глави 4 розділу VII ППБУ
4.6	До початку основних будівельних робіт, улаштування під'їздів	Високий Середній Незначний					Пункт 4.10 глави 4

	та доріг до будівель, що зводяться завершено та влаштовано відповідно до вимог пожежної безпеки						розділу VII ППБУ
4.7	Площа, зайнята під відкриті склади горючих матеріалів, а також виробничі, складські та допоміжні будинки з горючих і важкогорючих матеріалів, очищена від сухої трави, кори та трісок та обласшована відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VII ППБУ
4.8	На території будівництва багаття не розводиться, в місцях зберігання і застосування ГР та матеріалів, а також у тимчасових адміністративно-побутових приміщеннях та спорудах не курять	Високий Середній Незначний					Пункт 4.17 глави 4 розділу VII ППБУ
5	Заходи щодо розміщення пожежного депо, обмеження пожежі між будинками, влаштування проїздів для пожежних автомобілів відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7; підрозділи розділ 15 ДБН Б.2.2-12
5.1	Ступінь вогнестійкості об'єкта будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7
5.2	Мінімальні значення класів вогнестійкості окремих будівельних конструкцій будинку і максимальні значення груп поширення вогню по них	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7

	відповідають вимогам пожежної безпеки						
5.3	Зовнішня поверхня облицювання зовнішніх стін будинку відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7
6	Утримання будівель, приміщень та споруд на території будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
6.1	Тимчасові склади, майстерні та адміністративно-побутові приміщення у будинках, що зводяться, з незахищеними несучими металевими конструкціями й панелями з горючими полімерними утеплювачами не розміщуються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.13 глави 4 розділу VII ППБУ
6.2	Негашене вапно зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.14 глави 4 розділу VII ППБУ
6.3	Горючі будівельні відходи щодня прибираються з місць виконання робіт та з території будівництва у спеціально відведені місця	Високий Середній Незначний					Пункт 4.15 глави 4 розділу VII ППБУ
6.4	Частина будівлі, що будується (ремонтується), відокремлена від діючої частини протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу	Високий Середній Незначний					Пункт 4.16 глави 4 розділу VII ППБУ
7	Утримання шляхів евакуації і виходів з будівель, приміщень та споруд, мобільних (інвентарних) будівель на території	X	X	X	X	X	X

	будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки						
7.1	Передбачені проектом зовнішні пожежні сходи й огорожі на даху будинків, що зводяться, встановлено одразу ж після монтажу несучих конструкцій	Високий Середній Незначний					Пункт 4.19 глави 4 розділу VII ППБУ
7.2	Будівельні риштування споруд влаштовано та обладнано відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.20 глави 4 розділу VII ППБУ
7.3	На весь період будівництва, для евакуації людей з висотних споруд, влаштовано не менше двох сходів з негорючих матеріалів	Високий Середній Незначний					Пункти 4.21 глави 4 розділу VII ППБУ
8	Заходи обмеження пожежі в будинках під час будівництва відповідно до вимог пожежної безпеки забезпечені	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункти 4.22 - 4.29 глави 4 розділу VII ППБУ; розділ 6 ДБН В.1.1-7
8.1	Протипожежні перешкоди відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 6 ДБН В.1.1-7
8.2	Покриття будинку відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункти 6.23, 6.24 розділу 6 ДБН В.1.1-7
9	Заходи забезпечення евакуації людей відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57

							КЦЗУ; розділ 7 ДБН В.1.1-7
9.1	Евакуаційні виходи, шляхи евакуації позначені з використанням знаків безпеки відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 7.1.9 розділу 7 ДБН В.1.1-7
9.2	Евакуаційне освітлення відповідно до вимог пожежної безпеки влаштовано	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 7.1.10 розділу 7 ДБН В.1.1-7
9.3	Евакуаційні шляхи відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7
10	Безпека пожежно-рятувальних підрозділів відповідно до вимог пожежної безпеки забезпечена	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7
10.1	Проїзди та під'їзні шляхи для пожежних машин відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 8.2 розділу 8 ДБН В.1.1-7
10.2	Виходи на покрівлю та горище відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7
10.3	Вікна з приямками в підвальних поверхах, частинах підвальних поверхів відповідно до вимог пожежної безпеки влаштовані	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 8.13 розділу 8 ДБН В.1.1-7
10.4	Об'єкт будівництва в радіусі обслуговування	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57

	пожежного депо знаходиться						КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7
10.5	Будівництво ведеться на території, яка знаходиться у радіусі обслуговування пожежного депо забезпеченого спеціальною технікою (автопідіймачами, автопідйомниками) для рятування людей з поверхів об'єкта будівництва	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 15.1.3 підрозділу 15.1 розділу 15 ДБН Б.2.2-12
10.6	Протипожежне водопостачання для внутрішнього пожежогасіння будинку влаштоване	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7
10.7	Протипожежне водопостачання для зовнішнього пожежогасіння будинку влаштоване	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7; пункт 4.47 глави 4 розділу VII ППБУ
10.8	Пожежні ліфти будинку відповідно до вимог пожежної безпеки влаштовані	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7
10.9	Системи протипожежного захисту будинку влаштовані	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 9 ДБН В.1.1-7
11	Заходи пожежної безпеки під час використання приладів (установок) опалення мобільних (інвентарних) будівель на території будівництва	X	X	X	X	X	X
11.1	Для опалення мобільних (інвентарних)	Високий Середній Незначний					Пункт 4.32 глави 4

	будівель використовуються нагрівальні прилади що відповідають вимогам пожежної безпеки						розділу VII ППБУ
11.2	Сушіння одягу та взуття проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.33 глави 4 розділу VII ППБУ
11.3	Відкритий вогонь, а також вогневі, електричних калориферів та газових пальників інфрачервоного випромінювання в тепляках не застосовуються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.34 глави 4 розділу VII ППБУ
11.4	Для сушіння та обігрівання приміщень саморобні нагрівні прилади, жаровні, мангали, електроприлади з відкритими електронагрівними елементами не використовуються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.35 глави 4 розділу VII ППБУ
11.5	Пічне опалення у тимчасових побутових та адміністративних спорудах відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.36 глави 4 розділу VII ППБУ
11.6	Пересувні і стаціонарні установки з пальниками інфрачервоного випромінювання відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 4.37, 4.38, 4.40 глави 4 розділу VII ППБУ
11.7	У місцях, де працюють установки з газовими пальниками інфрачервоного випромінювання, зберігання горючих та важкогорючих речовин й матеріалів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4.39 глави 4 розділу VII ППБУ

11.8	Повітрянагрівальні установки, які працюють на рідкому й газоподібному паливі відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 4.41, 4.42, 4.43 глави 4 розділу VII ППБУ
11.9	Електрокалорифери відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 4.44, 4.45 глави 4 розділу VII ППБУ
12	Заходи пожежної безпеки під час використання приладів освітлення мобільних (інвентарних) будівель на території будівництва забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.46 глави 4 розділу VII ППБУ
13	Територія будівництва первинними засобами пожежогасіння забезпечена	Високий Середній Незначний					Пункт 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Закони України		
1.1	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року № 5403-VI	-
2	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
2.1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697
2.2	ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги" (ДБН В.1.1-7)	Наказ Мінрегіону України від 31 жовтня 2016 року № 287	-

2.3	ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» (ДБН Б.2.2-12)	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 26 квітня 2019 року № 104	-
-----	--	--	---

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які
застосовуються в агропромисловому комплексі

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Вимоги пожежної безпеки під час збирання зернових	X	X	X	X	X	X
1.1	До початку збирання врожаю у збиральній техніці, агрегатах та автомобілях відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також у наявності справні іскрогасники, первинні засоби пожежогасіння (у комбайні і тракторі - два вогнегасники, дві штикові лопати, дві мітли; у автомобілі - вогнегасник та штикова лопата).	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.2	Трактористи, комбайнери, їх помічники та інші особи, задіяні на роботах по збиранню врожаю, пройшли протипожежний інструктаж	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.3	Корпуси комбайнів оснащені заземлювальним металевим ланцюгом 10 см, який торкається землі	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.2 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК

1.4	На смугах відчуження залізниць та шосейних доріг колосові культури не посіяні. Копиці скошеної на цих смугах трави розташовані не ближче 30 м від хлібних масивів	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.5 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.5	Перед дозріванням колосових (у період воскової стиглості) хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових та торф'яних масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць обкошені (з прибиранням скошеного) і оборані смугою не менше 4 м завширшки	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.6 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.6	У період воскової стиглості збіжжя перед косовицею хлібні масиви розбиті на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками зроблені прокоси не менше 8 м завширшки. Скошений хліб з прокосів прибрано. Посередині прокосів зроблено проорану смугу не менше 4 м завширшки	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.7 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.7	Тимчасові польові стани розташовані не ближче 100 м від хлібних масивів, токів, скірт тощо. Майданчики польових станів та зернотоків оборані смугою не менше 4 м завширшки	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.8 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.8	Трактори, комбайни та інші самохідні машини, обладнані електричним пуском двигуна, мають вимикач для відключення	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.11 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК

	акумулятора від споживача струму. Клеми акумулятора, стартера дистанційного електромагнітного пускача та генератора захищені від потрапляння на них струмопровідних предметів, їх електропроводка справна і надійно закріплена						
1.9	У період збирання спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багатів на полях не здійснюється	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.15 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
1.10	Інші вимоги пожежної безпеки під час збирання зернових виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 8.1.3, 8.1.4, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.12 - 8.1.14, 8.1.16 пункту 8.1 розділу VIII ППБ АПК
2	Вимоги пожежної безпеки під час заготівлі, зберігання грубих кормів та скиртування	X	X	X	X	X	X
2.1	Стоянка автомобілів, тракторів та інших транспортних засобів на території складів грубих кормів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.1 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.2	Під час роботи трактора з тросово-рамочною волокушею її трос або ланцюг такої довжини, щоб солома знаходилася на відстані не ближче 5 м від трактора. На гаку троса встановлено обмежувач, який перешкоджає ковзанню кільця по тросу	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.2 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК

2.3	Трактори та автомобілі, що працюють на механічному навантаженні і на транспортуванні соломи та сіна, обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.3 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.4	Площа основи однієї скирти не перевищує 300 кв. м, а штабеля пресованого сіна чи соломи - 500 кв. м Біля штабеля пресованого сіна чи соломи у наявності два гаки завдовжки не менше висоти штабеля. Скирти на відстані 5 м від основи оборані захисними смугами не менше 4 м завширшки	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.5 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.5	Протипожежні розриви між скиртами, штабелями не менше 20 м. Відстань від скирт, штабелів грубих кормів не менше 15 м до ліній електропередач, 20 м - до доріг, 50 м - до будинків та споруд	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.6 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.6	Площа протипожежного відсіку будинку для зберігання грубих кормів не перевищує 1000 кв. м, а кількість кормів - 200 тонн	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.9 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.7	Місця постійного складування грубих кормів огорожені та обладнані блискавкозахистом	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.14 пункту 8.2 розділу VIII ППБ АПК
2.8	Інші вимоги пожежної безпеки під час заготівлі, зберігання грубих кормів та скиртування виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.10 - 8.2.13 пункт 8.2 розділу VIII ППБ АПК

3	Вимоги пожежної безпеки в зерноскладах та зерносушарнях	X	X	X	X	X	X
3.1	Зерносклади розміщені в окремо розташованих будівлях. Ворота в них відчиняються назовні й нічим не захищаються	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.2 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.2	У разі завантаження складів зерновим насипом відстань від верху насипу до горючих конструкцій покриття, а також світильників та електропроводів не менше 0,5 м. У місцях транспортування зерна через отвори в протипожежних перешкодах установлені захисні пристрої (протипожежні клапани та ін.)	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.3 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.3	Відстань між складом зерна та пересувним сушильним агрегатом не менше 10 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.5 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.4	Сушильна камера сушарок шахтного та жалюзійного типів заповнюється зерном таким чином, щоб над сушильними коробами або жалюзьями був шар зерна не менше 0,4 м завтовшки	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.7 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.5	Сушильні агрегати, які працюють на рідкому паливі, обладнані приладами контролю теплоносія та автоматики безпеки, що забезпечують відключення подавання палива в разі згасання факела в топці, підвищення температури та	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.8 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК

	падіння тиску повітря перед форсункою						
3.6	Під час роботи сушарки здійснюється контроль за температурою зерна шляхом відбирання проб кожні дві години	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.9 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.7	Дерев'яні конструкції (опори, галереї тощо) всередині зерноскладів, очисних та робочих башт оброблені вогнезахисною речовиною	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.12 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
3.8	Інші вимоги пожежної безпеки в зерноскладах та зерносушарнях виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 8.3.1, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.10, 8.3.11 пункту 8.3 розділу VIII ППБ АПК
4	Вимоги пожежної безпеки під час приготування і зберігання вітамінного трав'яного борошна	X	X	X	X	X	X
4.1	Протипожежні розриви від пункту приготування трав'яного борошна до будинків, споруд, цистерн з пально-мастильними матеріалами не менше 50 м, а до відкритих складів грубих кормів - не менше 150 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.4.2 пункту 8.4 розділу VIII ППБ АПК
4.2	Витратний паливний бак встановлено поза приміщенням агрегата на відстані не менше 2 м від зовнішньої стіни з негорючих матеріалів (без отворів). Паливопроводи виготовлені з металевих труб і мають не менш двох вентилів: один - біля	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.4.3 пункту 8.4 розділу VIII ППБ АПК

	агрегата, а другий - біля паливного бака						
4.3	Вітамінне трав'яне борошно зберігається в окремо розташованому складі або в ізолюваному від інших приміщень протипожежними стінами й перекриттями відсікові, який має самостійний вихід та надійну вентиляцію	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.4.7 пункту 8.4 розділу VIII ППБ АПК
4.4	Мішки з борошном складаються у штабелі заввишки не більше 2 м, по два мішки в ряду. Проходи між рядами не менше 1 м завширшки, а вздовж стін - 0,8 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.4.8 пункту 8.4 розділу VIII ППБ АПК
4.5	Інші вимоги пожежної безпеки під час приготування і зберігання вітамінного трав'яного борошна виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 8.4.1, 8.4.4 - 8.4.6, 8.4.9 пункту 8.4 розділу VIII ППБ АПК
5	Вимоги пожежної безпеки під час первинної обробки льону, коноплі, хмелю та інших технічних культур	X	X	X	X	X	X
5.1	Приміщення для обробки льону, коноплі, хмелю та інших технічних культур (далі - технічні культури) ізолювані від машинного відділення. Вихлопні труби двигунів внутрішнього згоряння обладнані іскрогасниками. У разі виведення труб через горючі конструкції влаштовані протипожежні переділки розміром не менше 0,25 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.1 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК

5.2	Зберігання сировини (соломки, трести) здійснюється у скиртах, шохах (під навісами), закритих складах, а волокна та клоччя - лише в закритих складах	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.2 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
5.3	Автомобілі, трактори та інші самохідні машини, які в'їжджають на територію пункту обробки технічних культур, обладнані справними іскрогасниками	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.4 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
5.4	Дахи будинків первинної обробки льону та інших технічних культур виготовлені з негорючих матеріалів	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.7 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
5.5	Приміщення м'яльно-тіпального агрегата має вентиляцію. Біля кожного тіпального агрегата влаштовані зонти. Верстати з усіх боків закриті знімними й відкидними щитами, які не допускають розповсюдження порошу по приміщенню	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.13 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
5.6	Зовнішнє освітлення тютюнових сараїв та сушарень влаштоване за допомогою прожекторів, установлених на негорючих опорах за межами приміщень	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.18 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК
5.7	Інші вимоги пожежної безпеки під час первинної обробки льону, коноплі, хмелю та інших технічних культур виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 8.5.3, 8.5.5, 8.5.6, 8.5.8 - 8.5.12, 8.5.14 - 8.5.17 пункту 8.5 розділу VIII ППБ АПК

6	Вимоги пожежної безпеки в тваринницьких та птахівницьких будівлях і спорудах	X	X	X	X	X	X
6.1	Брама та двері приміщень, призначених для виведення худоби, відчиняються лише назовні, нічим не захарашуються і не перекриваються. Зачиняються вони лише на засувки, гачки та клямки, що легко відчиняються	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.6.3 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
6.2	На молочнотоварних фермах за наявності 20 і більше голів худоби застосовується груповий спосіб прив'язування, який забезпечує під час пожежі швидке звільнення та виведення тварин із приміщень. У разі застосування індивідуального способу прив'язування ланцюги мають мотузкові вставки, а у тваринницькому приміщенні комплект ножів (не менше чотирьох штук) для перерізування цих вставок в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.6.5 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
6.3	Розподільчі щити, вимикачі, запобіжники встановлені в тамбурах або на зовнішніх стінах тваринницьких приміщень з розміщенням їх у негорючих шафках	Високий Середній Незначний					Абзац перший підпункту 8.6.7 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
6.4	Електропроводи та кабелі транзитом через приміщення тваринницьких ферм не прокладені,	Високий Середній Незначний					Абзац другий підпункту 8.6.7 пункту 8.6 розділу

	складування під електропроводкою сіна, соломи тощо не здійснюється, електропроводи над місцями перебування тварин не розміщені						VIII ППБ АПК
6.5	Пересувні ультрафіолетові установки та їх електрообладнання віддалені від горючих матеріалів не менше ніж на 1 м і не зазнають механічних впливів	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.6.9 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
6.6	Проводи до електробрудерів та ультрафіолетових установок прокладені на висоті не менше 2,5 м від рівня підлоги та на відстані не менше 0,1 м від конструкцій з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.6.10 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки в тваринницьких та птахівницьких будівлях і спорудах виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4, 8.6.6, 8.6.8, 8.6.11 - 8.6.22 пункту 8.6 розділу VIII ППБ АПК
7	Вимоги пожежної безпеки при технічному обслуговуванні і ремонті сільськогосподарських машин і техніки	X	X	X	X	X	X
7.1	Технічне обслуговування (ТО) і ремонт автомобілів проводиться у спеціально пристосованих майстернях або пристосованих для цієї мети приміщеннях з негорючих матеріалів, у яких зберігання техніки	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.2 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК

	відокремлюються від зазначених майстерень відповідно до вимог будівельних норм. ТО і ремонт у не пристосованих для цього приміщеннях не здійснюється						
7.2	Електрозварювальні і фарбувальні роботи проводяться тільки у спеціально обладнаних приміщеннях з негорючих матеріалів, забезпечених вогнегасниками і пожежним інвентарем	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.4 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК
7.3	Зварювальні пости розташовані у кабінах з негорючих матеріалів площею не менш як 3 м х 2 м кожна	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.5 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК
7.4	Цехи або відділення, де проводиться гаряче обкатування двигунів внутрішнього згоряння, розміщені в окремих приміщеннях, збудованих з негорючих матеріалів	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.6 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК
7.5	На постах відкритого шлангового (ручного) і закритого (механізованого) миття джерела освітлення, проводка та силові двигуни в герметичному виконанні. Електричне управління агрегатами мийної установки низьковольтне (12 В)	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.9 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК
7.6	Підлога в приміщеннях та на ділянках, де миють і знежирюють деталі із застосуванням легкозаймистих і горючих рідин, виконана з негорючих матеріалів, які не	Високий Середній Незначний					Підпункт 10.6.11 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК

	утворюють іскор при ударі, мають жорстку (рифлену) поверхню						
7.7	Інші вимоги пожежної безпеки при технічному обслуговуванні і ремонті сільськогосподарських машин і техніки виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункти 10.6.1, 10.6.3, 10.6.7, 10.6.8, 10.6.10, 10.6.12 - 10.6.67 пункту 10.6 розділу XX ППБ АПК

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються в агропромисловому комплексі

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України затверджені спільним наказом Мінагрополітики та МНС (ППБ АПК)	04 грудня 2006 року N 730/770	05 квітня 2007 року за N 313/13580

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки

Поряд- ковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризик суб'єкта господарю- вання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	н і	не розгля- далося	
I	Загальні вимоги пожежної безпеки						
1	На кожному ринку відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим встановлено	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II ППБ на Р
2	Для кожного магазину, кіоску (павільйону), приміщення об'єкта на території ринку та допоміжних технічних приміщень інструкції щодо заходів пожежної безпеки розроблені і затверджені	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу II ППБ на Р
3	На ринок (крім критих) незалежно від площі схема розміщення будівель, торговельних рядів, кіосків, павільйонів, контейнерів, торговельних місць, палаток розроблена й узгоджена з ДСНС	Високий Середній Незначний					Пункти 1, 2 розділу III ППБ на Р
4	На ринку заправлення автотранспорту паливом не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац 2 пункт 6 розділу III ППБ на Р
5	На ринку розміщення товарів, горючих відходів, упаковки, контейнерів на шляхах евакуації і в проходах та захарашення їх не допускається	Високий Середній Незначний					Абзац 3 пункт 6 розділу III ППБ на Р
6	На ринку захарашення підходів до засобів пожежогасіння та зв'язку,	Високий Середній Незначний					Абзац 4 пункт 6 розділу III ППБ на Р

	пристроїв відключення електроенергії, а також замикання на засуви, що важко відкриваються зсередини, дверей евакуаційних виходів під час роботи ринку не допускається						
7	На ринку влаштування на шляхах евакуації та руху відвідувачів порогів, турнікетів і запобіжних східців не допускається	Високий Середній Незначний					Абзац 5 пункт 6 розділу III ППБ на Р
8	На ринку нормативну ширину шляхів евакуації не зменшено	Високий Середній Незначний					Абзац 6 пункт 6 розділу III ППБ на Р
9	На сходових клітках приміщення будь-якого призначення не улаштовані	Високий Середній Незначний					Абзац 7 пункт 6 розділу III ППБ на Р
10	На ринку відкритий вогонь поза спеціально відведеними місцями не застосовується	Високий Середній Незначний					Абзац 8 пункт 6 розділу III ППБ на Р
11	На ринку продаж легкозаймистих та горючих речовин, горючих газів (балонів з газами), вогнепальної, газової зброї, піротехнічних виробів та боєприпасів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзаци 9, 10 пункт 6 розділу III ППБ на Р
12	На ринку саморобні електронагрівальні прилади не застосовуються	Високий Середній Незначний					Абзац 11 пункт 6 розділу III ППБ на Р
13	На ринку вогневі роботи під час роботи ринку не проводяться	Високий Середній Незначний					Абзац 12 пункт 6 розділу III ППБ на Р
14	У складських приміщеннях та приміщеннях для підготовки товарів у горючій упаковці до продажу побутовими електронагрівальними приладами не користуються	Високий Середній Незначний					Абзац 13 пункт 6 розділу III ППБ на Р
15	Павільйони, кіоски, контейнери, торговельні місця, прилавки, лотки	Високий Середній Незначний					Абзац 14 пункт 6

	для продажу пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, сходових кліток та інших евакуаційних шляхів не розміщуються						розділу III ППБ на Р
16	Нормативно визначену кількість в'їздів (виїздів) на(з) територію(ї) ринку (їх має бути не менше двох) не зменшено	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу III ППБ на Р
17	Стоянка автотранспорту здійснюється на спеціальних майданчиках (автостоянках) з таким розрахунком, щоб залишалися вільні проїзди до воріт	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу III ППБ на Р
18	Територія, торговельні та інші приміщення ринків утримуються в чистоті, сміття, пакувальні матеріали, тара - своєчасно видаляється. Проходи, виходи, коридори і тамбури не захащені. Дороги, під'їзди до будівель та споруд ринку, пожежних гідрантів та резервуарів (водойм) вільні, а зимової пори очищені від снігу та льоду	Високий Середній Незначний					Пункт 10 розділу III ППБ на Р
19	Для всіх будівель і приміщень виробничого та складського призначення, лабораторій, розташованих на території ринку, у тому числі для зовнішніх складських ділянок, категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки визначена	Високий Середній Незначний					Пункт 12 розділу III ППБ на Р
20	Вимоги до системи протипожежного захисту (СПЗ)	X	X	X	X	X	X
20.1	Ринок забезпечений СПЗ відповідно до вимог нормативних документів	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 1 розділу VI ППБ на Р

	та нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.						
20.2	Усі СПЗ справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи. Несправності, що впливають на їх працездатність, усуваються негайно, інші - в передбачені регламентом терміни із зазначенням про це у відповідних журналах	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 1 розділу VI ППБ на Р
20.3	Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на ринках, розміщених на відкритих майданчиках, забезпечують виразну чутність повідомлень, що передаються, у цілому на всій площі ринку, а за необхідності - послідовно або вибірково в окремих секторах (ділянках)	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 1 розділу VI ППБ на Р
20.4	Речові ринки, ринки з продажу сільськогосподарських продуктів, промислових товарів, групи кіосків, магазини, павільйони та приміщення адміністративного призначення обладнані СПЗ	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 4 глави 1 розділу VI ППБ на Р
20.5	Камери схову, у яких зберігаються матеріальні цінності (крім приміщень категорій Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою), незалежно від площі автоматичними системами пожежогасіння обладнані	Високий Середній Незначний					Пункт 5 глави 1 розділу VI ППБ на Р
20.6	Групи контейнерів, у яких зберігаються товарно-матеріальні цінності, після закінчення роботи ринку та у вихідні, святкові дні	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави 1 розділу VI ППБ на Р

	розглядаються як складські приміщення та обладнані системою пожежної сигналізації. У разі неможливості обладнання таких контейнерів системою пожежної сигналізації їх забезпечено автономними системами пожежогасіння						
20.7	Під час експлуатації ринків, розташованих у будівлях, тип системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей не змінено	Високий Середній Незначний					Пункт 7 глави 1 розділу VI ППБ на Р
21	Вимоги до первинних засобів пожежогасіння	X	X	X	X	X	X
21.1	Будівлі, споруди, приміщення, пересувні пункти торгівлі, автотранспортні засоби та контейнери, що використовуються для торгівлі, кіоски, намети і відкриті майданчики ринків, ринкові комплекси та інші об'єкти торгівлі на ринку первинними засобами пожежогасіння забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 2 розділу VI ППБ на Р
21.2	Для утримання первинних засобів пожежогасіння в будівлях, спорудах та інших приміщеннях, а також на відкритих майданчиках спеціальні пожежні щити (стенди) обладнані	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 2 розділу VI ППБ на Р
21.3	Первинні засоби пожежогасіння, розміщені поза приміщеннями на відкритих майданчиках, від потрапляння на них атмосферних опадів та сонячних променів захищаються	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави 2 розділу VI ППБ на Р

21.4	Інші вимоги пожежної безпеки до первинних засобів пожежогасіння виконуються	Високий Середній Незначний					Пункти 2, 3, 5, 7, 8 глави 2 розділу VI ППБ на Р
22	Вимоги до системи протипожежного водопостачання	X	X	X	X	X	X
22.1	Будівлі ринків об'ємом 500 куб. м і більше внутрішнім протипожежним водопроводом забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 3 розділу VI ППБ на Р
22.2	Інші вимоги пожежної безпеки до системи протипожежного водопостачання виконуються	Високий Середній Незначний					Пункти 2, 3 глави 3 розділу VI ППБ на Р
23	Вимоги до електроустаткування	X	X	X	X	X	X
23.1	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснене за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний					Абзац четвертий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.2	Експлуатація електромереж без захисту місць вводу електромережі від потрапляння атмосферних опадів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.3	Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац сьомий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.4	Електромережа по горючих конструкціях не прокладена	Високий Середній Незначний					Абзац восьмий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.5	Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок запобіжників не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац дев'ятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.6	Кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією чи ізоляцією, яка втратила захисні властивості не використовуються	Високий Середній Незначний					Абзац десятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р

23.7	пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами не користуються	Високий Середній Незначний					Абзац тринадцятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.8	Підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами) не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац чотирнадцятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.9	Складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятнадцятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.10	Експлуатація електросвітильників з лампами розжарювання, встановлених на горючій основі не здійснюється	Високий Середній Незначний					Абзац шістнадцятий пункту 1 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.11	Під час експлуатації освітлювальної електромережі кіосків (павільйонів) відстань від поверхні будівельних конструкцій, виконаних з горючих матеріалів, до світильників не менше 0,2 м, від горючих товарів і тари - не менше 0,5 м.	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 1 розділу VII ППБ на Р
23.12	Кіоски, павільйони, намети, пересувні пункти торгівлі, розташовані на відкритих територіях, у тому числі за межами населених пунктів, захищені від небезпечної дії блискавки відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування	Високий Середній Незначний					Пункт 5 глави 1 розділу VII ППБ на Р

	блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)"						
23.13	Інші вимоги пожежної безпеки до електроустаткування виконуються	Високий Середній Незначний					Абзаци другий, третій, шостий, одинадцятий, дванадцятий, сімнадцятий пункту 1, пункти 2, 4, 6 глави 1 розділу VII ППБ на Р
24	Вимоги до опалення	X	X	X	X	X	X
24.1	Експлуатація опалювальних установок ринків, що не відповідають протипожежним вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 2 розділу VII ППБ на Р
24.2	Опалення кіосків та павільйонів на території ринку з використанням пічного опалення не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 2 розділу VII ППБ на Р
24.3	Для опалення кіосків (павільйонів) використовуються масляні електрорадіатори та нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами та справними індивідуальним електрозахистом і терморегулятором	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 2 розділу VII ППБ на Р
24.4	Експлуатація масляних електрорадіаторів та нагрівальних електропанелей, не обладнаних самостійною електромережею з пусковими й захисними приладами не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 2 розділу VII ППБ на Р
24.5	Експлуатація електронагрівальних приладів, розташованих на горючій основі не	Високий Середній Незначний					Пункт 5 глави 2 розділу VII ППБ на Р

	здійснюється. Відстань від поверхні приладу, що випромінює тепло, до горючих матеріалів і конструкцій кіоску (павільйону) не менша 0,5 м						
II	Вимоги пожежної безпеки до ринків, розміщених у будівлях						
1	Торговельні зали та будівлі критих ринків розраховують кількість розосереджених евакуаційних виходів (але не менше двох) мають	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу IV ППБ на Р
2	Двері комор, технічних та складських приміщень, приміщень для приймання товарів протипожежні (не нижче 2 типу)	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу IV ППБ на Р
3	Торговельні місця та прилавки в торговельних залах не перешкоджають евакуації людей	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу IV ППБ на Р
4	На ринках встановлення балонів з горючими газами не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу IV ППБ на Р
5	У торговельних приміщеннях ринків (крім приміщень, розташованих у будівлях V ступеня вогнестійкості), у яких можливе перебування 50 та більше осіб, група горючості опорядження (облицювання) стін допустима	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу IV ППБ на Р
III	Вимоги пожежної безпеки для ринків, що розміщуються на відкритих територіях						
1	Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з кіосків, павільйонів, контейнерів	X	X	X	X	X	X
1.1	Під час експлуатації кіосків, павільйонів та контейнерів на відкритих територіях ринків збільшення площі не допущено. Кіоски, павільйони, контейнери розміщені групами	Високий Середній Незначний					Пункти 1 - 3 глави 1 розділу V ППБ на Р

1.2	Ширина повздовжніх та поперечних проходів (проїздів) між групами кіосків та павільйонів не менше 4 м у просвіті з урахуванням відкритих дверей, виступаючих конструкцій (козирків, навісів), а також торговельного обладнання	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 1 розділу V ППБ на Р
2	Протипожежні вимоги для кіосків (павільйонів)	X	X	X	X	X	X
2.1	Загальна площа кіоску не більше 30 кв. м, а павільйону - не більше 500 кв. м	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.2	Кіоски (павільйони) виконано із матеріалів, які не є легкозаймистими, надзвичайно небезпечними та високонебезпечними за токсичністю продуктів горіння, не мають високої димоутворювальної здатності	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.3	Показники пожежної небезпеки матеріалів внутрішнього опорядження, підлоги павільйонів, а також кіосків, призначених для розміщення всередині будівель, відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.4	У конструкціях кіосків (павільйонів) з горючим утеплювачем наявність пустот не допущено	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.5	Під час експлуатації ринку зменшення ширини дверей менше мінімальної не допущено	Високий Середній Незначний					Пункт 5 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.6	Експлуатація павільйонів з дверима, які відчиняються всередину приміщення (не в напрямку виходу людей), не допущено	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави 2 розділу V ППБ на Р

2.7	У павільйонах влаштовано не менше ніж два розосереджені евакуаційні виходи	Високий Середній Незначний					Пункт 7 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.8	Облаштування евакуаційних виходів розсувними, обертовими чи піднімально-опускними дверима не допущено	Високий Середній Незначний					Пункт 8 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.9	У разі наявності у віконних прорізах ґрат (металевих ролетів) на період перебування в кіосках (павільйонах) відвідувачів вони відчинені (підняті)	Високий Середній Незначний					Пункт 9 глави 2 розділу V ППБ на Р
2.10	Запірні пристрої зовнішніх дверей кіосків (павільйонів) відчиняються зсередини без ключа	Високий Середній Незначний					Пункт 10 глави 2 розділу V ППБ на Р
3	Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з наметів	X	X	X	X	X	X
3.1	Загальна площа торговельної групи з наметів (торговельних місць) не перевищує 250 кв. м	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 3 розділу V ППБ на Р
3.2	Торговельні групи з наметів (торговельних місць) забезпечені повздовжніми і поперечними проходами (проїздами) завширшки не менше 4 м	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 3 розділу V ППБ на Р
4	Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з автомобілів, автомобілів з причепами або причепів	X	X	X	X	X	X
4.1	На відведеній території кількість автомобілів, автомобілів з причепами або причепів в одному торговельному ряду не перевищує 10 одиниць. Якщо автомобілі, автомобілі з причепами або причеми розміщені у	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 4 розділу V ППБ на Р

	два ряди, в такій торговельній групі утримується до 20 їх одиниць						
4.2	Відстань для проїзду між односмуговими чи двосмуговими торговельними рядами та між групами автомобілів, автомобілів з причепами або причепів не менше 5 м уздовж і впоперек	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 4 розділу V ППБ на Р
5	Вимоги пожежної безпеки для ринків з продажу автомобілів та мотоциклів (авторинків)	X	X	X	X	X	X
5.1	При розташуванні автомобілів на відкритих територіях авторинку нормативні параметри враховано	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 5 розділу V ППБ на Р
5.2	Авторинки з продажу більше 50 автомобілів не менше ніж двома в'їздами-виїздами забезпечено (один для регулярного руху (головний), інші - для аварійної евакуації автомобілів)	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 5 розділу V ППБ на Р
5.3	Під час торгівлі автомобілями (мотоциклами) їх розміщення більше ніж у 6 рядів та без забезпечення можливості самостійної евакуації кожної одиниці автотранспорту не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 5 розділу V ППБ на Р
5.4	Торговельні ряди автомобільних ринків на групи шестиметровими повздовжніми і поперечними проїздами розділено, у кожній групі розміщено не більше 40 автомобілів	Високий Середній Незначний					Пункти 4, 5 глави 5 розділу V ППБ на Р
5.5	Протипожежні відстані від меж відкритих авторинків (у тому числі з навісом) до будівель, будинків і споруд	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави 5 розділу V ППБ на Р

	відповідають вимогам пожежної безпеки						
6	Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з навісами та без них	X	X	X	X	X	X
6.1	Відстань між торговельними рядами (з конструкціями, які виступають, та торговельним обладнанням) не менше 2 м. Через кожні 50 м торговельного ряду поперечні проходи завширшки не менше 2 м улаштовані. Після двох сусідніх 50-метрових торговельних рядів поперечний прохід (проїзд) завдовжки не менше 4 м улаштований	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 6 розділу V ППБ на Р
6.2	Торговельні ряди і каркаси навісів (загального навісу) виконані з негорючих матеріалів.	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 6 розділу V ППБ на Р
6.3	Використання тентів з горючих матеріалів площею більше 500 кв. м не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 6 розділу V ППБ на Р
7	Вимоги пожежної безпеки для території відкритих ринків	X	X	X	X	X	X
7.1	Рух відвідувачів територією ринку здійснюється через проходи, покриття яких рівне, без порогів та інших виступів	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.2	Якщо ринок влаштовано на майданчику з перепадом рівня поверхні землі, перед кожним підйомом або спуском на шляхах евакуації майданчики, вільні від торговельних місць, розмірами, що дорівнюють подвійній ширині сходинок влаштовано. Кількість сходинок не менше трьох	Високий Середній Незначний					Пункт 2 глави 7 розділу V ППБ на Р

7.3	Відкриті торговельні місця (без наметів) об'єднані в групи не більше 60 місць. Відстань між групами не менше 2 м. Відстань між групами без наметів та групами торговельних рядів з наметами не менше 4 м	Високий Середній Незначний					Пункт 3 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.4	Зберігання вантажів, упаковок, контейнерів та інших матеріалів у проходах не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.5	Територія ринку площею більше 2 га проїздами не менше 4 м завширшки, що розділяють територію ринку на ділянки площею до 1 га забезпечена. Проїзди не захищені	Високий Середній Незначний					Пункт 5 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.6	Ширина під'їздів до джерел протипожежного водопостачання не менше 4 м. Тупикові проїзди майданчиками розміром 12 x 12 м для розвороту пожежно-рятувальних автомобілів облаштовані	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.7	Протипожежна відстань від найближчого торговельного місця до місць для збирання горючих відходів не менше 15 м	Високий Середній Незначний					Пункт 7 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.8	Вогневі та інші пожежовибухонебезпечні роботи під час функціонування ринку не проводяться	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 8 глави 7 розділу V ППБ на Р
7.9	Поза спеціально відведеними місцями багаття не розводиться, сміття не спалюється, відкритий вогонь не застосовується	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 8 глави 7 розділу V ППБ на Р

*** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта

господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки на ринках України затверджені наказом МВС (ППБ на Р)	06 червня 2017 року № 470	29 червня 2017 року за № 795/30663

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають місця масового відпочинку людей на водних об'єктах

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Вимоги охорони життя людей на водних об'єктах під час влаштування пляжів та місць масового відпочинку людей на водних об'єктах	X	X	X	X	X	X
1.1	Глибина в зоні водного об'єкта, що прилягає до пляжу і відведена для купання в межах 1,5 - 1,75 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 1 розділу II Правил
1.2	Ширина смуги зони водного об'єкта, відведеної для купання, не перевищує 50 м від берега	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 1 розділу II Правил
1.3	Зона водного об'єкта для занять видами спорту, організації пунктів прокату маломірних/малих суден та катання на човнах, водних мотоциклах і катерах, для водних атракціонів, аматорського і спортивного рибальства від зони для купання відмежована	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 1 розділу II Правил

1.4	Швидкість течії не перевищує 0,5 м/с	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 1 розділу II Правил
1.5	Дно акваторії рівне, щільне, з пологим спуском без уступів, піщане, гравійно-піщане або дрібно-гравійне	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 1 розділу II Правил
1.6	Скиди стічних вод (промислових, побутових), виходи ґрунтових вод з низькою температурою, вирів відсутні	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 1 розділу II Правил
1.7	Мілководдя, що періодично пересихає і може бути місцем виплоду малярійних комарів відсутнє	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 1 розділу II Правил
1.8	Пляж, місце масового відпочинку людей на водних об'єктах розташовані поза межами питних водозаборів, водоводів і каналів питного водозабезпечення	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 1 розділу II Правил
1.9	Пляж, місце масового відпочинку людей на водних об'єктах розташовані поза межами руслових гідротехнічних споруд, басейнів, аванкамер, бетонного кріплення каналів	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 1 розділу II Правил
1.10	Місце нересту і нагулу риби, ділянок з цінними і рідкісними видами флори і фауни відсутнє	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 1 розділу II Правил
1.11	Вода вимогам чинних санітарних норм відповідає	Високий Середній Незначний					Підпункт 11 пункту 1 розділу II Правил

1.12	Пляж, місце масового відпочинку людей на водних об'єктах розташоване поза межами зсувів, обвалів та інших небезпечних місць	Високий Середній Незначний					Підпункт 12 пункту 1 розділу II Правил
2	Місця масового відпочинку людей на водних об'єктах	X	X	X	X	X	X
2.1	Місце розташоване осторонь портових споруд, пірсів, причалів, вище місць скидання промислових та побутових вод	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 2 розділу II Правил
2.2	Місце обладнане рятувальними постами для постійного чергування рятувальників	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 2 розділу II Правил
2.3	Місця обладнуються під'їзними шляхами та спусками на воду рятувальних засобів з установами відповідних покажчиків (написів) "ДЛЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ". Під'їзди та спуски вільні	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 2 розділу II Правил
2.4	Місця обладнуються засобами оповіщення для доведення необхідної інформації та роз'яснення правил поведінки на воді	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 2 розділу II Правил
3	Позначення меж купання на акваторії у місцях масового відпочинку людей на водних об'єктах забезпечено	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 3 розділу II Правил
4	Ділянка акваторії водних об'єктів для купання осіб, які не вміють плавати, дітей	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 3 розділу II Правил

	та осіб з інвалідністю в наявності						
5	Встановлені по всій території через кожні 50 - 100 м на відстані не більше ніж 10 м від води стенди (стійки) з рятувальними засобами (рятувальні пляжні круги з 15-метровим плавучим лінем, кінці Александрова) на яких нанесено назву об'єкта (пляжу) і напис "КИДАЙ ПОТОПАЮЧОМУ" в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 3 розділу II Правил
6	Розташовані на відстані не більше ніж 10 м від води спостережні вишки з рятувальними засобами (рятувальний пляжний круг з 15-метровим плавучим лінем, кінець Александрова, бінокль, мегафон) у наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 3 розділу II Правил
7	Інформаційні стенди з матеріалами щодо запобігання нещасним випадкам на воді, плакатами "УЧИТЬСЯ ПЛАВАТИ", "СПОСОБИ РЯТУВАННЯ", порадами відпочивальникам щодо правил поведінки на воді, прийому сонячних ванн, прийомів саморятунку та надання домедичної допомоги потерпілим, а також номерами телефонів підрозділів екстреної	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 3 розділу II Правил

	медичної допомоги населенню, правоохоронних органів, територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в наявності						
8	Додаткові застережні та заборонні написи на руслових гідротехнічних спорудах, басейнах, аванкамерах, бетонному кріпленні каналів щодо небезпеки та заборони купання в необладнаних для купання місцях в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 3 розділу II Правил
9	Договір з атестованою аварійно-рятувальною службою на аварійно-рятувальне обслуговування у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу II Правил
10	Інструкції з визначенням обов'язків для персоналу рятувального поста в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 9 розділу II Правил
11	Постійне чергування рятувальників, забезпечених рятувальними та медичними засобами організовано	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу II Правил
12	Вимоги щодо обмеження, припинення або заборони використання водних об'єктів для купання,	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу II Правил

	масового відпочинку людей, плавання на маломірних/малих суднах, заняття відповідними видами спорту та туризму або інших рекреаційних цілей дотримано						
13	Паспорт підводної частини акваторії пляжу (водного об'єкта) в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Правил
14	Акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу (водного об'єкта) в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Правил
15	Карта виміру глибин дна акваторії пляжу (водного об'єкта) в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Правил
16	Акт про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу (водного об'єкта) в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Правил
17	Обладнані рятувальні пости для постійного чергування рятувальників в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу III Правил
18	Категорія створеного рятувального посту відповідає визначеній довжині берегової смуги пляжу	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу III Правил
19	Рятувальні пости рятувальниками відповідно до категорії рятувального посту забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу III Правил
20	Перша та друга категорія рятувальних постів лікарем або фельдшером за напрямом підготовки "Медицина", спеціалізацією "Медицина	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу III Правил

	невідкладних станів" забезпечені						
21	Документ державного зразка про закінчення навчального закладу за відповідною професією в матроса-рятувальник а в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу III Правил
22	Кваліфікація матроса-рятувальник а (один раз на три роки) підтверджена	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу III Правил
23	У матроса-рятувальник а, плавця-рятувальника, які використовують рятувальний моторний човен або рятувальний водний мотоцикл, відповідний чинний документ, який надає право на управління таким судном, в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу III Правил
24	У матроса-рятувальник а, плавця-рятувальника посвідчення державного зразка про проходження спеціальної підготовки за програмою домедичної підготовки "Медицина невідкладних станів" у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу III Правил
25	Жетон, книжка та посвідчення рятувальника в матроса-рятувальник а, плавця-рятувальника в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 26 ПКМУ N 828
26	Формений одяг матросів-рятувальни ків та	Високий Середній Незначний					Пункт 9 розділу III Правил

	плавців-рятувальників в відповідає вимогам охорони життя людей на водних об'єктах						
27	Рятувальний пост обладнанням відповідно до категорії посту забезпечений	Високий Середній Незначний					Пункт 10 розділу III Правил
28	Рятувальний пост відповідною документацією забезпечений	Високий Середній Незначний					Пункт 13 розділу III Правил
29	Вахтовий журнал у наявності, відповідає та ведеться відповідно до вимог охорони життя людей на водних об'єктах	Високий Середній Незначний					Пункт 14 розділу III Правил
30	Наказ керівника оздоровчого закладу щодо призначення особи, відповідальної за купання та дотримання правил безпеки дітей на воді, у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу VI Правил
31	Спеціально відведене і обладнане місце для купання дітей, які відпочивають в оздоровчих закладах поблизу водного об'єкта, у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу VI Правил
32	Місця для купання дітей у природних водоймищах відповідають вимогам охорони життя людей на водних об'єктах	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу VI Правил
33	Медичний працівник з набором медичних препаратів для надання першої невідкладної медичної допомоги під час купання дітей присутній	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу VI Правил
34	Спеціально встановлене місце для купання дітей,	Високий Середній Незначний					Пункт 14 розділу VI Правил

	які не вміють плавати, у наявності						
35	Навчальний пункт, який огорожується на суші й на воді сіткою, штахетником та забезпечується плавальними дошками, підтримувальними поясами, мегафоном для навчання дітей плаванню на кожному дитячому пляжі, у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 15 розділу VI Правил
36	Плавальні басейни обов'язковими рятувальними засобами та оснащенням з урахуванням їх площі забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу VII Правил
37	Біля кожного плавального басейну інформаційний щит з матеріалами про запобігання нещасним випадкам на воді встановлено	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу VII Правил
38	Місце розміщення прокатних пунктів та водних атракціонів місцевими органами влади, за межами зон відпочинку на пляжах та прилеглих до них ділянок акваторії, що відведені для купання (відпочинку) людей, визначено	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу VII Правил
39	Чергування матросів-рятувальників в аквапарках біля кожного басейну водних атракціонів організовано	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу VII Правил
40	Матроси-рятувальники в аквапарках відповідним устаткуванням забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу VII Правил

41	В аквапарку укомплектований медичний пункт в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу VII Правил
42	Чергування двох матросів-рятувальників (плавців-рятувальників) у дельфінаріях біля басейну під час проведення вистави, у кожного з яких має бути рятувальний мішок та рятувальний жилет, організовано	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу VII Правил
43	Поблизу басейну дельфінарію рятувальна жердина, рятувальні ноші, апарат штучної вентиляції легенів (мішок Амбу), аптечка в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу VII Правил
44	Радіофікація в аквапарках або дельфінарії в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу VII Правил
45	Приписка до відповідних баз самохідних і несамохідних маломірних/малих суден, що належать підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, а також громадянам України, в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу VIII Правил
46	На човновій станції (базі), пункті (базі) прокату і базі-стоянці маломірних/малих суден постійний рятувальний пост для здійснення контролю за охороною життя людей на водних об'єктах та надання допомоги потерпілим на воді влаштовано	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу VIII Правил

47	На човнових станціях (базах), пунктах (базах) прокату і базах-стоянках маломірних суден на видимих місцях стенди з матеріалами щодо заходів безпеки під час користування маломірними/ малими суднами та заходів безпеки під час масового відпочинку людей на воді, обстежені схеми руху маломірних/малих суден, переліки телефонних номерів спеціалізованих служб цивільного захисту в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу VIII Правил
48	Місця базування суден флоту рибної промисловості відповідним чином розташовані	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу VIII Правил
49	Реєстрація та технічний огляд самохідних і несамохідних маломірних/малих суден в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу VIII Правил
50	Маломірні/малі судна під час експлуатації оснащені обладнанням та спорядженням згідно з правилами класифікаційного товариства, що здійснює технічний нагляд за цими суднами	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу VIII Правил
51	Вимоги щодо облаштування прокатного пункту	X	X	X	X	X	X
51.1	Прокатний пункт розташований на ділянці акваторії для підходу маломірних/малих	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 13 розділу VIII Правил

	суден до берега, ширина якої не менше 25 м або місця підходу маломірних/малих суден до берега позначені з обох сторін буйковими огороженнями у глиб водного об'єкта на відстань не менше 50 м, що закінчуються буями-віхами. У разі використання моторних маломірних/малих суден місця підходу позначені буями оранжевого або червоного кольору об'ємом не менше 150 л						
51.2	Прокатний пункт обладнаний праворуч та ліворуч від місця підходу маломірних/малих суден до берега технічної зони завширшки не менше 5 м, позначеної буйковими огороженнями у глиб водного об'єкта на відстань не менше 50 м, зі встановленими на суші інформаційними щитами "ТЕХНІЧНА ЗОНА. КУПАННЯ ЗАБОРОНЕНО!"	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 13 розділу VIII Правил
51.3	Стенд з інформацією про прокатний пункт, особу, відповідальну за діяльність прокатного пункту та дотримання правил випуску суден, правилами користування маломірними/малими	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 13 розділу VIII Правил

	суднами, інструкцією з техніки безпеки, інформацією щодо запобігання нещасним випадкам та надання допомоги потопаючому, інструкцією про порядок передання інформації про надзвичайні ситуації та аварійні випадки з маломірними/малими суднами в наявності						
51.4	Журнал інструктажів з техніки безпеки під час користування маломірними/малими суднами на прокатному пункті в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 13 розділу VIII Правил
51.5	На прокатному пункті рятувальний пост, укомплектований рятувальними засобами в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 13 розділу VIII Правил
51.6	Телефонний або мобільного зв'язок в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 13 розділу VIII Правил

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають місця масового відпочинку людей на водних об'єктах

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1.	Порядок атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників затверджений	13 листопада 2013 року № 828	—

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-право вого акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
	постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 828)		
2.	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України затверджені наказом МВС (Правила)	10 квітня 2017 року № 301	04 травня 2017 року за № 566/30434

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які
застосовуються до метрополітенів

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Пожежна безпека шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкої евакуації людей, рухомого складу, матеріальних цінностей, швидкого виклику пожежно-рятувальних підрозділів й інших аварійно-рятувальних формувань та успішного гасіння пожеж забезпечується	Високий					Пункт 1.1 розділу I ППБ в метрополітенах
2	Керівники метрополітенів, відповідних служб та структурних підрозділів обов'язки посадових осіб (у тому числі заступників керівників) щодо забезпечення пожежної безпеки визначили, призначили відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, ділянок тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію протипожежної техніки	Високий					Пункт 1.3 розділу I ППБ в метрополітенах
3	Керівники метрополітенів, їх служб та структурних підрозділів обов'язки щодо пожежної безпеки виконують	Високий					Пункт 1.4 розділу I ППБ в метрополітенах
4	Посадові особи призначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки будинків, споруд, станцій, ділянок, цехів,	Високий					Пункти 1.5, 1.6 розділу I ППБ в метрополітенах

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
	приміщень метрополітенів обов'язки щодо пожежної безпеки виконують						
5	Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованих приміщень чи майна, розміщення в метрополітені торговельних місць суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних договорах визначені. Продукція протипожежного призначення, що впроваджується в експлуатацію на об'єктах інфраструктури та рухомому складі метрополітену, а також продукція, у стандартах на яку містяться вимоги щодо пожежної безпеки, має сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності	Високий					Пункт 1.9 розділу I ППБ в метрополітенах
6	Інструкції щодо заходів пожежної безпеки для вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень розроблені	Високий					Пункт 1.10 розділу I ППБ в метрополітенах
7	Оперативний план пожежогасіння, інструкція про порядок дій працівників метрополітену на випадок пожежі, бланки допусків на проведення гасіння пожежі на енергетичному об'єкті, схема евакуації пасажирів та інші документи наявні. Оперативні плани пожежогасіння із залученням усіх підрозділів, що залучаються до гасіння пожежі та визначені такими планами відпрацьовано	Високий					Пункт 1.11 розділу I ППБ в метрополітенах
8	З працівниками метрополітенів, а також з особами, яких приймають на роботу, інструктажі та навчання з питань пожежної безпеки проведено	Високий					Пункти 1.5, 1.12, 1.13 розділу I ППБ в метрополітенах

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
9	З метою попередження пожежі й організації її гасіння добровільну пожежну дружину (команду) створено	Високий					Пункт 1.14 розділу I ППБ в метрополітенах
10	Безпека людей у метрополітені в разі пожежі забезпечується	Високий					Пункт 2.1 розділу II ППБ в метрополітенах
11	Новобудови метрополітенів до початку експлуатації первинними засобами пожежогасіння забезпечені	Високий					Пункт 2.2 розділу II ППБ в метрополітенах
12	На території, виробничих площах, у будинках та спорудах метрополітену спеціальні місця для паління визначено та витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення диму обладнано	Високий					Пункт 2.5 розділу II ППБ в метрополітенах
13	Технологічні посудини для зберігання легкозаймистих та горючих рідин, розташовані на території та в спорудах метрополітену, від іскроутворення та електричної корозії захищені	Високий					Пункт 2.6 розділу II ППБ в метрополітенах
14	Експлуатаційний контроль пристроїв блискавкозахисту здійснюється	Високий					Пункт 2.7 розділу II ППБ в метрополітенах
15	Транспорт для перевезення мастильних матеріалів у тунелях іскрогасником на вихлопній трубі обладнаний, транспорт первинними засобами пожежогасіння забезпечений, моторний відсік моторейкового транспорту локальними системами пожежогасіння обладнаний	Високий					Пункт 2.8 розділу II ППБ в метрополітенах
16	Мастильні матеріали, інші ЛЗР та ГР утримуються в металевих ящиках з кришками, які щільно закриваються, та в герметично закритій металевій тарі, яка має	Високий					Пункт 2.9 розділу II ППБ в метрополітенах

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
	маркування та попереджувальні написи						
17	Біля входів у вестибюлі станцій мають урни з негорючих матеріалів для збирання сміття встановлені та своєчасно очищуються (не рідше одного разу за зміну)	Високий					Пункт 2.13 розділу II ППБ в метрополітенах
18	Сушильні шафи для сушіння спецодягу та прибирального інвентарю нагрівальними елементами закритого типу з температурою нагрівання поверхні не більше 85°C і відповідним електрозахистом від струмів короткого замикання та тепловим захистом від перегрівання обладнання.	Високий					Пункт 2.17 розділу II ППБ в метрополітенах
19	Вимоги пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт дотримуються	Високий					Пункт 2.18 розділу II ППБ в метрополітенах
20	У метрополітені не допускається: користування відкритим вогнем, розкладання багаття, спалювання промислових відходів та сміття; паління у невстановлених місцях; захаращення виходів, сходів, проходів, коридорів, шляхів евакуації людей, підступів до пожежних щитів, пожежних кран-комплектів та вогнегасників; зберігання на горищах, вестибюлях, коридорах, на сходах та під ними будь-яких горючих матеріалів та речей, улаштування у вказаних місцях майстерень, складів, комор, службових приміщень тощо;	Високий					Пункт 2.19 розділу II ППБ в метрополітенах

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
	відігрівання замерзлих водопровідних, каналізаційних та інших трубопроводів відкритим вогнем; прокладання транзитних електрокабелів, повітро- та газопроводів в приміщеннях складів горючих матеріалів, ЛЗР та ГР; установлення на вікнах приміщень, у яких перебувають люди, металевих ґрат; залишення без нагляду ввімкнених електроприладів; застосовування для облицювання стін, колон, платформ, похилих тунелів, ескалаторів, перегородок та стель на шляхах евакуації людей, для опорядження приміщень та вестибюлів станцій горючих матеріалів, матеріалів, які при нагріванні (горінні) виділяють токсичні речовини, а також матеріалів з невизначеними показниками пожежної безпеки; зберігання в підземних спорудах та приміщеннях ЛЗР та ГР, балонів з газами, лугів, кислот та вибухових речовин; складування на дахах кабін чергового біля ескалатора, у підземних приміщеннях станцій горючих матеріалів, інвентаря та обладнання; обладнання комор, гардеробів та побутових приміщень підземних						

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
	споруд м'якими меблями, горючими шафами; розміщення об'єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення на платформах та балконах станцій і в переходах пересадочних вузлів, у підземних і надземних вестибюлях, а на поверхні землі в межах півкола радіусом 20 м від площини дверей у напрямку евакуації з центром у середині дверної групи; застосовування для промивання, протирання та знежирювання різних деталей і конструкцій ЛЗР та ГР; застосовування лакофарбових матеріалів, емалей, розчинників, мийних та знежирювальних рідин, реактивів, показники пожежної небезпеки та особливості гасіння яких невідомі; прокладання транзитних газопроводів у підземних спорудах метрополітену; проведення фарбування стін в підземних спорудах метрополітену фарбами, виготовленими на горючій основі; пошкодження цілісності протипожежних дверей шляхом свердлення у них отворів і зняття з дверей пристроїв для самозачинення та димозахисних ущільників;						

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
	фіксування протипожежних дверей у відкритому положенні						
21	Територія навколо наземних станцій та ліній метро, територія підприємств, баз, складів, вентиляційних шахт, вентиляційних кіосків, будинки, споруди, приміщення і рухомий склад метрополітену в чистоті утримуються та від горючих відходів, нашарувань та сміття систематично звільняються	Високий					Пункт 3.1 розділу III ППБ в метрополітенах
22	До всіх будівель і споруд метрополітену для проїзду пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки вільний доступ забезпечений. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо вимогам будівельних норм відповідають.	Високий					Пункт 3.2 розділу III ППБ в метрополітенах
23	На території та в приміщеннях метрополітену плакати та інша наочну агітацію щодо вимог правил пожежної безпеки на видних місцях вивішені	Високий					Пункт 3.3 розділу III ППБ в метрополітенах
24	Територія, будинки, споруди, станції, приміщення та евакуаційні шляхи і виходи метрополітену знаками безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007, ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности» забезпечені Світлові покажчики «Вихід», світильники евакуаційного освітлення справні	Високий					Пункт 3.4 розділу III ППБ в метрополітенах
25	Люки кабельних колекторів станції зачинені, конструкції їх замків, відкривання колектора зсередини вручну забезпечують. Ключі від	Високий					Пункт 3.6 розділу III ППБ в метрополітенах

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
	замків люків кабельних колекторів в чергового станції на аварійній дошці зберігаються						
26	Біля входу до кабельного підвалу суміщеної тяговознижувальної підстанції, машинного залу ескалаторів, інших об'єктів, план розміщення вказаних об'єктів вивішений	Високий					Пункт 3.7 розділу III ППБ в метрополітенах
27	Двері евакуаційних виходів ззовні за допомогою ключа, а зсередини - вручну вільно відкриваються Пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо в наявності та фіксують двері у зачиненому положенні.	Високий					Пункт 3.8 розділу III ППБ в метрополітенах
28	Двері та люки, які ведуть на горища та покрівлю будівель зачиненими на замок утримуються Ключі від замків в місцях, де їх можна отримати протягом усієї доби зберігаються	Високий					Пункт 3.9 розділу III ППБ в метрополітенах
29	Дерев'яні конструкції горищ засобами вогнезахисту щорічно обробляються та зі складанням відповідного акту перевіряються	Високий					Пункт 3.10 розділу III ППБ в метрополітенах
30	Водонагрівачів та інших пристроїв для підігрівання води в приміщеннях, де розташовані електрощитові та інші подібні електроустановки не встановлено	Високий					Пункт 3.11 розділу III ППБ в метрополітенах
31	Кабельні канали в приміщеннях блок-постів, релейних, кросових тощо негорючими щитами закриті, від горючого сміття та пилу систематично очищаються	Високий					Пункт 3.12 розділу III ППБ в метрополітенах
32	Двері всіх приміщень станцій та об'єктів відповідну нумерацію і напис з назвою приміщення згідно з призначенням мають та	Високий					Пункт 3.13 розділу III ППБ в метрополітенах

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
	зачиняються на замок Запасні ключі від приміщень відповідно до нумерації приміщень замарковані та в опломбованому стані на спеціальній дошці зберігаються						
33	У приміщеннях (кабінах) чергового по станції на видному місці вивішено: табель оперативного розрахунку ДПД (ДПК); табличка з прізвищем відповідального за пожежну безпеку; номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів й інших аварійно-рятувальних формувань; інструкція з питань пожежної безпеки та експлуатації систем протипожежного захисту; інструкція з експлуатації та обслуговування приймально-контрольних приладів систем СПЗ, перелік приміщень, які захищаються системами СПЗ. Оперативний план пожежогасіння, плани та інструкції з евакуації пасажирів, а також плани та інструкції щодо режимів роботи тунельної вентиляції у разі задимлення або пожежі, схеми керування електроприводами засувки водогінних мереж, інша документація з питань пожежної	Високий					Пункт 3.15 розділу III ППБ в метрополітенах

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
	безпеки в окремій теці зберігаються						
34	Під час проведення ремонтних робіт у метрополітені застосовуються риштування, виготовлені з негорючих матеріалів, дерев'яні настили та підмостки, вогнезахисними сумішами просочені	Високий					Пункт 3.17 розділу III ППБ в метрополітенах
35	Противопожежні двері відповідно до вимог пожежної безпеки утримуються	Високий					Пункт 3.18 розділу III ППБ в метрополітенах
36	Вимоги пожежної безпеки у тунелях та колійному господарстві виконуються	Високий					Розділ IV ППБ в метрополітенах
37	Вимоги пожежної безпеки у машинних залах, ескалаторах, травіляторах, ліфтах та підйомниках виконуються	Високий					Розділ V ППБ в метрополітенах
38	Вимоги пожежної безпеки в тягових, знижувальних та суміщених тяговознижувальних підстанціях виконуються	Високий					Розділ VI ППБ в метрополітенах
39	Електромережі та інше електротехнічне обладнання вимогам ПУЕ, НПА ОП 40.1-1.32-01 (ДНА ОП 0.00-1.32-01) та іншим нормативно-правовим актам відповідають	Високий					Пункт 7.1 розділу VII ППБ в метрополітенах
40	Вибір проводів та кабелів згідно з ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробовування» здійснюється	Високий					Пункт 7.3 розділу VII ППБ в метрополітенах
41	Для оперативного знеструмлення електрообладнання та електрокабелів на об'єктах метрополітену на випадок пожежі схеми та інструкції, які встановлюють порядок відключення всіх електроспоживачів та кабелів у зоні	Високий					Пункт 7.4 розділу VII ППБ в метрополітенах

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
	пожежі та на підступах до неї розроблені, порядок оформлення та вручення допуску на проведення гасіння пожежі на енергетичному об'єкті визначено Схеми та інструкції в установленому порядку всім черговим персоналом об'єктів метрополітену вивчено і практично відпрацьовано						
42	Електрошафи, розміщені в коридорах, у вестибюлях, холах, на шляхах евакуації знаходяться замкненими. Електрощити, групові електрощитки схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарату захисту (плавкої вставки) оснащені	Високий					Пункт 7.5 розділу VII ППБ в метрополітенах
43	Електричні опалювальні прилади у вибухопожежонебезпечних приміщеннях не застосовуються Електронагрівальні прилади у пожежонебезпечних зонах складських (крім спеціально призначених і обладнаних) приміщень не застосовуються	Високий					Пункти 7.16, 7.17 розділу VII ППБ в метрополітенах
44	Електронагрівальні прилади, передбачені умовами виробництва, від контакту з горючими матеріалами захищені та на негорючій поверхні (підставках) встановлені	Високий					Пункт 7.19 розділу VII ППБ в метрополітенах
45	Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок в будинках, спорудах та приміщеннях метрополітену, у зовнішніх установках. у повному обсязі проведено	Високий					Пункт 7.20 розділу VII ППБ в метрополітенах

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
46	У кабельних колекторах засоби для запобігання поширенню вогню системи протипожежного захисту в справному стані. утримуються	Високий					Пункт 7.22 розділу VII ППБ в метрополітенах
47	Аварійне освітлення, світильники відповідні позначки мають та постійно в робочому стані перебувають	Високий					Пункт 7.23 розділу VII ППБ в метрополітенах
48	Під час монтажу й експлуатації електромереж та електроустановок протипожежні вимоги дотримуються	Високий					Пункт 7.25 розділу VII ППБ в метрополітенах
49	Вимоги пожежної безпеки до інженерно-технічних пристроїв виконуються	Високий					Розділ VIII ППБ в метрополітенах
50	Вимоги пожежної безпеки в електро- та мотодопо виконуються	Високий					Розділ IX ППБ в метрополітенах
51	Вимоги пожежної безпеки до електрорухомого складу метрополітену виконуються	Високий					Розділ X ППБ в метрополітенах
52	Вимоги пожежної безпеки до засобів зв'язку та протипожежного захисту виконуються	Високий					Розділ XI ППБ в метрополітенах

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1.	Правила пожежної безпеки в метрополітенах затверджені наказом	20 червня 2012 року	09 липня 2012 року

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-право вого акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
	Міністерства інфраструктури України (ППБ в метрополітенах)	№ 335	за № 1128/21440

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

Додаток 8
до Акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) щодо дотримання
суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері техногенної та пожежної безпеки

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства
у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки,
які застосовуються до компаній, підприємств
та організацій енергетичної галузі

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризик суб'єкт а господа рюванн я	Позиція суб'єкта господар ювання щодо негативн ого впливу вимоги законода вства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	н е р о з г л я д а л о с я	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пожежна безпека енергетичних підприємств за допомогою організаційно-технічних заходів забезпечується	Високий					пункт 5 розділу I ППБ в ЕГ
2	Завдання та обов'язки суб'єктів господарювання в частині забезпечення пожежної безпеки дотримано	Високий					пункт 7 розділу I ППБ в ЕГ
3	Службу пожежної безпеки, яка підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства, створено та організовано взаємодію з органами і підрозділами ДСНС, Міненерго та підрозділами відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони	Високий					пункт 8 розділу I ППБ в ЕГ

4	Керівники, особи, відповідальні за пожежну безпеку, обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки виконують	Високий					пункт 1.9 розділу I, пункт 6.17 розділу VI ППБ АЕС; пункти 6, 8 розділу I, пункт 2 розділу II ППБ в ЕГ
5	З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації гасіння їх на енергетичних підприємствах пожежні дружини або пожежні команди створено	Високий					пункт 3 розділу II ППБ в ЕГ
6	Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежами та аваріями, проведено	Високий					пункт 9 розділу I ППБ в ЕГ
7	Загальнооб'єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки та інструкції для кожного приміщення розроблено	Високий					пункт 4 розділу II ППБ в ЕГ
8	Наказом або загальнооб'єктовою інструкцією про заходи пожежної безпеки протипожежний режим встановлено	Високий					пункт 6.3 розділу VI ППБ АЕС; пункт 5 розділу II ППБ в ЕГ
9	Для досягнення необхідного рівня пожежної безпеки концепція глибокоєшелонованого захисту реалізується та застосовується	Високий					пункти 5.2, 5.3, 5.5 розділу V ППБ АЕС
10	Вимоги щодо організації підготовки персоналу енергетичних підприємств і організацій виконуються	Високий					розділ III ППБ в ЕГ; пункти 6.19 розділу VI ППБ АЕС
11	Основну документацію з пожежної безпеки розроблено	Високий					розділ IV ППБ в ЕГ
12	Вимоги пожежної безпеки до утримання території дотримуються	Високий					пункт 7.1 розділу VII ППБ АЕС; пункт 1 розділу V ППБ в ЕГ; розділ III ГНД 34.03.307-2004

13	Вимоги до утримання будівель, приміщень і споруд дотримуються	Високий					підпункт 7.2.1 пункту 7.2 розділу VII ППБ АЕС; пункт 2 розділу V ППБ в ЕГ; розділ IV, пункт 5.1 розділу V ГНД 34.03.307-2004
14	Загальні вимоги пожежної безпеки до машинних залів, котельних відділень дотримуються	Високий					СОУ 40.1-21677681-60:2012; ГНД 34.03.307-2004; пункт 1 розділу X ППБ в ЕГ
15	Об'ємно-планувальні і конструктивні рішення електромашинних залів (приміщень) виконуються	Високий					розділ 5 СОУ 40.1-21677681-60:2012
16	Вимоги до систем змащування і регулювання турбогенераторів дотримуються	Високий					розділ 6 СОУ 40.1-21677681-60:2012; пункт 9.4 розділу IX ППБ АЕС; пункт 5.2 ГНД 34.03.307-2004
17	Вимоги до систем водневого охолодження генераторів дотримуються	Високий					розділ 7 СОУ 40.1-21677681-60:2012; пункт 9.2 розділу IX ППБ АЕС; пункт 3 розділу X ППБ в ЕГ
18	Вимоги до автоматичних систем водяного пожежогасіння та охолодження металоконструкцій машзалів дотримуються	Високий					розділи 8, 9, 10, 11, 12, 13 СОУ 40.1-21677681-60:2012
19	Вимоги до утримання реакторного відділення дотримуються	Високий					підпункт 7.2.2 пункту 7.2 розділу VII ППБ АЕС
20	Вимоги до утримання дизельних генераторів (електростанцій) дотримуються	Високий					підпункт 7.2.3 пункту 7.2 розділу VII ППБ АЕС; пункт 5 розділу X ППБ в ЕГ

21	Вимоги до утримання кабельних споруд, кабельного господарства дотримуються	Високий				підпункт 7.2.4 пункту 7.2 розділу VII ППБ АЕС; пункт 2 розділу XI ППБ в ЕГ; розділ XI СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2 013; СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005; СОУ 41.0-21-677681-34:2 010
22	Вимоги до розподільчих пристроїв, електричних станцій і підстанцій дотримуються	Високий				підпункт 7.2.5 пункту 7.2 розділу VII ППБ АЕС; пункт 1 розділу XI ППБ в ЕГ ; розділ X СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2 013
23	Вимоги до трансформаторів, авто-трансформаторів, компенсувальних реакторів, трансформаторів власних потреб дотримуються	Високий				пункт 9.5 розділу IX ППБ АЕС; пункт 4 розділу X ППБ в ЕГ; розділ X СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2 013
24	Вимоги до утримання приміщень з електролізними установками дотримуються	Високий				підпункт 7.2.6 пункту 7.2 розділу VII ППБ АЕС
25	Вимоги до утримання приміщень з акумуляторними установками (батареями) дотримуються	Високий				підпункт 7.2.7 пункту 7.2 розділу VII ППБ АЕС; пункт 3 розділу XI ППБ в ЕГ; розділ VIII СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2 013
26	Вимоги до утримання приміщень з технічними засобами автоматичних систем управління технологічними процесами дотримуються	Високий				підпункти 7.2.8.1-7.2.8.3, 7.2.8.5-7.2.8.15

						пункту 7.2 розділу VII ППБ АЕС; пункт 5.4 ГНД 34.03.307-2004
27	Вимоги до утримання лабораторій, майстерень, офісних приміщень тощо дотримуються	Високий				підпункт 7.2.9 пункту 7.2 розділу VII ППБ АЕС
28	Вимоги до утримання мастилодизельного господарства дотримуються	Високий				підпункти 7.2.10.2-7.2.10.11 пункту 7.2 розділу VII ППБ АЕС
29	Вимоги до котельних установок дотримуються	Високий				пункт 2 розділу VIII ППБ в ЕГ
30	Вимоги до матеріальних складів і баз загального призначення дотримуються	Високий				пункт 12.1 розділу XII ППБ АЕС; пункт 1 розділу IX ППБ в ЕГ
31	Вимоги до складів рідкого палива, мастил, легкозаймистих рідин (далі - ЛЗР), горючих рідин (далі - ГР), паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) та інших нафтопродуктів дотримуються	Високий				пункт 12.2 розділу XII ППБ АЕС; пункт 1 розділу VII ППБ в ЕГ; розділи III-VI ГКД 343.000.003.005-2002
32	Вимоги до складів балонів із газами дотримуються	Високий				пункт 12.3 розділу XII ППБ АЕС; пункт 2 розділу IX ППБ в ЕГ
33	Вимоги до складів хімічних речовин дотримуються	Високий				пункт 12.4 розділу XII ППБ АЕС; пункт 3 розділу IX ППБ в ЕГ
34	Вимоги пожежної безпеки до складів лісопиломатеріалів дотримуються	Високий				пункт 4 розділу IX ППБ в ЕГ
35	Вимоги до архівосховищ дотримуються	Високий				пункт 12.5 розділу XII ППБ АЕС; пункт 5 розділу IX ППБ в ЕГ
36	Вимоги до складів та систем зберігання і поводження з ядерним паливом дотримуються	Високий				пункт 13.1 розділу XIII ППБ АЕС; пункт 5.7 ГНД 34.03.307-2004

37	Вимоги до складів та систем зберігання і поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами виконуються	Високий					пункт 13.2 розділу XIII ППБ АЕС; пункт 5.7 ГНД 34.03.307-2004
38	Вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій дотримуються	Високий					пункт 5 розділу VII ППБ в ЕГ
39	Вимоги щодо евакуаційних шляхів і виходів дотримуються	Високий					пункт 7.3 розділу VII ППБ АЕС; пункт 3 розділу V ППБ в ЕГ
40	Вимоги до електроустановок та електрообладнання дотримуються	Високий					пункт 8.1 розділу VIII ППБ АЕС; пункт 1 розділу VI ППБ в ЕГ; розділи V-VII, IX СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2 013; пункт 5.3 ГНД 34.03.307-2004
41	Вимоги до систем опалення дотримуються	Високий					пункт 8.2 розділу VIII ППБ АЕС; пункт 4 розділу VI ППБ в ЕГ
42	Вимоги до систем вентиляції і кондиціонування дотримуються	Високий					пункти 8.3.2-8.3.17 розділу VIII ППБ АЕС; пункт 3 розділу VI ППБ в ЕГ; пункт 5.6 ГНД 34.03.307-2004
43	Вимоги до каналізації дотримуються	Високий					пункт 8.4 розділу VIII ППБ АЕС; пункт 6 розділу VI ППБ в ЕГ
44	Вимоги до теплових мереж дотримуються	Високий					пункт 8.5 розділу VIII ППБ АЕС; пункт 5 розділу VI ППБ в ЕГ
45	Вимоги до ліфтів і підйомників дотримуються	Високий					пункт 8.7 розділу VIII ППБ АЕС;

						пункт 2 розділу VI ППБ в ЕГ
46	Загальні вимоги до енергетичних установок та технологічного устаткування дотримуються	Високий				пункти 9.1.1-9.1.5, 9.1.7-9.1.37 розділу IX ППБ АЕС; розділ VI ППБ в ЕГ
47	Вимоги до кисневих установок дотримуються	Високий				пункт 9.3 розділу IX ППБ АЕС
48	Вимоги до гідразинних установок дотримуються	Високий				пункт 9.6 розділу IX ППБ АЕС
49	Вимоги до систем пожежної сигналізації дотримуються	Високий				пункт 10.1 розділу X ППБ АЕС; СОУ 40.1.03-21677681-04:2009; СОУ 41.0-21-677681-34:2010; пункт 6.1 ГНД 34.03.307-2004
50	Вимоги до систем пожежогасіння дотримуються	Високий				пункт 10.1 розділу X ППБ АЕС; СОУ 41.0-21677681-37:2010; СОУ 41.0-21-677681-34:2010; розділ VII ГНД 34.03.307-2004
51	Вимоги до систем вентиляції, кондиціонування та протидимного захисту дотримуються	Високий				пункт 10.2 розділу X ППБ АЕС; пункт 5.6 ГНД 34.03.307-2004; пункт 3 розділу VI, підпункт 10 пункту 2 розділу V ППБ в ЕГ
52	Вимоги до систем протипожежного захисту і засобів(систем) зв'язку при пожежі дотримуються	Високий				пункт 10.3 розділу X ППБ АЕС; пункт 6.2 ГНД 34.03.307-2004; пункт 1 розділу XIII ППБ в ЕГ

53	Вимоги до систем зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий				підпункти 10.4.1.1-10.4.1.12, 10.4.1.14-10.4.1.16 пункту 10.4 розділу X ППБ АЕС; пункт 2 розділу XIII ППБ в ЕГ; розділи IV, V СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005; пункт 5.5 ГНД 34.03.307-2004
54	Вимоги до систем внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий				підпункт 10.4.2 пункту 10.4 розділу X ППБ АЕС; пункт 3 розділу XIII ППБ в ЕГ; розділи IV, VI СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005; пункт 5.5 ГНД 34.03.307-2004
55	Вимоги до насосних станцій протипожежного водопостачання дотримуються	Високий				підпункт 10.4.3 пункту 10.4 розділу X ППБ АЕС; розділи IV, VII СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005; пункт 5.5 ГНД 34.03.307-2004; підпункт 15 пункту 3 розділу XIII ППБ в ЕГ; розділ 9 СОУ 40.1-21677681-60:2 012
56	Вимоги до пожежної техніки дотримуються	Високий				пункти 10.5.1-10.5.9, 10.5.11-10.5.23 розділу X ППБ АЕС; СОУ 41.0-21677681-25:2 010; СОУ-Н МЕН 40.1-21677681-108: 2015

57	Вимоги пожежної безпеки під час організації ремонту та реконструкції технологічного обладнання, технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту дотримуються	Високий					пункт 11.1 розділу XI ППБ АЕС; пункт 1 розділу XII ППБ в ЕГ
58	Вимоги під час проведення будівельно-монтажних робіт дотримуються	Високий					пункт 11.2 розділу XI ППБ АЕС; пункт 10 розділу XII ППБ в ЕГ
59	Вимоги під час підготовки і проведення вогневих робіт дотримуються	Високий					пункти 11.3.1.1, 11.3.1.3-11.3.1.53, 11.5 розділу XI ППБ АЕС; пункти 2, 3, 4 розділу XII ППБ в ЕГ
60	Вимоги пожежної безпеки під час проведення газозварювальних (газорізальних) робіт, різання металів із використанням ГР дотримуються	Високий					підпункт 11.3.2 пункту 11.3 розділу XI ППБ АЕС; пункт 6 розділу XII ППБ в ЕГ
61	Вимоги під час електрозварювальних робіт дотримуються	Високий					підпункт 11.3.3 пункту 11.3 розділу XI ППБ АЕС; пункти 2, 5 розділу XII ППБ в ЕГ
62	Вимоги під час паяльних робіт (робіт з паяльними лампами) із застосуванням відкритого вогню дотримуються	Високий					підпункт 11.3.4 пункту 11.3 розділу XI ППБ АЕС; пункт 7 розділу XII ППБ в ЕГ
63	Вимоги під час проведення робіт із розігрівання (варіння) бітумів і смол дотримуються	Високий					підпункт 11.3.5 пункту 11.3 розділу XI ППБ АЕС; пункт 8 розділу XII ППБ в ЕГ
64	Вимоги під час проведення фарбувальних робіт дотримуються	Високий					підпункт 11.3.6 пункту 11.3 розділу XI ППБ АЕС; пункт 9 розділу XII ППБ в ЕГ
65	Вимоги під час проведення робіт з мастиками, клеями та іншими	Високий					пункт 11.4 розділу XI ППБ АЕС

	подібними горючими речовинами і матеріалами дотримуються						
66	Вимоги пожежної безпеки до зливних естакад і причалів дотримуються	Високий					пункт 2 розділу VII ППБ в ЕГ
67	Вимоги пожежної безпеки до приміщень для підготовки і перекачки нафтопродуктів дотримуються	Високий					пункт 3 розділу VII ППБ в ЕГ
68	Вимоги пожежної безпеки до зберігання ЛЗР та ГР у тарі дотримуються	Високий					пункт 4 розділу VII ППБ в ЕГ
69	Вимоги пожежної безпеки до газового господарства дотримуються	Високий					пункт 6 розділу VII ППБ в ЕГ
70	Вимоги пожежної безпеки до складів твердого палива дотримуються	Високий					пункт 7 розділу VII ППБ в ЕГ; СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007
71	Вимоги пожежної безпеки до паливоподачі (установок паливо подання) твердого палива дотримуються	Високий					пункт 8 розділу VII ППБ в ЕГ; СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007
72	Вимоги пожежної безпеки до установок для підготовки й спалювання твердого палива в пилоподібному стані дотримуються	Високий					пункт 1 розділу VIII ППБ в ЕГ; СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007
73	Вимоги пожежної безпеки до підприємств транспорту, автогаражів дотримуються	Високий					пункт 6 розділу IX ППБ в ЕГ
74	Вимоги пожежної безпеки до паротурбінних установок дотримуються	Високий					пункт 2 розділу X ППБ в ЕГ
75	Вимоги пожежної безпеки до генераторів і синхронних компенсаторів дотримуються	Високий					пункт 3 розділу X ППБ в ЕГ
76	Вимоги порядку дій у разі пожежі дотримуються	Високий					розділ XIV ППБ в ЕГ; СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2 012

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання

якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено
перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до компаній,
підприємств та організацій енергетичної галузі

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2		3
1	Протипожежний захист складів легкозаймистих і горючих рідин на підприємствах паливо-енергетичного комплексу. Інструкція з проектування, будівництва і експлуатації (ГКД 343.000.003.005-2002)	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 28 січня 2002 року № 40	-
2	Захист від пожежі. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами (ГНД 34.03.307-2004)	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 05 квітня 2002 року № 208	-
3	Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005)	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 01 квітня 2005 року № 139	-
4	Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України» (ППБ в ЕГ)	Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26 вересня 2018 року № 491	29 березня 2019 року за № 328/33299
5	Протипожежне водопостачання і визначення витрат води на пожежогасіння енергетичних підприємств. Інструкція з проектування, будівництва і експлуатації (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005)	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 17 жовтня 2005 року № 531	-
6	Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій» (ППБ АЕС)	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2007 року № 256	06 вересня 2007 року за № 1039/14306
7	Інструкція з експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації на підприємствах	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 26 березня 2009 року № 171	-

	Мінпаливенерго України (СОУ 40.1.03-21677681-04:2009)		
8	Інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України (СОУ 41.0-21677681-25:2010)	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 30 березня 2010 року № 124	-
9	Інструкція з експлуатації автоматичних систем водяного пожежогасіння (СОУ 41.0-21677681-37:2010)	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 08 грудня 2010 року № 521	-
10	Протипожежний захист машзалів електростанцій. Правила проектування та експлуатації протипожежного устаткування (СОУ 40.1-21677681-60:2012)	Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30 грудня 2011 року № 916	-
11	Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція (СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013)	Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 жовтня 2013 року № 756	-
12	Норми належності первинних засобів пожежогасіння для об'єктів і транспортних засобів підприємств Міненерговугілля України (СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-108:2015)	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 20 серпня 2015 року № 547	-
13	Протипожежний захист складів, систем паливopодачі і пилеприготування твердого палива. Інструкція з проектування, будівництва та експлуатації (СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007)	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 03 лютого 2011 року № 460	
14	Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежегасіння кабельних споруд (СОУ 41.0-21-677681-34:2010)	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 05 листопада 2010 року № 460	
15	Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України (СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2012)	Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22 грудня 2011 року № 863	10 січня 2012 року № 13/20326

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які
застосовуються до культурно-видовищних закладів

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	У музеях та картинних галереях на доповнення до плану евакуації людей план евакуації експонатів та інших цінностей, а в цирках і зоопарках - план евакуації тварин опрацьовано	Високий Середній Незначний					Пункт 2.1 глави 2 розділу VI ППБУ
2	Усі горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів та експозиційних залах, фойє важкозаймисті або оброблені вогнезахисними засобами. Дерев'яні конструкції сценічної коробки вогнезахисними засобами, що забезпечують I групу вогнезахисної ефективності, оброблені	Високий Середній Незначний					Пункт 2.3 глави 2 розділу VI ППБУ
3	Власник щоквартальну перевірку якості вогнезахисної обробки декорацій, сценічного оформлення і щороку - дерев'яних конструкцій організував	Високий Середній Незначний					Пункт 2.3 глави 2 розділу VI ППБУ
4	Миття планшета сцени водним розчином, що містить вогнезахисну речовину, здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 2.3 глави 2 розділу VI ППБУ
5	На планшеті сцени червона лінія, що вказує на межу опускання протипожежної	Високий Середній Незначний					Пункт 2.4 глави 2

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	завіси (за її наявності) нанесена, декорації та інші предмети оформлення сцени за цю лінію не виступають						розділу VI ППБУ
6	Після закінчення спектаклю (репетиції) протипожежна завіса опускається і відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.4 глави 2 розділу VI ППБУ
7	Клапани димових люків відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.5 глави 2 розділу VI ППБУ
8	У межах сценічної коробки культурно-видовищного закладу декорації та сценічне обладнання розташовуються та відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.6 глави 2 розділу VI ППБУ
9	У залах для глядачів, на трибунах, балконах та в лоджіях усі крісла та стільці розміщуються та відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.7 глави 2 розділу VI ППБУ
10	При розміщенні тимчасових крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях, а також місць сидіння у залах, які не мають стаціонарно встановлених крісел, під час проведення заходів дотримуються вимоги пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.8 глави 2 розділу VI ППБУ
11	Під час оформлення постановок (вистав) вільний круговий прохід завширшки не менше	Високий Середній Незначний					Пункт 2.9 глави 2 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	одного метра навколо планшета сцени забезпечений						
12	Кількість та ширина виходів, шляхи евакуації розрахунку, виходячи з необхідного безпечного часу евакуації, відповідають.	Високий Середній Незначний					Пункт 2.10 глави 2 розділу VI ППБУ
13	Електрошафи, а також уся електроапаратура для регулювання напруги та струму відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.11 глави 2 розділу VI ППБУ
14	Під час використання для постановочного або ілюмінаційного освітлення лазерних установок генерувальні блоки лазерів встановлюються та відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.12 глави 2 розділу VI ППБУ
15	Софіти на рампях, світильники встановлюються та відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 2.13-2.16 глави 2 розділу VI ППБУ
16	В експозиційній частині музеїв, виставок, картинних галерей та пам'яток культури маршрут руху відвідувачів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.17 глави 2 розділу VI ППБУ
17	Проходи між вітринами та щитами в експозиційній частині музеїв, виставок, картинних галерей, пам'яток культури та у сховищах музеїв, картинних галерей, виставок відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.18 глави 2 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та	ні	не розглядалося	
18	Проходи у приміщеннях костюмерних між вішалками та у декоративних складах відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.19 глави 2 розділу VI ППБУ
19	Показниками з написом «Вихід» обладнані виходи відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.20 глави 2 розділу VI ППБУ
20	У разі реставрації будинків пам'яток культури відповідні протипожежні заходи розроблено	Високий Середній Незначний					Пункт 2.21 глави 2 розділу VI ППБУ
21	У цирках манеж відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.22 глави 2 розділу VI ППБУ
22	Приміщення для тварин відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.23 глави 2 розділу VI ППБУ
23	Покриття цирків-шапіто відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.24 глави 2 розділу VI ППБУ
24	У місцях постійного демонстрування кінофільмів вихід з кіноапаратного комплексу відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.25 глави 2 розділу VI ППБУ
25	У кінотеатрах (у приміщеннях кіноустановок) зберігання кіноплівки відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.26 глави 2 розділу VI ППБУ
26	Відеопроєкційні пристрої та інше обладнання для	Високий Середній					Пункт 2.27 глави 2

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	демонстрації фільмів експлуатується згідно з інструкціями заводів-виготовлювачів	Незначний					розділу VI ППБУ
27	Зберігання піротехнічних виробів у культурно-видовищних закладах, приміщеннях та на трибунах стадіонів, в інших місцях з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.28 глави 2 розділу VI ППБУ
28	Улаштування антресолей в бутафорських і меблевих цехах, декораційних складах, на сценах, у кишнях сцени та в інших приміщеннях культурно-видовищних закладів допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.28 глави 2 розділу VI ППБУ
29	Зберігання горючого інвентарю, бутафорії та декорації у трюмах, на колосниках, робочих майданчиках, заекранному просторі, у підвалах, розташованих під залом для глядачів допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.28 глави 2 розділу VI ППБУ
30	Куріння на сцені та поза спеціально відведеними місцями допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.28 глави 2 розділу VI ППБУ
31	Улаштування житлових приміщень та тимчасове	Високий Середній					Пункт 2.28 глави 2

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	проживання громадян у культурно-видовищних закладах допускається	Незначний					розділу VI ППБУ
32	Зберігання й застосовування легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та інших вогнебезпечних речовин і матеріалів в будинках культурно-видовищних закладів, музеїв та картинних галерей допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.28 глави 2 розділу VI ППБУ
33	Проведення масових заходів, коли засоби та системи протипожежного захисту є несправними або вимкненими допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.28 глави 2 розділу VI ППБУ
34	Користування електронагрівальними приладами у приміщеннях, за винятком місць, що спеціально відведені та обладнані для цієї мети допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.28 глави 2 розділу VI ППБУ
35	Проведення спектаклів, концертів й інших масових заходів за відсутності на сцені пожежного поста з числа працівників пожежної охорони об'єкта або членів добровільної пожежної охорони допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.28 глави 2 розділу VI ППБУ
36	Застосування у культурно-видовищних закладах декорацій і сценічного оформлення, виготовленого з горючих синтетичних матеріалів допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.28 глави 2 розділу VI ППБУ
37	Розміщення під залами та сценами столярень, швейних	Високий Середній					Пункт 2.28 глави 2

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та	ні	не розглядалося	
	майстерень, складів та інших подібних приміщень для зберігання або використання горючих матеріалів допускається	Незначний					розділу VI ППБУ
38	Застосування піротехнічних виробів при проведенні культурно-масових заходів без письмового погодження з ДСНС або її територіальними органами допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.28 глави 2 розділу VI ППБУ
39	У всіх культурно-видовищних та дозвілєвих закладах кількість та зберігання засобів індивідуального захисту органів дихання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.29 глави 2 розділу VI ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до культурно-видовищних закладів

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
1	Технологічне обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 7.1 глави 7 розділу VI ППБУ
2	На всі застосовувані в технологічних процесах речовини й матеріали дані про показники їх пожежної небезпеки у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7.2 глави 7 розділу VI ППБУ
3	Характеристики пожежної небезпеки застосовуваних або вироблюваних (отримуваних) речовин та матеріалів з обслуговувальним персоналом вивчені	Високий Середній Незначний					Пункт 7.2 глави 7 розділу VI ППБУ
4	Спільне застосування (якщо це не передбачено технологічним процесом), зберігання й транспортування речовин та матеріалів, які в результаті взаємодії один з одним викликають займання, вибух або утворюють горючі і токсичні гази (суміші), здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 7.3 глави 7 розділу VI ППБУ
5	У вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях та на устаткуванні, що становить небезпеку вибуху або займання,	Високий Середній Незначний					Пункт 7.4 глави 7 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та	к	ні не роз гля дал ося	
	знаки, які забороняють користування відкритим вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за наявності займистих та вибухових речовин вивішені						
6	Виробництво, де перебувають в обігу вибухопожежонебезпечні речовини і матеріали, автоматичними засобами контролю параметрів, значення яких визначають вибухопожежонебезпечність процесу, сигналізацією граничних значень і системами блокувань, які перешкоджають виникненню аварійних ситуацій оснащене	Високий Середній Незначний					Пункт 7.5 глави 7 розділу VI ППБУ
7	Виконання виробничих операцій на обладнанні, установках, верстатах з несправностями, які можуть спричинити займання та пожежу, а також коли відключені контрольно-вимірювальні прилади, за якими визначаються технологічні параметри допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 7.6 глави 7 розділу VI ППБУ
8	Профілактичний огляд, планово-попереджувальний та капітальний ремонт технологічного обладнання здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 7.7 глави 7 розділу VI ППБУ
9	Технологічні лінії, машини та апарати, на яких здійснюється	Високий Середній					Пункт 7.8 глави 7

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та	ні	не розглядалося	
	первинна переробка волокнистих матеріалів, твердих горючих речовин у подрібненому вигляді відповідають вимогам пожежної безпеки	Незначний					розділу VI ППБУ
10	Конструкції витяжних пристроїв, апаратів, трубопроводів відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 7.9 глави 7 розділу VI ППБУ
11	Технологічне устаткування, апарати і трубопроводи, в яких утворюються речовини, що виділяють вибухопожежонебезпечні пари, гази та пил, герметичні	Високий Середній Незначний					Пункт 7.10 глави 7 розділу VI ППБУ
12	Двері та люки пилозбиральних камер і циклонів під час їх експлуатації зачинені	Високий Середній Незначний					Пункт 7.11 глави 7 розділу VI ППБУ
13	Горючі відходи, зібрані в камерах та циклонах видаляються своєчасно	Високий Середній Незначний					Пункт 7.11 глави 7 розділу VI ППБУ
14	У вибухопожежонебезпечних приміщеннях інструмент виготовлений з безіскрових матеріалів або у відповідному вибухопожежобезпечному виконанні застосовується	Високий Середній Незначний					Пункт 7.12 глави 7 розділу VI ППБУ
15	Покриття підлог у приміщеннях категорій А, Б, а також конструкція вікон, фрамуг, дверей, металевих майданчиків, містків і сходів у таких приміщеннях відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 7.13 глави 7 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
16	У виробничих та складських приміщеннях, у яких застосовуються, виробляються або зберігаються речовини й матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації газів і парів, автоматичні газоаналізатори для контролю за станом повітряного середовища встановлені	Високий Середній Незначний					Пункт 7.14 глави 7 розділу VI ППБУ
17	Подавання легкозаймистих та горючих рідин, горючих газів до робочих місць, де вони застосовуються, відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 7.15 глави 7 розділу VI ППБУ
18	У разі появи підтікань масла вимоги пожежної безпеки дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункт 7.16 глави 7 розділу VI ППБУ
19	У приміщеннях, де є виділення горючого пилу та стружки вимоги пожежної безпеки щодо прибирання цих приміщень дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункт 7.17 глави 7 розділу VI ППБУ
20	Миття і знежирювання устаткування, виробів, кріпильних та інших деталей здійснюється у відповідності до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 7.18 глави 7 розділу VI ППБУ
21	Лакофарбові матеріали подаються на робочі місця, складаються й розводяться у відповідності до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 7.19 глави 7 розділу VI ППБУ
22	Замірювання рівня легкозаймистих та горючих речовин у резервуарах	Високий Середній Незначний					Пункт 7.20 глави 7

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та	к	ні не роз гля дал ося	
	(посудинах), відбирання проб та подавання таких рідин у резервуари та інші посудини відповідає вимогам пожежної безпеки						розділу VI ППБУ
23	Сушильні приміщення (камери, шафи) для сировини, напівфабрикатів і пофарбованих готових виробів відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 7.21 глави 7 розділу VI ППБУ
24	Просочувальні ванни, а також ванни з охолоджувальними горючими речовинами після закінчення роботи кришками закриваються	Високий Середній Незначний					Пункт 7.22 глави 7 розділу VI ППБУ
25	Просочувальні, загартовувальні та інші ванни з горючими речовинами відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 7.23 глави 7 розділу VI ППБУ
26	У приміщеннях, що використовуються для деревообробки зберігання лісоматеріалів в кількості, що перевищує змінну потребу допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 7.24 глави 7 розділу VI ППБУ
27	У приміщеннях, що використовуються для деревообробки залишення після закінчення роботи неприбраними стружки, тирси, деревного пилу, мастила, оліфи, лаку, клею та інших горючих речовин і матеріалів допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 7.24 глави 7 розділу VI ППБУ
28	У приміщеннях, що використовуються для деревообробки експлуатація	Високий Середній Незначний					Пункт 7.24 глави 7

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та	ні	не розглядалося	
	деревообробних верстатів й агрегатів при вимкнених системах місцевої вентиляції або у разі їх відсутності, а також коли порушена герметичність повітроводів допускається						розділу VI ППБУ
29	Клеєварки розміщені в ізольованому приміщенні або у відведеному для цього безпечному місці	Високий Середній Незначний					Пункт 7.25 глави 7 розділу VI ППБУ
30	Клей на основі синтетичних смол та легкозаймистих розчинників зберігається в негорючих ящиках	Високий Середній Незначний					Пункт 7.25 глави 7 розділу VI ППБУ
31	Клей розігрівається парою або за допомогою електроприладів з водяними банями	Високий Середній Незначний					Пункт 7.25 глави 7 розділу VI ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	

1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року N 1417	05 березня 2015 року за N 252/26697
---	--	-------------------------------	---

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
1	Вимоги пожежної безпеки на матеріальних складах і базах загального призначення	X	X	X	X	X	X
1.1	Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалів їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості та сумісність враховується	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.2	Небезпечні та особливо небезпечні речовини та матеріали зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.3	Спільне зберігання в одній секції з каучуком або автомобільною гумою, а також ЛЗР та ГР будь-яких інших товарів і матеріалів незалежно від однорідності застосовуваних вогнегасних речовин не допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.4	Зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампях складів допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.5	У складських будинках (приміщеннях) усі операції,	Високий Середній					Підпункт 6 пункту 9.1

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	пов'язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції, перевіркою справності та дрібним ремонтом, приготуванням робочих сумішей вогнебезпечних рідин та іншими подібними до цих роботами у відокремлених приміщеннях здійснюються	Незначний					глави 9 розділу VI ППБУ
1.6	У складських приміщеннях, розташованих у будинках будь-якого ступеня вогнестійкості стелажне та без стелажне зберігання здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.7	Люки чи вікна розміром 0,9 x 1,2 м з прямками (для випускання диму в разі пожежі) у складських приміщеннях (відсіках), розташованих в підвальних або цокольних поверхах або система димовидалення у наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.8	У складських приміщеннях розміщені лише робочі місця комірників та відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.9	Балони з горючими газами, посудини (пляшки, сулії, інша тара) з легкозаймистими та горючими речовинами (ЛЗР та ГР), аерозольні упаковки від сонячного й іншого теплового впливу захищені	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
1.10	Зберігання аерозольних упаковок на відкритих майданчиках або під навісами здійснюється в негорючих контейнерах, що замикаються	Високий Середній Незначний					Підпункт 11 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.11	Дерев'яні конструкції будинків та навісів складів вогнезахисними засобами, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності оброблені	Високий Середній Незначний					Підпункт 12 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.12	Зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб опалення у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.13	Стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.14	Експлуатація газових плит, печей, побутових електронагрівальних приладів, установлення з цією метою штепсельних розеток у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.15	Влаштування чергового освітлення; встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.16	Зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювачами, горючими	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	газами, ЛЗР та ГР у складських приміщеннях допускається						розділу VI ППБУ
1.17	Зберігання кислот та окисників у місцях, де можливе їх стикання з деревиною, соломною та іншими речовинами органічного походження (для нейтралізації випадково розлитих кислот місця їх зберігання необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди, вапна або соди) у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.18	Зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими матеріалами у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.19	Застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.20	В'їзд локомотивів безпосередньо до складських приміщень категорій А, Б, В допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
2	Вимоги пожежної безпеки на складах лісопиломатеріалів	X	X	X	X	X	X
2.1	Нормовані протипожежні відстані від складів лісопиломатеріалів до сусідніх будинків, споруд, територій зменшено	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
2.2	Відстань від штабелів, навісів та закритих складів лісопиломатеріалів до пожежних гідрантів не менше 8 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.3	Підштабельні місця до ґрунту, трав'яного покриву, горючого сміття та відходів очищені	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.4	На кожний склад план організації гасіння пожежі розроблений	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.5	На складах пункти (пости) первинними засобами пожежогасіння та запасом протипожежного інвентарю у кількості, яка визначається планами організації гасіння пожеж, обладнані	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.6	Лебідки з двигунами внутрішнього згоряння на відстані не менше 15 м від штабелів круглого лісу розміщені та паливо для неї зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.7	Укладання і розбирання штабелів лісопиломатеріалів здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.8	Обгортання пакетів з лісопиломатеріалами водонепроникним папером	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 9.5 глави 9

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	проводитись на спеціально відведених майданчиках						розділу VI ППБУ
2.9	У разі зберігання лісопиломатеріалів у будинках ширина проходів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.10	Спостереження за температурою нагрівання трісок усередині бурту здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.11	Склади лісопиломатеріалів та дров огорожу мають	Високий Середній Незначний					Підпункт 11 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
3	Вимоги пожежної безпеки на складах вугілля і торфу	X	X	X	X	X	X
3.1	Майданчики для зберігання вугілля та торфу від рослинного шару, будівельного сміття та інших горючих матеріалів очищено, вирівняно й утрамбовано	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.2	Вугілля різних марок, кожний вид торфу (у шматках або фрезерний) в окремих штабелях зберігаються	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.3	На складі систематичний контроль за температурою у штабелях вугілля й торфу забезпечений	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та	к	ні не роз гля дал ося	
3.4	На складі спеціальний майданчик для гасіння вугілля та торфу передбачений	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.5	Відстань від підосви штабелів до огорожувального паркану та фундаменту підкранових шляхів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.6	Розміщення штабелів над водостічними каналами, дренажними пристроями, джерелами тепла, окремими трубами й кабелями, а також теплофікаційними, кабельними та іншими тунелями допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.7	Зберігання вивантаженого палива насипом більше 2 діб допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-право вого акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
1	Вимоги пожежної безпеки на складах легкозаймистих та горючих речовин (ЛЗР та ГР)	X	X	X	X	X	X
1.1	Нормовані протипожежні відстані від складів ЛЗР та ГР до інших будівель та споруд не зменшено	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.2	Обвалування (стілки), їх перехідні містки, сходи, огорожі та майданчики всередині обвалувань утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти 2, 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.3	Територія резервуарних парків (нафтобаз), насосних станцій для перекачування ЛЗР та ГР огорожено з негорючих матеріалів не менше 2 м заввишки обгороджено	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.4	Резервуари утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти 4-10, 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.5	Запас вогнегасних речовин, а також засобів їх подавання на	Високий Середній					Підпункт 11 пункту 9.2

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	складах резервуарного парку у наявності	Незначний					глави 9 розділу VI ППБУ
1.6	Подавання залізничних цистерн під зливання та наливання ЛЗР та ГР, а також їх виведення здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 12 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.7	Наливання нафтопродуктів з автоцистерни здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.8	Зливно-наливні пристрої, трубопроводи, стояки та арматура, робочі та евакуаційні сходи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 14 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.9	Зливні шланги наконечниками з матеріалів, які виключають можливість іскроутворення від удару, споряджені	Високий Середній Незначний					Підпункт 16 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.10	Зберігання ЛЗР та ГР у тарі здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 17 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.11	Зберігання рідин з температурою спалахування парів вище 120 °C здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 18 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.12	При зберіганні ЛЗР та ГР їх загальна кількість відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 19 пункту 9.2 глави 9

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
							розділу VI ППБУ
1.13	У разі зберігання бочок з ЛЗР та ГР у будинках вимоги пожежної безпеки дотримуються	Високий Середній Незначний					Підпункт 20, 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.14	У разі зберігання бочок з ЛЗР та ГР на відкритих майданчиках вимоги пожежної безпеки дотримуються	Високий Середній Незначний					Підпункт 21, 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.15	Бочки укладаються пробками догори	Високий Середній Незначний					Підпункт 22 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.16	Порожні металеві бочки, забруднені нафтопродуктами зберігаються окремо на спеціально відведених майданчиках	Високий Середній Незначний					Підпункт 23 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.17	Для розливання ЛЗР та ГР ізольований майданчик (приміщення), обладнаний(е) відповідними пристосуваннями для виконання цих робіт передбачений	Високий Середній Незначний					Підпункт 24 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.18	Розливання нафтопродуктів, зберігання пакувального матеріалу і порожньої тари безпосередньо у сховищах та на обвалованих майданчиках допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
1.19	Проведення ремонтних робіт на трубопроводах, заповнених нафтопродуктами допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.20	Проведення монтажних і ремонтних робіт із застосуванням вогневих (зварювальних) робіт на відстані ближче 20 м від наповнених резервуарів, а також від порожніх резервуарів від ЛЗР та ГР, якщо вони не очищені у встановленому порядку допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
2	Вимоги пожежної безпеки на складах балонів з газами	X	X	X	X	X	X
2.1	Балони з газом під час їх зберігання, транспортування та експлуатації від дії сонячного проміння та інших джерел тепла захищені	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.2	Нормовані протипожежні відстані від майданчиків та будинків для зберігання балонів з горючими газами до сусідніх будівель і споруд не зменшені	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.3	Балони, що встановлюються у приміщеннях, розміщуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.4	Зберігання в одному приміщенні кисневих балонів та балонів з горючими газами, а також карбіду кальцію, фарб, мастил та жирів допускається	Високий Середній Незначний					Підпункти 5, 21 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
2.5	Склади для зберігання балонів з горючими газами відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти 6-8, 14, 18, 19, 21 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.6	При зберіганні балонів на відкритих майданчиках споруди, які захищають їх від дії опадів та сонячного проміння, з негорючих матеріалів	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.7	Балони з горючими газами зберігаються окремо від балонів з киснем, стисненим повітрям, хлором, фтором та іншими окислювачами, а також від балонів з токсичними газами	Високий Середній Незначний					Підпункти 10, 21 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.8	Балони з горючими газами, що мають башмаки, зберігатись у вертикальному положенні у спеціальних гніздах, клітках та інших пристроях, що виключають їх падіння	Високий Середній Незначний					Підпункт 15 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.9	Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на дерев'яних рамах чи стелажах	Високий Середній Незначний					Підпункт 16 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.10	У разі укладання балонів у штабелі між рядами прокладки, які запобігають розкочуванню балонів та дотику їх між собою уміщені	Високий Середній Незначний					Підпункт 17 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.11	Обслуговувальний персонал пожежну небезпеку газів, що	Високий Середній					Підпункт 20 пункту 9.3

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	зберігаються на складах, порядок евакуації балонів та правила гасіння горючих газів, що визначається об'єктовою інструкцією, знає	Незначний					глави 9 розділу VI ППБУ
3	Вимоги пожежної безпеки на складах хімічних речовин	X	X	X	X	X	X
3.1	Обслуговувальний персонал пожежну небезпеку, правила безпечного зберігання і особливості гасіння хімічних речовин та реактивів знає	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.2	На складах план розміщення хімічних речовин із зазначенням їх найбільш характерних властивостей розроблений	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.3	Зберігання хімічних речовин здійснюватися в закритих сухих приміщеннях або під навісами у тарі залежно від фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей продукції та кліматичних умов	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.4	Стелажі, на яких зберігаються хімічні речовини та матеріали, виготовлені з негорючих матеріалів і розміщуються від нагрівальних приладів на відстані не менше 1 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.5	На тарі з хімічними речовинами наявні пошкодження герметичності та інші ознаки несправності	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
3.6	Сулії з рідкими хімічними речовинами зберігаються обрешетовані дерев'яними планками або у плетених кошиках	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.7	Підлога у приміщеннях для зберігання рідких хімічних речовин у тарі має нахили для стікання випадково розлитої рідини до спеціальних приймачів	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.8	У складах кислот нейтралізуючі розчини речовин (сода, крейда чи вапно) наявні	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.9	У приміщеннях, де зберігаються хімічні речовини, які можуть під час пожежі плавитися, пристрої, які обмежують вільне розтікання розплаву передбачені	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.10	Металеві порошки, здатні самозайматися, зберігатися в окремих відсіках у герметично закритій тарі	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.11	Пляшки, бочки, барабани з хімікатами встановлюються на відкритих майданчиках відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 11 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.12	Склади речовин, які бурхливо реагують з водою (карбіди, лужні метали, перекис барію, гідрат натрію), розміщені	Високий Середній Незначний					Підпункт 12 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	відповідно до вимог пожежної безпеки						
3.13	Лужні метали зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти 13-15, 23 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.14	Окисники (хромат калію, хромовий ангідрид, перманганат калію, селітра та інші окисники) зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 16 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.15	Сажа, графіт, подрібнені полімери зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти 17, 18 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.16	Карбід кальцію зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти 19, 20 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.17	Аміачна селітра зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 21 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.18	Сулії з кислотами зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 22 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Розміщення підприємств торгівлі й харчування в будинках іншого призначення (у тому числі житлових), а також заходи щодо їх відділення від інших приміщень цих будівель протипожежними перепонами згідно з вимогами будівельних норм встановлено	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу VI ППБУ
2	Товари, які містять легкозаймисті та горючі речовини, горючі гази зберігаються та торгівля ними здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.2 глави 4 розділу VI ППБУ
3	У робочий час завантаження товарів та вивантаження тари здійснюється шляхами, не зв'язаними з евакуаційними виходами для покупців з торговельних залів	Високий Середній Незначний					Пункт 4.3 глави 4 розділу VI ППБУ
4	Розфасовка пожежонебезпечних товарів у спеціальних, пристосованих для цієї мети приміщеннях ведеться	Високий Середній Незначний					Пункт 4.4 глави 4 розділу VI ППБУ
5	Розташування технологічного обладнання вільній евакуації відвідувачів у разі пожежі не перешкоджає	Високий Середній Незначний					Пункт 4.5 глави 4 розділу VI ППБУ
6	Ширина проходів між прилавками і обладнанням за прилавком	Високий Середній Незначний					Пункт 4.6 глави 4

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	відповідає вимогам пожежної безпеки						розділу VI ППБУ
7	Місткість торговельних та обідніх залів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.7 глави 4 розділу VI ППБУ
8	В обідніх залах проходи відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.8 глави 4 розділу VI ППБУ
9	Установлення в обідніх залах тимчасових естрад, помостів, освітлювальної та електромузичної апаратури, прокладання кабелів та проводів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу VI ППБУ
10	Горючі відходи, упаковку та контейнери в торговельних, обідніх залах та на шляхах евакуації зберігаються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
11	Горючі товари або негорючі товари в горючій упаковці у приміщеннях, які не мають віконних отворів або спеціальних засобів димовидалення зберігаються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
12	Торгівля пожежонебезпечними товарами побутової хімії, лаками, фарбами, розчинниками та іншими легкозаймистими та горючими речовинами, розфасованими у скляну тару місткістю більше одного літра кожна, без попереджувальних написів типу «Вогненебезпечно»,	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	«Не розпилювати поблизу вогню» здійснюється						
13	Конструкції димонепроникних негорючих діафрагм, установлених у вітражах багатопверхових будівель на рівні кожного поверху порушені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
14	Відділи, секції, прилавки, лотки для продажу пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, сходових кліток та інших евакуаційних шляхів розміщені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
15	На вантажно-розвантажувальних рампях товари і тара зберігається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
16	У торговельних залах балони з горючими газами для наповнення повітряних куль та інших потреб установлені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
17	Вогневі роботи під час перебування людей у торговельних та обідніх залах проводяться	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
18	Торгівля, розміщення торговельних й ігрових автоматів, банкоматів, ІР-боксів на площадках сходових кліток та інших шляхах евакуації; здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
19	Товари побутової хімії, лаки, фарби, розчинники, товари в аерозольній упаковці ближче 0,5 м від приладів опалення та у віконних вітринах розміщується	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
20	У складських приміщеннях та приміщеннях для підготовки	Високий Середній					Пункт 4.11 глави 4

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	товарів до продажу користування побутовими електронагрівальними приладами допускається	Незначний					розділу VI ППБУ
21	Прасування одяг електропрасками безпосередньо в торговельних залах та на складах допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
22	Заходи пожежної безпеки під час продажу горючих речовин (ГР)	X	X	X	X	X	X
22.1	Зберігання й продаж гасу, інших ГР допускається лише у будинках, що стоять окремо і споруджені з негорючих матеріалів, включаючи підлоги, перекриття та двері. Рівень підлоги в цих будинках нижче позначки землі для виключення розтікання рідин у разі аварій	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.2	У будинках де зберігається, продається гас, інші ГР встановлення пічного опалення допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.3	Торговельні зали протипожежною перегородкою 1-го типу від приміщень, у яких установлені резервуари або посудини з ГР, ізольовані. Місткість резервуарів (бочок та інших посудин) не перевищує 5 м ³	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.4	Місткість роздавального бака 100 л не перевищує. Трубопровід подання ГР з резервуарів у роздавальні баки закріплені нерухомо і має вентилі біля роздавального бака та біля резервуара. Посудини та	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	трубопроводи заземлені не менше ніж у двох місцях						
22.5	Перевірка надійності заземлення з вимірюванням електричного опору не рідше одного разу на рік проведена	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.6	Прилавок для відпускання ГР виготовлений з негорючого матеріалу, який виключає іскроутворення під час удару	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.7	У приміщенні для торгівлі гасом та іншими ГР зберігання горючих пакувальних матеріалів не допускається.	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.8	Продаж гасу та інших ГР безпосередньо з автоцистерн на відстані не менше 15 м від розташованих поблизу будівель з урахуванням рельєфу місцевості здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
23	Заходи пожежної безпеки під час продажу боєприпасів та піротехнічних виробів	X	X	X	X	X	X
23.1	Для зберігання боєприпасів та піротехнічних виробів не менше двох металевих шаф передбачено (одна для зберігання пороху, друга - для капсулів та споряджених набоїв). Шафи розміщено у приміщеннях відгороджених протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу. Розміщення комірок (шаф) у підвальному приміщенні не допускається. Сумісне зберігання пороху з капсулями або	Високий Середній Незначний					Пункт 4.13 глави 4 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	спорядженими набоями не допускається						
23.2	Порох продається лише в заводській упаковці	Високий Середній Незначний					Пункт 4.13 глави 4 розділу VI ППБУ
23.3	Безпосередньо у будинку крамниці зберігання лише по одному ящику димного та бездимного пороху (по 50 кг) та до 15 тисяч споряджених набоїв допускається.	Високий Середній Незначний					Пункт 4.13 глави 4 розділу VI ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
-------	-------	-------

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
-------	-------	-------

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
1	Палати для важкохворих та дітей у багатоповерхових лікарнях розміщені на нижніх поверхах	Високий Середній Незначний					Пункт 3.1 глави 3 розділу VI ППБУ
2	Палатні відділення дитячих лікарень розміщені не вище п'ятого поверху,	Високий Середній Незначний					Пункт 3.1 глави 3 розділу VI ППБУ
3	Палати для дітей до 7 років розміщені не вище другого поверху	Високий Середній Незначний					Пункт 3.1 глави 3 розділу VI ППБУ
4	Лікарня або інший заклад охорони здоров'я з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, забезпечена ношами з розрахунку одні ноші на 5 хворих	Високий Середній Незначний					Пункт 3.2 глави 3 розділу VI ППБУ
5	Лікарня або інший заклад охорони здоров'я з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, забезпечена засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих	Високий Середній Незначний					Пункт 3.2 глави 3 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не розглядалося	
	(стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу						
6	Палатні відділення, пологові, операційні, процедурні кабінети в підвальних та на цокольних поверхах не розміщені	Високий Середній Незначний					Пункт 3.3 глави 3 розділу VI ППБУ
7	Відстань між ліжками у лікарняних палатах становить не менше 0,8 м, центральний основний прохід - не менше 1,2 м завширшки.	Високий Середній Незначний					Пункт 3.4 глави 3 розділу VI ППБУ
8	Тумбочки, стільці та ліжка у лікарняних палатах виходять і проходять не заважають	Високий Середній Незначний					Пункт 3.4 глави 3 розділу VI ППБУ
9	Подання кисню хворим здійснюється централізовано з установленням балонів (не більше 10) за межами будинку закладу охорони здоров'я у прибудовах з негорючих матеріалів або з центрального кисневого пункту (коли кількість балонів понад 10)	Високий Середній Незначний					Пункт 3.5 глави 3 розділу VI ППБУ
10	Центральний кисневий пункт розміщено в будинку, що стоїть окремо, на відстані не менше 25 м від будинку з постійним перебуванням хворих						Пункт 3.5 глави 3 розділу VI ППБУ
11	За відсутності централізованого постачання киснем порядок користування кисневими подушками наказом (розпорядженням) адміністрації лікувально-профілактичного закладу визначено						Пункт 3.5 глави 3 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
12	Установлення кип'ятильників, водонагрівачів і титанів, стерилізація медичних інструментів та перев'язувальних матеріалів, прожарювання білизни, а також розігрів парафіну й озокериту лише у спеціально пристосованих для цієї мети приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.6 глави 3 розділу VI ППБУ
13	Стерилізатори для кип'ятіння інструментів і перев'язувальних матеріалів мають закриті підігрівники (спіралі). Опорні поверхні стерилізаторів негорючі. Стерилізатори з повітряним прошарком між опорною поверхнею та днищем встановлені на негорючій основі	Високий Середній Незначний					Пункт 3.6 глави 3 розділу VI ППБУ
14	У лабораторіях, на постах відділень, у кабінетах лікарів та старших медсестер зберігається не більше 3 кг загальної кількості медикаментів і реактивів, що належать до легкозаймистих та горючих речовин, при цьому тільки у шафах, що замикаються. Під час зберігання їхня сумісність враховується	Високий Середній Незначний					Пункт 3.7 глави 3 розділу VI ППБУ
15	Матеріали та речовини у коморах, аптечних складських приміщеннях зберігаються за асортиментом	Високий Середній Незначний					Пункт 3.8 глави 3 розділу VI ППБУ
16	Спільне зберігання легкозаймистих речовин з	Високий Середній					Пункт 3.8 глави 3

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	іншими матеріалами не допускається	Незначний					розділу VI ППБУ
17	В аптеках, які розміщуються у будинках іншого призначення (у тому числі лікарняних корпусах), загальна кількість легкозаймистих та горючих медикаментів, реактивів не перевищує 100 кг	Високий Середній Незначний					Пункт 3.9 глави 3 розділу VI ППБУ
18	В аптеках зберігання більше двох 40-літрових балонів з киснем, які повинні бути розміщені у вертикальному положенні у спеціальних пристроях та надійно закріплені не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.9 глави 3 розділу VI ППБУ
19	Архівосховища рентгенівської плівки місткістю понад 300 кг розміщуються в окремо розташованих будинках.	Високий Середній Незначний					Пункт 3.10 глави 3 розділу VI ППБУ
20	Якщо плівки менше 300 кг, розміщення архівосховища здійснюється у приміщеннях будинків лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, відгороджених протипожежними стінами та перекриттями 1-го типу	Високий Середній Незначний					Пункт 3.10 глави 3 розділу VI ППБУ
21	При зберіганні плівок та рентгенограм за межами архіву, коли їх кількість у приміщенні не перевищує 4 кг, вони зберігаються в металевій шафі (ящику) не ближче 1 м від опалювальних приладів. У приміщеннях, де встановлені	Високий Середній Незначний					Пункт 3.11 глави 3 розділу VI ППБУ

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	такі шафи, не палять та електронагрівальні прилади будь-яких типів не застосовують						
22	Адміністрація закладу охорони здоров'я щодня після закінчення виписки хворих найближчий підрозділ Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту про кількість хворих, котрі перебувають у кожному будинку закладу охорони здоров'я повідомляє	Високий Середній Незначний					Пункт 3.12 глави 3 розділу VI ППБУ
23	У будинках закладів охорони здоров'я розміщення в корпусах з палатами для хворих приміщень, не пов'язаних з лікувально-профілактичними процесами, або здавати приміщення в оренду під інше призначення не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
24	У будинках закладів охорони здоров'я подавання кисню у лікарняні палати за допомогою гумових та пластмасових трубок, а також трубопроводами, котрі мають нещільні місця у з'єднаннях не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
25	У будинках закладів охорони здоров'я улаштування топкових отворів печей у лікарняних палатах не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
26	У будинках закладів охорони здоров'я розміщення у підвальних та на цокольних	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3

П о р я д к о в и й н о м е р	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				та к	ні	не роз гля дал ося	
	поверхах майстерень, складів, комор для зберігання пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також легкозаймистих та горючих речовин не допускається						розділу VI ППБУ
27	У будинках закладів охорони здоров'я використання керогази, примуси для стерилізації медичних інструментів; підігрів парафіну і озокериту безпосередньо на вогні (слід застосовувати спеціальні підігрівачі) не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
28	У будинках закладів охорони здоров'я розміщення хворих, коли їх кількість перевищує 25 осіб, у дерев'яних будинках з пічним опаленням не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
29	У будинках закладів охорони здоров'я установлення ліжок в коридорах, холах та на інших шляхах евакуації не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
30	У будинках закладів охорони здоров'я користування прасками, електроплитками, іншими електронагрівальними приладами у лікарняних палатах та інших приміщеннях, де перебувають хворі (мають бути виділені спеціальні приміщення) не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

{Форма акта із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 447 від 20.07.2022}