

Додаток 6 до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників (пункт 4 розділу V)

НОРМИ
належності газових вогнегасників для виробничих і складських
будинків та приміщень промислових підприємств

№ з/п	Гранична захищувана площа, м²	Клас можливої пожежі	Мінімальна кількість газових вогнегасників						
			переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг		пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг				
			3,5	5	7	14	18	28	56
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин									
1.1	до 25 включно	В, Е	4	4	1	-	-	-	-
1.2	більше 25 до 50 включно	В, Е	8	8	2	1	-	-	-
1.3	більше 50 до 150 включно	В, Е	13	13	3	2	1	-	-
1.4	більше 150 до 250 включно	В, Е	-	-	4	3	2	1	-
1.5	більше 250 до 500 включно	В, Е	-	-	-	4	3	2	1
1.6	більше 500 до 1000 включно	В, Е	-	-	-	-	4	3	2
1.7	більше 1000	В, Е	На першу 1000 м² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 1.6 таблиці; на кожні наступні: 50 м² - згідно з позицією 1.2 таблиці; 150 м² - згідно з позицією 1.3 таблиці; 250 м² -						

			згідно з позицією 1.4 таблиці; 500 м² - згідно з позицією 1.5 таблиці; 1000 м² - згідно з позицією 1.6 таблиці.						
II. Приміщення категорії Г									
2.1	до 50 включно	В, Е	4	4	1	-	-	-	-
2.2	більше 50 до 100 включно	В, Е	8	8	2	1	-	-	-
2.3	більше 100 до 300 включно	В, Е	13	13	3	2	1	-	-
2.4	більше 300 до 500 включно	В, Е	-	-	4	3	2	1	-
2.5	більше 500 до 1000 включно	В, Е	-	-	-	4	3	2	1
2.6	більше 1000	В, Е	На першу 1000 м² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 2.5 таблиці; на кожні наступні: 50 м² - згідно з позицією 2.1 таблиці; 100 м² - згідно з позицією 2.2 таблиці; 300 м² - згідно з позицією 2.3 таблиці; 500 м² - згідно з позицією 2.4 таблиці; 1000 м² - згідно з позицією 2.5 таблиці.						

Примітки:

1. Знаком «-» позначені газові вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.
2. За наявності в приміщенні можливості виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників обирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.
3. Мінімальна кількість газових вогнегасників визначає собою вибір однієї з позицій, відображених у графах 4-10.