

Ort der Anlage:

Kunde:

Betreiber:

☐

Gas

☐

Öl

☐

Raumluftabhängig

☐

Brennwert

☐

Heizwert

☐

Warmwasser

☐

Unabhängig

Hersteller:

Seriennummer:

Durchgeführte Wartungsarbeiten:

☐

Wärmetauscher gereinigt

☐

Brenner gereinigt

☐

Sichtprüfung Hydraulik

☐

Verbrennungsluftversorgung
kontrolliert

☐

Abgasanlage kontrolliert

☐

MAG Vordruck _____ bar

☐

Sichtkontrolle Elektrik

☐

Ionisationsstrom _____ µA

☐

Dichtungen kontrolliert

☐

STB kontrolliert

☐

Flammüberwachung
kontrolliert

☐

Sicherheitsventil geprüft

☐

Uhrzeit Regelung
kontrolliert

☐

Flambild kontrolliert

☐

Kondensatanlage gewartet

☐

Dichtheit
Brennstoffversorgung
kontrolliert

☐

Abgasüberwachung
kontrolliert

☐

Anlagendruck kontrolliert

☐

Öldruck Düse _____ bar

☐

Vakuum Ölleitung _____ bar

☐

Wassermangelsicherung
geprüft

☐

Ölfilter erneuert

☐

Ruhedruck _____ mbar

☐

Gasanschlussdruck _____
mbar

1. Stufe

T Luft:	°C	T Abgas:	°C	T Diff:	°C
O2:	Vol%	O2:	Vol%	CO:	ppm
Rußzahl:	0-1-2-3	Lambda:		Druck:	mbar
Abgasverlust:	%	Wirkungsgrad:	%	i.O.	Ja / Nein

2. Stufe

T Luft:	°C	T Abgas:	°C	T Diff:	°C
O2:	Vol%	O2:	Vol%	CO:	ppm
Rußzahl:	0-1-2-3	Lambda:		Druck:	mbar
Abgasverlust:	%	Wirkungsgrad:	%	i.O.	Ja / Nein

Datum der Wartung:

Wartung durchgeführt von:

Unterschrift:
