

Вимоги
пожежної безпеки до утримання будівлі, приміщень та споруд навчального
закладу

Будівля і приміщення навчального закладу мають бути забезпечені **первинними засобами пожежогасіння**.

У кожному приміщенні слід вивісити **інструкцію з пожежної безпеки** та табличку, на якій має бути зазначено прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчої пожежної частини.

Протипожежні системи, установки, устаткування (протидимний захист, пожежна автоматика, протипожежне водопостачання, протипожежні двері, клапани та інші захисні пристрої) приміщень, будівель та споруд навчального закладу потрібно постійно утримувати у справному стані.

Меблі і обладнання розміщувати у приміщеннях навчального закладу так, щоб вони не перешкоджали евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння.

У коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках і дверях евакуаційних виходів необхідно вивісити **наказові та вказівні знаки безпеки**.

Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури і сходи не можна заставляти будь-якими предметами і обладнанням.

Двері сходових кліток, коридори і сходи повинні мати ущільнення у стулках, обладнані пристроями для самозакривання, які постійно мають бути у справному стані.

Під час перебування в будівлі навчального закладу учасників навчально-виховного процесу допускається двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини за допомогою запірних пристроїв (засувів, крічків тощо), які легко (без ключів) відмикаються.

У приміщеннях навчального закладу, в яких перебувають діти, **килими, паласи, килимові доріжки** тощо мають бути щільно прикріплені до підлоги.

Штучні килимові покриття, що не виділяють під час горіння токсичних речовин та мають помірну димоутворювальну здатність, у фойє, вестибюлях, залах дозволяється розстеляти за умови наклеювання їх на незаймисту основу»

Будівля навчального закладу має бути обладнана **засобами оповіщення** про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані:

- внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі;

- спеціально змонтовані мережі мовлення;
- дзвінки та інші сигнальні інструменти.

У підвальних і цокольних поверхах не дозволяється:

- розміщення вибухо – пожежо - небезпечних виробництв;
- зберігання та застосування легкозаймистих горючих рідин, газів та легкозаймистих матеріалів;

- розміщення лабораторій з використанням вибухо - і пожежонебезпечних процесів.

Не дозволяється влаштовувати на сходових клітках складські та іншого призначення приміщення, прокладати газопроводи, трубопроводи з легкозаймистими і горючими рідинами, а також установлювати устаткування, що заважає переміщенню людей.

У горищних приміщеннях не дозволяється:

- сушити білизну;
- влаштовувати склади (за винятком зберігання віконних рам), архіви, голубники, майстерні тощо;
- застосовувати для утеплення перекриттів торф, стружку, тирсу та інші горючі матеріали;
- прикріплювати до димоходів радіо - і телевізійні антени.

Двері, люки горищних і технічних приміщень (насосних, вентиляційних камер, бойлерних, складів, комор, електрощитових тощо) мають бути постійно зачинені. На дверях необхідно зазначити місце зберігання ключів, доступне для отримання їх у будь - який час доби. На дверях (люках) горищних і технічних приміщень мають бути написи, що визначають призначення приміщення.

Зовнішні пожежні сходи, сходи-драбини і загорожі на дахах будівлі слід утримувати у справному стані. Допускається нижню частину зовнішніх вертикальних пожежних сходів закривати щитами, які легко знімаються, на висоту не більше як 2,5 м від рівня землі.

Дахові вікна горищних приміщень мають бути заklenі та закриті.

У навчальних закладах з цілодобовим режимом роботи має бути встановлене **чергування обслуговуючого персоналу** без права сну в нічний час. Приміщення для чергових слід забезпечити телефонним зв'язком.

Розміщувати акумуляторні, зберігати легкозаймисті матеріали у будівлях, в яких перебувають діти, а також у підвальних і цокольних приміщеннях не дозволяється.

Приймки вікон підвальних і цокольних приміщень потрібно утримувати в чистоті. Не допускається встановлювати на приймках та люках незнімні металеві ґрати, захаращувати приймки і закладати цеглою віконні отвори.

Також у будівлі навчального закладу не допускається:

- перепланувати приміщення з порушенням будівельних норм і правил;

- використовувати горючі матеріали для обробки стін і стель шляхів евакуації (рекреацій, сходових кліток, фойє, вестибюлів, коридорів тощо);

- установлювати ґрати, жалюзі та подібні їм незнімні сонцезахисні, декоративні та архітектурні пристрої на вікнах приміщень, де перебувають учасники навчально-виховного процесу, сходових клітках, у коридорах, холах та вестибюлях;

- знімати дверні полотна в отворах, що з'єднують коридори зі сходовими клітками;
- забивати двері евакуаційних виходів;
- застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої;
- використовувати електроплитки, кип'ятильники, електрочайники, газові плити тощо для приготування їжі за винятком спеціально обладнаних приміщень;

- захищати шляхи евакуації;
- установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на шляхах евакуації;
- улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;

- здійснювати вогневі, електро - газозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлях за наявності в їх приміщеннях людей;

- обгортати електричні лампи папером, матерією та іншими горючими матеріалами;
- застосовувати для освітлення свічки, газові лампи і ліхтарі;
- прибирати приміщення, очищувати деталі й обладнання за допомогою легкозаймистих і горючих рідин;

- відігрівати труби системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (для цього використовувати гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);

- зберігати на робочих місцях і в шафах, а також залишати в кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали;

- залишати без нагляду ввімкнені в мережу лічильні і друкарські машинки, радіоприймачі, телевізори та інші електроприлади.

Одяг і взуття слід сушити в приміщеннях, виділених спеціально для цієї мети, з обігрівом радіаторами водяного опалення.

Вогневі та зварювальні роботи можна виконувати лише за письмового дозволу керівника навчального закладу з оформленням наряду-допуску. Ці роботи необхідно виконувати згідно з вимогами правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт.

Користуватися прасками в навчальному закладі дозволяється лише в спеціально відведених приміщеннях. Прасувати потрібно лише прасками зі справними

терморегуляторами та світловими індикаторами ввімкнення. Праски слід встановлювати на підставки з вогнетривких матеріалів.

Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій, повітроводів треба негайно усувати.

Після обробки (просочення) антипіренами дерев'яних конструкцій, тканин та інших горючих матеріалів скласти акт про виконання роботи підрядною організацією.

Перевіряти стан вогнезахисної обробки необхідно не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

Після закінчення роботи працівники навчального закладу повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки, знеструмити електромережу та зачинити його.
Заборонено курити у приміщеннях навчального закладу.

Вимоги пожежної безпеки до утримання території навчального закладу

Територію навчального закладу слід постійно утримувати в чистоті.

Відходи палих матеріалів, опале листя і суху траву потрібно регулярно прибирати і вивозити з території навчального закладу в місця, погоджені відповідними органами державного нагляду.

Дороги, проїзди та під'їзди до будівлі навчального закладу, а також доступи до пожежного інвентарю та обладнання мають бути завжди вільними.

На території навчального закладу **не дозволяється розкладати вогнища**, спалювати сміття.

Будівництво тимчасових будівель та споруд на території навчального закладу можливе лише за наявності проектної документації, що пройшла відповідну попередню експертизу.

Не дозволяється залишати поблизу будівлі навчального закладу діжки з легкозаймистими і горючими рідинами, балони із зрідженими та стисненими газами, порожні бочки і балони, а також розкладати багаття, спалювати відходи, тару, викидати не загашене вугілля та попіл на відстань менше 15 м від будівлі і в межах установлених будівельними нормами протипожежних розривів.