

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«БРОДІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
імені Маркіяна Шашкевича»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ КЗ ЛОР «Бродівський фаховий
педагогічний коледж імені Маркіяна
Шашкевича»

03.09.2024 № 360

ІНСТРУКЦІЯ № 50

**про встановлення протипожежного режиму в
КЗ ЛОР «Бродівський фаховий педагогічний коледж
імені Маркіяна Шашкевича»**

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про встановлення протипожежного режиму в КЗ ЛОР “Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича” (далі-Інструкція), розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, наказу МВС України № 1417 від 30.12.2014 року “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, наказу МОН України від 15.08.2016 року №974 “Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України” і встановлює правила забезпечення протипожежного режиму в КЗ ЛОР “Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича” (далі - Педколедж).

1.2. Визначені в Інструкції вимоги щодо заходів пожежної безпеки в Педколеджі поширюються на прилеглу територію, службові, житлові, технічні та інші приміщення на території Педколеджу та гуртожитку.

1.3. З метою залучення працівників до проведення заходів із запобігання пожежам, організації їх гасіння можуть утворюватись пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони, які повинні діяти відповідно до законодавства.

1.4. Керівник навчального закладу повинен визначити обов’язки посадових осіб (зокрема заступників керівника) стосовно забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного обладнання, а також за зберігання та експлуатацію системи протипожежного захисту та засобів пожежогасіння.

Обов’язки осіб, відповідальних за забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту, визначені розпорядчими документами і відповідними інструкціями.

1.5. Керівник навчального закладу **зобов’язаний:**

- організувати розроблення комплексних заходів для забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

- відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробити і затвердити положення, інструкції, що стосуються суб’єкта господарювання, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

- забезпечити дотримання (виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень органу державного нагляду у сферах техногенної та пожежної безпеки;

- організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та забезпечувати заходи для їх виконання;

- утримувати у справному стані системи протипожежного захисту і зв’язку, засоби пожежогасіння, не допускати їх використання не за призначенням;

- створювати в разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та потрібну для їх функціонування матеріально-технічну базу;
- вживати заходи з впровадження автоматичних засобів виявлення і гасіння пожеж та використання з цією метою виробничої автоматики;
- своєчасно інформувати органи та підрозділи цивільного захисту про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також завчасно інформувати про закриття доріг і проїздів на своїй території;
- організовувати проведення службових розслідувань фактів виникнення пожеж.

1.6. Працівники Педколеджу мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах або під час проходження пожежно-технічного мінімуму.

Інструкція є нормативним актом з питань пожежної безпеки, її вимоги обов'язкові до виконання усіма працівниками Педколеджу, організацій, що орендують приміщення в адміністративних будинках Педколеджу, та відвідувачами.

1.7. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу або окремих його частин, приміщень, інших об'єктів Педколеджу, за домовленістю сторін цивільно-правового договору, визначаються права та обов'язки орендаря та орендодавця щодо забезпечення пожежної безпеки та відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки на об'єкті оренди.

Працівники об'єкта зобов'язані дотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги цих Правил та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

1.8. Керівник навчального закладу зобов'язаний вживати відповідних заходів реагування на факти порушень чи невиконання працівниками встановленого протипожежного режиму, вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, нормативних документів, що діють у цій сфері.

1.9. За невиконання вимог Інструкції до порушників буде вжито заходів адміністративного і дисциплінарного впливу, вони можуть бути притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства України.

2. Основні вимоги пожежної безпеки до утримання території, споруд, приміщень, евакуаційних шляхів і виходів

2.1. Утримання території.

2.1.1. Територія Педколеджу, гуртожитку та ділянок, що межують з житловими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування повинні систематично очищатися від сміття, відходів, тари, опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.

2.1.2. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та

засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

Забороняється зменшувати ширину доріг та проїздів для пожежних автомобілів.

Протипожежні відстані між будівлями, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянки автотранспорту, встановлення тимчасових будівель і споруд.

2.1.3. Територія Педколеджу та гуртожитку повинна відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, для чого слід:

- систематично очищати територію від сміття;
- відходи пально-мастильних матеріалів, обтиральне шмаття наприкінці кожної зміни прибирати у спеціально відведені місця, додержуючись заходів пожежної безпеки.

2.1.4. Забороняється залишати на території на відкритих площадках тару з ЛЗР і ГР, а також балони зі стисненими і зрідженими газами, ацетиленові генератори із залишками невідпрацьованого карбиду кальцію або карбідного мулу.

2.1.5. Розводити багаття, спалювати сміття, суху траву, опале листя, та застосовувати відкритий вогонь на території і в приміщеннях навчального закладу та гуртожитку забороняється.

2.1.6. На території Педколеджу та гуртожитку повинно бути забезпечено освітлення протипожежного обладнання, входів до будівель та споруд.

2.2. Порядок утримання будівель, приміщень, споруд.

2.2.1. Усі будівлі, приміщення та споруди Педколеджу та гуртожитку повинні своєчасно очищатися від горючого сміття та відходів і постійно утримуватися в чистоті.

Для всіх приміщень виробничого, складського призначення, гаражу, майстерень і лабораторій закладу повинна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, написи про такі відомості повинні розміщуватися на входних дверях ззовні та усередині приміщення.

У кожному приміщенні Педколеджу повинна бути розміщена табличка, на якій указано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкція з пожежної безпеки.

2.2.2. Визначені наказом директора Педколеджу особи, відповідальні за пожежну безпеку окремих приміщень, кабінетів, навчальних класів та аудиторій (лабораторій, майстерень), службових кабінетів, складських та технічних приміщень, гаражу, завідувач гуртожитком **зобов'язані:**

- слідувати за дотриманням встановленого протипожежного режиму, правил пожежної безпеки, інструкцій, заходів з пожежної безпеки;
- не допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання або інструктаж з пожежної безпеки;

- проводити періодичні огляди території, будівель, споруд, виробничих та службових приміщень з метою постійного контролю за дотриманням правил пожежної безпеки, утриманням у належному стані шляхів евакуації, протипожежних перешкод, розривів, під'їздів та доріг, засобів гасіння пожеж (гідрантів, внутрішніх пожежних кранів, вогнегасників) та вживати термінових заходів для усунення виявлених порушень і недоліків;

- стежити за справністю приладів опалення, вентиляції, електроустановок, технологічного та виробничого обладнання, негайно вживаючи заходів для усунення виявлених несправностей, які можуть призвести до виникнення пожежі в разі їх появи;

- знати пожежну небезпечність технологічних процесів, речовин, матеріалів, що зберігаються в приміщеннях і перебувають у роботі в технологічному та виробничому обладнанні, категорію приміщень виробничого і складського призначення щодо вибухопожежонебезпечної та пожежної небезпеки і вимоги, які ставляться до них, правила та умови безпечного зберігання, застосування та перевезення вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і матеріалів;

- стежити за своєчасним прибиранням приміщень і робочих місць, а також за відключенням (за винятком чергового освітлення) від мереж електроспоживачів після закінчення роботи;

- у разі виявлення виникнення пожежі негайно повідомляти про це пожежну охорону, керівництво Педколеджу і приступити до ліквідації пожежі, діючи відповідно до вимог Інструкції.

2.2.3. Кожний керівник структурного підрозділу, працівники закріплені за відповідними кабінетами, навчальними класами та аудиторіями (лабораторіями, майстернями), службовими кабінетами, складськими та технічними приміщеннями, гаражем, завідувач гуртожитком розробляє Інструкцію щодо заходів пожежної безпеки, плани евакуації з приміщення на випадок пожежі.

Затверджені Інструкції, плани евакуації, узгоджені з відповідальним за пожежну безпеку Педколеджу розміщуються у кожному приміщенні навчального закладу на видному місці, зміст якої, вивчати під час протипожежних інструктажів, проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму та під час проведення виробничого навчання.

Завідувач гуртожитком, в Інструкції щодо заходів пожежної безпеки для гуртожитку, необхідно передбачити також дії у нічний час.

2.2.4. У підвальних та цокольних поверхах Педколеджу не допускаються зберігання та застосування ЛЗР, вибухових речовин, балонів з газами, карбіду кальцію та інших речовин і матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку

Забороняється використовувати горища, й приміщення (у тому числі електрощитові) не за призначенням, розміщувати в них виробничі і складські дільниці, засмічувати та захаращувати їх сторонніми предметами.

Розміщення акумуляторних у будівлях, де перебувають діти, а також у підвальних і цокольних приміщеннях не дозволяється

Двері горищ, електрощитових, підвалів повинні утримуватися зачиненими. На дверях слід вказувати місце зберігання ключів. Вікна горищ, підвалів повинні бути заklenі.

Приямки віконних прорізів підвальних і цокольних поверхів треба регулярно очищати від горючих матеріалів. Не допускається їх захаращувати або закладати віконні прорізи.

2.2.5. У будівлях, спорудах, приміщеннях забороняється:

прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби із застосуванням відкритого вогню;

розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. Їх необхідно прибирати в металеві ящики, щільно закривати кришками і після закінчення роботи видаляти з приміщення у спеціально відведені за межами будівель місця, забезпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються;

зберігати у житлових, адміністративних, побутових приміщеннях ЛЗР та ГР, а також використану тару з-під них.

2.2.6. Під час організації і проведення масових заходів (концерти, спортивні змагання, вечірки, святкові зібрання, ярмарки, презентації, розпродажі, виставки, ділові зустрічі, інші подібні заходи) слід дотримуватись таких вимог:

при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, що не мають на вікнах глухих ґрат;

особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані оглянути приміщення, переконатися в забезпеченості нормованою кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності засобів зв'язку, систем протипожежного захисту;

повинно бути організоване чергування на сцені та у приміщеннях залів членів добровільної пожежної охорони або відповідальних за пожежну безпеку.

При проведенні таких заходів забороняються заповнення приміщень людьми понад установлену норму, зменшення ширини проходів між рядами, установка в проходах додаткових посадкових місць, повне відключення під час спектаклів або вистав світла, проведення вогневих, фарбувальних та інших пожежо- і вибухонебезпечних робіт, використання свічок, бенгальських вогнів, відкритого вогню, феєрверків, а також включення в програму (сценарій) номерів (вистав) з використанням вогневих ефектів і куріння.

2.2.7. Під час проведення новорічних та різдвяних свят:

- ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;
- за відсутності в приміщенні електричного освітлення або його відключення святкування новорічної ялинки повинно проводитися тільки протягом світлового дня;

- ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації;
- гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі, промислового виробництва застосовуються за умови наявності паспорта або сертифіката відповідності;
- підключення гірлянд до мережі повинно виконуватися тільки за допомогою штепсельних з'єднань;
- у разі виявлення несправності в ілюмінації вона повинна бути терміново вимкнена;
- забороняється застосовувати для прикрашання ялинки свічки.

2.2.8. Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, та іншого призначення, не повинна перевищувати проектної або визначеної розрахунком, ураховуючи пропускну спроможність шляхів евакуації.

У разі відсутності даних для розрахунку площі, що припадає на одну особу, місткість залу приймається з розрахунку не менше 1 м² на одну особу.

2.2.9. Будинки та інші об'єкти мають бути забезпечені адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасадах будівель або інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби.

2.2.10. Будівлі Педколеджу та гуртожитку повинні бути обладнані засобами оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані:

- внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі;
- спеціально змонтовані мережі мовлення;
- дзвінки та інші звукові сигнали.

2.2.11. У будівлях Педколеджу та гуртожитку **не дозволяється:**
розміщувати людей у мансардних приміщеннях, а також на поверхах (будівлях), не забезпечених двома евакуаційними виходами;
здійснювати перепланування приміщень без урахування будівельних норм і правил;

установлювати ґрати та інші незнімні сонцезахисні, декоративні та архітектурні пристрої на вікнах приміщень, де перебувають учасники навчально-виховного процесу, сходових клітках, у коридорах, холах та вестибюлях. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень ґрат (кабінет інформатики, інші приміщення з обладнанням, що має матеріальну цінність), вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися, під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчиненими;

знімати дверні полотна в отворах, що з'єднують коридори зі сходовими клітками, та двері евакуаційних виходів;

застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої;

використовувати електроплитки, кип'ятильники, електрочайники, газові плити тощо для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень;

захарашувати шляхи евакуації;

установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на шляхах евакуації;

влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;

здійснювати вогневі, електрогазозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлях у разі наявності в їх приміщеннях людей;

застосовувати для освітлення свічки, газові лампи і ліхтарі;

здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);

зберігати на робочих місцях, у шафах та залишати в кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали;

залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади.

2.2.12. Вогневі та зварювальні роботи можуть виконуватися тільки з письмового дозволу директора з оформленням наряду-допуску. Ці роботи мають проводитися згідно з вимогами правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт і розділу VII Правил пожежної безпеки.

2.2.13. Користуватися прасками дозволяється лише в спеціально відведених приміщеннях під наглядом працівника навчального закладу.

2.2.14. Усі будівлі і приміщення Педколеджу та гуртожитку мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.

2.2.15. Після закінчення занять у групах, класах, кабінетах, лабораторіях, аудиторіях, майстернях, інших приміщеннях вихователі, викладачі, лаборанти, майстри виробничого навчання та інші працівники закладу повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, знеструмивши електромережу.

2.2.16. Забороняється здавати приміщення в оренду для використання їх як виробничі (лабораторії, майстерні тощо) та складські приміщення.

2.3. Порядок утримання евакуаційних шляхів і виходів.

2.3.1. Утримання евакуаційних шляхів і виходів в адміністративних будівлях Педколеджу та гуртожитку здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки.

2.3.2. Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати вимогам будівельних норм.

Якщо евакуаційні виходи і шляхи евакуації з будинків, які є пам'ятниками архітектури й історії, неможливо привести у відповідність до вимог будівельних норм, то їх експлуатація дозволяється за наявності узгоджених з

органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки додаткових заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей під час евакуації.

2.3.3. Наявні на кожному поверсі евакуаційні шляхи і виходи позначаються відповідним знаком пожежної безпеки та схематичним планом евакуації на шляхах і виходах.

2.3.4. Відповідальність за утримання в належному протипожежному стані евакуаційних шляхів і виходів покладається на відповідального за пожежну безпеку Педколеджу, відповідального за протипожежний стан гуртожитку та організації, що орендують приміщення.

2.3.5. Забезпечення утримання в належному протипожежному стані евакуаційних шляхів і виходів досягається здійсненням щоденного контролю за:

- утриманням шляхів і виходів та безпечною евакуацією людей у разі виникнення пожежі;
- відповідним кріпленням до підлоги наявних на шляхах і виходах килимів, килимових доріжок та іншого покриття;
- справністю (облаштуванням) світлових покажчиків «Вихід» та наявністю (розробкою) схематичних планів евакуації;
- справністю огорожі із поручнями на сходових маршах і площадках;
- евакуаційним освітленням сходових кліток, сходів, коридорів, проходів та інших шляхів евакуації, яке вмикається з настанням сутінків у разі перебування в будівлі людей.

2.3.6. Освітлення евакуаційних шляхів та виходів здійснюється автономною електричною мережею живлення.

Світлові покажчики «Вихід» необхідно постійно утримувати справними. У залах для глядачів, актових залах та інших подібних приміщеннях вони мають бути увімкнуті на весь час перебування людей (проведення заходу).

На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал Педколеджу та гуртожитку, де у вечірній та нічний час можливе перебування людей, повинен мати електричні ліхтарі, але не менше одного ліхтаря на кожного працівника, який чергує на об'єкті у вечірній або нічний час.

2.3.7. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень) та можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

2.3.8. Не допускається:

- улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;
- захаращувати двері евакуаційних виходів, шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;

- забивати, заварювати, замикати на замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах;
- розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у тому числі тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалу;
- улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали;
- знімати двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;
- заміняти скло, що не дає скалок при руйнуванні, на звичайне у дверях;
- знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні;
- зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових кліток або закладати їх;
- розвішувати у сходових клітках на стінах дзеркала, стенди, панно, інші горючі матеріали.

3. Визначення спеціальних місць для куріння.

Куріння тютюнових виробів в усіх приміщеннях будівель, споруд, а також на прилеглій території Педколеджу та гуртожитку **заборонено**.

4. Порядок застосування відкритого вогню.

4.1. Розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30 м. від будівель та споруд, розігрівати бітуми та смоли у бітумоварках чи бочках, користуватися смолоскипами на території Педколеджу та гуртожитку забороняється.

4.2. Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані з застосуванням відкритого вогню, здійснюються тільки з письмового дозволу директора або особи, яка виконує його обов'язки.

4.3. Дозвіл на проведення вогневих робіт оформлюється напередодні проведення цих робіт.

4.4. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають посвідчення газоелектрозварника і які мають відповідне посвідчення про складання заліку з правил пожежної безпеки.

4.5. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та при справному газоелектрозварювальному обладнанні.

4.6. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинитися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, та органів пожежного нагляду.

5. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного та газового обладнання, побутових електронагрівальних приладів та електроустановок.

5.1. Порядок використання інженерного обладнання.

5.1.1. Системи опалення, вентиляції та установки кондиціонування повітря повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-67:2013 “Опалення, вентиляція та кондиціонування” (далі - ДБН В.2.5-67:2013).

5.1.2. Перед початком опалювального сезону теплові мережі, котли, та інші прилади опалювання, котельні Педколеджу та гуртожитку повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані. Результати перевірок фіксуються у спеціальному журналі із зазначенням дати, прізвища особи, яка здійснювала перевірку, та її підпису. Несправні опалювальні прилади до експлуатації не допускаються.

Опалювальні установки закладу повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил інших нормативно-правових актів.

За устаткуванням має бути організовано постійний та періодичний контроль (діагностування) його технічного стану.

5.1.3. Повітронагрівальні і опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення.

Очищення димоходів від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме:

печей та осередків вогню безперервної дії - не рідше одного разу на два місяці;

кухонних плит - один раз на місяць.

Результати очищення димоходів мають фіксуватися у відповідному журналі.

5.1.4. Улаштування тимчасових печей у приміщеннях Педколеджу та гуртожитку **забороняється.**

5.1.5. У приміщенні котелень Педколеджу та гуртожитку не дозволяється:

- виконувати роботи, які не пов'язані з експлуатацією котельних установок;

- допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму та не отримали відповідних кваліфікаційних посвідчень;

- експлуатувати установки у разі витікання газу із системи паливоподачі;

- працювати з несправними або відключеними приладами контролю і регулювання, а також за їхньої відсутності;
- розпалювати котельні установки без попереднього їх продування повітрям;
- подавати газ при згаслих газових пальниках;
- сушити спецодяг, взуття, інші матеріали на котлах та паропроводах.

5.1.6. Забороняється вносити зміни до елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі.

5.1.7. Каналізаційні системи необхідно періодично оглядати й очищати. Кришки оглядових колодязів систем централізованого водовідведення (каналізації) повинні бути постійно закритими.

Скидання (зливання) стоків, які містять ЛЗР та ГР, речовин, що у взаємодії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази, у систему централізованого водовідведення (каналізацію) забороняється.

5.1.8. Забороняється:

експлуатувати виробничу каналізацію з несправними або неправильно виконаними гідрозатворами;

з'єднувати витяжну частину каналізаційних стояків із вентиляційними системами та димоходами;

використовувати для освітлення гідрозатворів і колодязів ліхтарі, факели та інші види відкритого вогню.

5.1.9. Автономні моноблочні кондиціонери, а також автономні кондиціонери роздільного типу допускається розташовувати у будівлях та приміщеннях різного призначення, крім приміщень, у яких не допускається рециркуляція.

5.1.10. Монтаж, підключення, прокладання мереж, улаштування електричного захисту на лініях, які живлять побутові кондиціонери, повинні проводитися відповідно до вимог інструкції виробника.

Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів необхідно забезпечувати автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.

Переріз електропроводів, які живлять одинично встановлені побутові кондиціонери, повинен відповідати допустимому струмовому навантаженню, яке визначається паспортом на виріб.

Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів мають бути розчищені від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра.

5.1.11. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

використовувати як опорні конструкції горючі елементи конструкцій рам замість монтажних кріплень заводського виготовлення або інших металевих конструкцій при встановленні кондиціонера у віконному отворі;

вносити в конструкцію кондиціонерів зміни, не передбачені заводом-виробником;

замінювати наявні триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні; встановлювати у виробничих приміщеннях категорій А і Б.

5.2. Порядок використання газового обладнання.

5.2.1. Розміщення газових опалювальних котлів, опалювальних апаратів у навчальному закладі, повинно відповідати Правилам безпеки систем газопостачання України, затвердженим наказом Мінпаливенерго України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119.

5.2.2. Застосовувати вогонь для виявлення витоку газу з газопроводів, а також користуватися газовими пальниками й приладами в разі несправності їх чи несправності газопроводів та арматури забороняється.

5.2.3. Виявивши в приміщенні запах газу, **потрібно** негайно припинити його подавання, викликати аварійну газову службу за **телефоном 104** і провітрити приміщення.

До усунення несправності в приміщенні **забороняється**:

- запалювати сірники, курити;
- застосовувати відкритий вогонь;
- вмикати та вимикати електроприлади, а також користуватися інструментом, який утворює іскри під час ударів.

5.3. Порядок використання побутових електронагрівальних приладів.

5.3.1. Перед вмиканням електроприладу необхідно перевірити справність його нагрівальної частини, оглянути дрід та виделку.

5.3.2. **Не допускається**:

- використання побутових електронагрівальних приладів без негорючих теплоізоляційних підставок, та в місцях (приміщеннях) де їх застосування заборонено;
- використання електронагрівальних приладів поблизу з предметами, виготовленими з легкозаймистих, плавких та горючих речовин, неподалік від газових приладів;
- не дозволяється застосування електронагрівальних приладів у пожежонебезпечних зонах складських приміщень, у приміщеннях бібліотеки, гардеробних тощо;
- використання для обігрівання приміщень електронагрівальних приладів;
- нагрівання приладів до небезпечно високих температур;
- залишення без нагляду електронагрівальних приладів під час їх використання;
- самостійне здійснення ремонту приладів;
- вмикання вологими руками електронагрівальних приладів.

5.4. Порядок експлуатації та використання електрообладнання та електричних мереж.

5.4.1. Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються у Педколеджі та гуртожитку, та їх експлуатація повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ) та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 року № 258 (зі змінами) (далі - ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 року № 4.

5.4.2. Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту повинні відповідати класу зони згідно з ПУЕ, мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.

5.4.3. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.

5.4.4. Обслуговування та технічну експлуатацію електрообладнання і електромереж, проведення профілактичних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів в будівлі та приміщеннях навчального закладу, проводити відповідно до вимог документів, зазначених у пункті 5.4.1. цієї Інструкції, та своєчасно усувати виявлені недоліки.

5.4.5. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.

5.4.6. В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки повинні бути закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів.

5.4.7. Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати повинні встановлюватися на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.

5.4.8. Забороняється:

- проходження повітряних ліній електропередач та зовнішніх електропроводок над горючими покрівлями, навісами, штабелями пиломатеріалів, місцями зберігання пально-мастильних матеріалів, дров та інших горючих матеріалів;
- експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;
- застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок;
- застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання;

- користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;
- підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);
- використання в пожежонебезпечних зонах світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а також з відбивачами і розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів;
- складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами;
- використання побутових електронагрівальних приладів з порушенням встановлених їх виробником правил експлуатації та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено;
- прокладання в сходових клітках електропроводів і кабелів незалежно від їх напруги, крім електропроводки для освітлення звичайних сходових кліток;

5.4.9. Усі роботи в Педколеджі та гуртожитку повинні проводитися на справному електрообладнанні (ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення тощо).

5.4.10. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж у навчальному закладі забороняються. Винятком можуть бути тимчасові електромережі, які живлять ілюмінаційні установки, а також електропроводки в місцях проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних і аварійних робіт.

5.4.11. Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводити **1 раз на рік**.

5.4.12. Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

5.4.13. Гуртожиток повинен бути забезпечений автономними електричними ліхтарями на випадок відключення електроживлення. Кількість ліхтарів повинна бути не менше одного ліхтаря на працівника, який чергує у вечірній або нічний час.

5.4.14. У разі неможливості відповідними фахівцями проводити технічне обслуговування електроустановок закладу укласти договір на планове технічне обслуговування з відповідною спеціалізованою організацією.

6. Порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт.

6.1. Зварювальні та інші вогневі роботи.

6.1.1. Порядок проведення вогневих робіт.

Під час підготовки до проведення вогневих робіт необхідно дотримуватися таких загальних вимог:

- місця проведення зварювальних та інших вогневих робіт, пов'язаних з нагріванням деталей до температур, спроможних викликати займання матеріалів та конструкцій, можуть бути:

- постійними, які організовуються у спеціально обладнаних для цієї мети майстернях чи на відкритих майданчиках;

- тимчасовими, коли вогневі роботи проводяться безпосередньо в спорудах та на території при проведенні монтажних робіт;

- постійні місця проведення вогневих робіт визначаються наказами, розпорядженнями, інструкціями директора. Обгороджувальні конструкції в цих місцях (перегородки, перекриття, підлоги) повинні бути з негорючих матеріалів;

- на проведення вогневих робіт на тимчасових місцях, повинен бути оформлений наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт, встановленої форми, який затверджується директором Педколеджу.

- проведення вогневих робіт на постійних та тимчасових місцях дозволяється лише після вжиття заходів, які виключають можливість виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою). Вид (тип) та кількість первинних засобів пожежогасіння, якими повинно бути забезпечене місце робіт, визначаються з урахуванням вимог щодо оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння і вказуються в наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт;

- після закінчення вогневих робіт виконавець зобов'язаний ретельно оглянути місце їх проведення, за наявності горючих конструкцій полити їх водою, усунути можливі причини виникнення пожежі;

- посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку місць, де проводилися вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт упродовж двох годин після їх закінчення. Про приведення місця вогневих робіт у пожежобезпечний стан виконавець та відповідальна за пожежну безпеку посадова особа роблять відповідні позначки у наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт;

- технологічне обладнання, на якому передбачається проведення вогневих робіт, повинно бути приведенне у вибухопожежобезпечний стан до початку цих робіт;

- місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів;

- з метою виключення потрапляння розпечених часток металу в суміжні приміщення, на сусідні поверхи, близько розташоване устаткування всі оглядові, технологічні й вентиляційні люки, монтажні та інші отвори в перекриттях, стінах і перегородках приміщень, де здійснюються вогневі роботи, повинні бути закриті негорючими матеріалами;

- приміщення, в яких можливе скупчення парів ЛЗР, ГР та горючих газів, перед проведенням вогневих робіт повинні бути провентильовані;

- двері, що з'єднують приміщення, де виконуються вогневі роботи, з суміжними приміщеннями, повинні бути зачинені;

- під час перерв у роботі, а також у кінці робочої зміни зварювальна апаратура повинна відключатися від електромережі, шланги від'єднуватися і звільнятися від горючих рідин та газів, а у паяльних лампах тиск повинен бути повністю знижений. Після закінчення робіт уся апаратура й устаткування мають бути прибрані в спеціально відведені приміщення (місця).

забороняється:

- приступати до роботи при несправній апаратурі;
- розміщувати постійні місця для проведення вогневих робіт у пожежонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщеннях;
- допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, які не мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічної перевірки знань з одержанням спеціального посвідчення;
- проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби;
- виконуючи вогневі роботи, користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел та жирів, бензину, гасу й інших ГР.

6.1.2. Порядок проведення газозварювальних робіт.

Під час проведення газозварювальних (газорізальних) робіт та різання металів із використанням ГР необхідно дотримуватися таких вимог:

- пересувні (переносні) ацетиленові генератори слід встановлювати на відкритих майданчиках. Дозволяється їх тимчасова робота в добре провітрюваних приміщеннях;
- ацетиленові генератори необхідно обгороджувати й розміщувати на відстані не ближче 10 м від місць проведення зварювальних робіт, а також від відкритого вогню, нагрітих предметів, місць забору повітря компресорами, вентиляторами та на відстані не менше 5 м від балонів з киснем та горючими газами;
- у місцях установлення ацетиленових генераторів слід вивішувати таблички (плакати) з написами: «Стороннім вхід заборонений: вогнеонебезпечно», «Не проходити з вогнем»;
- після закінчення робіт карбід кальцію в переносному генераторі повинен бути використаний повністю. Вапняковий мул, котрий видаляється з генераторів, слід вивантажувати у пристосовану для цієї мети тару та зливати в мулову яму або спеціальний бункер.

Під час проведення газозварювальних та газорізальних робіт **забороняється:**

- відігрівати замерзлі ацетиленові генератори, трубопроводи, вентилі, редуктори та інші деталі зварювальних установок відкритим вогнем або розпеченими предметами;
- допускати стикання кисневих балонів, редукторів та іншого зварювального обладнання з різними маслами, а також промасленим одягом та шматтям;
- працювати від одного водяного затвору двом і більше зварювальникам;

- завантажувати карбід кальцію завищеної грануляції або вштовхувати його в лійку апарата за допомогою залізних палиць та дроту, а також працювати на карбідному пилові;

- здійснювати продування шланга для горючих газів киснем та кисневого шланга - горючими газами, а також робити взаємну заміну шлангів під час роботи;

- користуватися шлангами, довжина яких перевищує 30 м, а під час виконання монтажних робіт – 40 м;

- перекручувати, заломлювати чи затискати газопідвідні шланги;

- переносити генератор за наявності в газозбірнику ацетилену;

- форсувати роботу ацетиленових генераторів шляхом навмисного збільшення тиску газу в них або збільшення одноразового завантаження карбиду кальцію;

- під час роботи на бензо- та гасорізах робоче місце організовується так само, як і для зварювальних робіт. Особливу увагу слід звертати на запобігання розливанню та правильність зберігання пального, дотримання режиму різання;

- зберігання запасу пального на місці проведення бензо- та гасорізальних робіт дозволяється в кількості не більше змінної потреби. Пальне слід зберігати у справній, негорючій, спеціальній тарі, що не б'ється та щільно закривається, на відстані не менше 10 м від місця проведення вогневих робіт;

- бачок для пального повинен бути справним та герметичним. Бачки, які не випробувані (щорічно) водою на тиск 1 МПа, мають витікання горючої суміші та несправний насос чи манометр, до експлуатації не допускаються;

- перед початком робіт необхідно пильно перевіряти справність усієї арматури бензо- та гасоріза, щільність з'єднань шлангів на ніпелях, справність різьби в накидних гайках та головках;

- бачок з палим повинен знаходитись на відстані не ближче ніж 5 м від балонів з киснем та від джерела відкритого вогню і не ближче 5 м від робочого місця різальника. При цьому бачок повинен бути розміщений так, щоб на нього не потрапляли полум'я та іскри під час роботи;

Під час проведення бензо- та гасорізальних робіт **забороняється:**

- проводити різання, коли тиск повітря у бачку з палим перевищує робочий тиск кисню в різачу;

- перегрівати випарник різача до вишневого кольору, а також підвішувати різак під час роботи вертикально, головкою вгору;

- затискати, перекручувати чи заломлювати шланги, які подають кисень або пальне до різача;

- використовувати кисневі шланги для підведення бензину чи гасу до різача;

- застосовувати пальне зі сторонніми домішками та водою;

- заповнювати бачок палим більше ніж на 3/4 його об'єму;

- розігрівати випарник різача шляхом запалювання наливої на робочому місці ЛЗР або ГР;

- перевозити бачок з ЛЗР та ГР разом з кисневим балоном на одному візку.

6.1.3. Порядок проведення електрозварювальних робіт.

Під час проведення електрозварювальних робіт необхідно дотримуватися таких вимог:

- установка для ручного зварювання повинна бути забезпечена вимикачем чи контактором (для підключення джерела зварювального струму до розподільної цехової мережі), покажчиком величини зварювального струму та запобіжником у первинному ланцюзі;

- з'єднування зварювальних проводів слід робити за допомогою обтискання, зварювання, паяння або спеціальних затискачів. Підключення електропроводів до електродотримача, зварюваного виробу та зварювального апарата здійснюється за допомогою мідних кабельних наконечників, скріплених болтами з шайбами.

Забороняється використовувати голі або з пошкодженою ізоляцією проводи, а також застосовувати нестандартні електрозапобіжники;

Проводи, підключені до зварювальних апаратів, розподільних щитів та іншого обладнання, а також до місць зварювальних робіт, мають бути надійно ізольовані та в необхідних місцях захищені від дії високої температури, механічних пошкоджень і хімічних впливів.

Зворотним провідником, який з'єднує зварюваний виріб із джерелом зварювального струму, можуть служити сталеві або алюмінієві шини будь-якого профілю, зварювальні плити, стелажі й сама зварювана конструкція за умови, якщо їх переріз забезпечує безпечне за умовами нагрівання протікання струму.

З'єднання між собою окремих елементів, використовуваних як зворотний провідник, треба виконувати за допомогою болтів, струбцин та затискачів;

Конструкція електродотримача для ручного зварювання повинна забезпечувати надійне затискання та швидку заміну електродів, а також виключати можливість короткого замикання його корпусу на зварювану деталь під час тимчасових перерв у роботі або в разі його випадкового падіння на металеві предмети. Держак електродотримача має бути виготовлений з негорючого діелектричного та теплоізоляційного матеріалу.

Електроди, застосовувані під час зварювання, повинні бути заводського виготовлення і відповідати номінальній величині зварювального струму.

У разі заміни електродів їх залишки (недогарки) слід класти у спеціальний металевий ящик, встановлений біля місця зварювальних робіт.

Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена.

Над переносними електрозварювальними установками, які використовуються на відкритому повітрі, повинні бути споруджені навіси з негорючих матеріалів для захисту від атмосферних опадів.

Технічне обслуговування та планово-попереджувальний ремонт зварювального устаткування мають проводитися відповідно до графіка.

Щодня після закінчення роботи слід проводити чищення агрегатів та пускової апаратури.

Температура нагрівання окремих частин зварювального агрегата не повинна перевищувати 75 °С.

6.1.4. Порядок проведення паяльних робіт.

Під час проведення паяльних робіт необхідно дотримуватися таких вимог:

- робоче місце в разі проведення робіт з використанням паяльних ламп повинно бути очищене від горючих матеріалів, а конструкції з горючих матеріалів, які містяться на відстані менше 5 м, повинні бути захищені екранами з негорючих матеріалів або политі водою (водним розчином піноутворювача);

- паяльні лампи необхідно утримувати справними та не рідше одного разу на місяць перевіряти їх на міцність та герметичність із занесенням результатів і дати перевірки до спеціального журналу. Крім того, не рідше одного разу на рік мають проводитися контрольні випробування паяльних ламп тиском;

- кожна лампа повинна мати паспорт із зазначенням результатів заводського гідравлічного випробування та допустимого робочого тиску. Запобіжні клапани мають бути відрегульовані на заданий тиск;

- заправляти паяльні лампи пальним і розпалювати їх слід у спеціально відведених для цієї мети місцях;

- для запобігання викидам полум'я з паяльної лампи пальне, яким заправляють лампи, повинно бути очищене від сторонніх домішок та води.

Щоб уникнути вибуху паяльної лампи, **забороняється:**

- застосовувати як пальне для ламп, що працюють на гасі, бензин чи суміш бензину з гасом;

- підвищувати тиск у резервуарі лампи під час накачування повітря понад допустимий робочий тиск, вказаний у паспорті;

- заповнювати лампу пальним більше ніж на 3/4 об'єму її резервуара;

- відкручувати повітряний гвинт та наливну пробку, коли лампа горить або ще не охолола;

- ремонтувати лампу, а також виливати з неї чи заправляти її пальним поблизу відкритого вогню, під час куріння.

6.1.5. Порядок проведення робіт із застосуванням бітумів і смол.

Під час розігрівання (варіння) бітумів та смол необхідно дотримуватися таких вимог:

- розігрівання (варіння) бітумів та смол необхідно здійснювати у спеціальних котлах, що мають бути справними й забезпеченими кришками з негорючих матеріалів, які щільно закриваються;

- заповнювати котли дозволяється не більше ніж на 3/4 їх місткості. Завантажуваний у котел наповнювач має бути сухим.

Щоб уникнути виливання мастики в топку та її загоряння, котел необхідно встановлювати похило, щоб його край, розташований над топкою, був на 50-60 мм вище протилежного. Топковий отвір котла повинен бути обладнаний відкидним козирком з негорючого матеріалу. Топки котлів після закінчення роботи треба погасити й залити водою.

Місце розігрівання (варіння) бітумів та смол слід обносити валом або бортиком з негорючих матеріалів не менше 0,3 м заввишки.

З метою пожежогасіння місця розігрівання (варіння) бітуму (смоли) необхідно забезпечити ящиками із сухим піском ємністю 0,5м³, лопатами та не менше ніж двома пінними вогнегасниками.

Під час роботи пересувних котлів на зрідженому газі газові балони в кількості не більше двох повинні розміщуватися у вентильованих шафах з негорючих матеріалів, установлених на відстані не менше 20 м від працюючих котлів. Шафи слід тримати постійно замкненими.

У разі розміщення бітумного котла просто неба над ним необхідно встановлювати навіс з негорючих матеріалів.

Доставляння гарячої бітумної мастики на робочі місця повинно здійснюватися у спеціальних металевих бачках, що мають форму зрізаного конуса, оберненого широкою частиною донизу, з кришками, які щільно закриваються. Кришки повинні мати запірні пристрої, що не допускають відкривання в разі випадкового падіння бачка.

Забороняється:

- залишати котли без нагляду в процесі розігрівання (варіння);
- встановлювати котли в горищних приміщеннях та на покриттях будівель та споруд;
- розігрівати бітумопровід і роздавальні крани відкритим вогнем;
- продовжувати топлення котлів з бітумами (смолами) у разі появи витікання. У цьому випадку необхідно негайно припинити опалення, очистити котел та відремонтувати або замінити його.

6.2. Фарбувальні роботи.

Внутрішні поверхні стін усіх приміщень, пов'язаних з фарбувальними роботами, необхідно вкрити негорючим матеріалом.

Фарбування, миття і знежирювання деталей із застосуванням покриттів на нітрооснові, бензину та інших ЛЗР проводяться в окремих приміщеннях або на відособлених виробничих ділянках, забезпечених ефективними засобами пожежогасіння, вентиляції та шляхами евакуації.

Фарбувальні роботи, миття і знежирення деталей потрібно виконувати тільки при роботі припливно-витяжної вентиляції з місцевими відсмоктувачами від фарбувальних камер, шаф, кабін і ванн.

Фарбувальне обладнання слід очищати від горючих відкладів у міру потреби, вентиляція повинна працювати.

Пролиті на підлогу лакофарбові матеріали і розчинники слід негайно прибирати за допомогою стружок, піску та інших допоміжних матеріалів.

Миття підлоги, стін та обладнання горючими речовинами не дозволяється.

Тара з-під лакофарбових матеріалів має бути постійно закрита і зберігатись на спеціальних площадках подалі від виробничих приміщень.

Усі приміщення повинні мати пристрої для природного провітрювання (кватирки, фрамуги) незалежно від справності штучної вентиляції.

Для миття і знежирювання виробів і деталей необхідно застосовувати негорючі суміші, пасти, розчинники та емульсії.

Лакофарбові матеріали слід постачати на робочі місця в готовому вигляді. Приготування і розбавлення всіх видів лаків і фарб слід виконувати у спеціально виділеному, ізольованому приміщенні або на відкритій площадці.

7. Правила проїзду та стоянки транспортних засобів

7.1. На території Педколеджу та гуртожитку має бути встановлена і доведена до всіх працівників схема евакуації людей і техніки на випадок виникнення пожежі.

7.2. Відповідно до вимог технічної документації слід передбачити не менше двох воріт для в'їзду (виїзду) на територію Педколеджу та гуртожитку.

7.3. До будівель і споруд по всій їх довжині має бути забезпечений під'їзд пожежних автомобілів: з одного боку - при ширині будівлі або споруди до 18 м, і з двох боків - при ширині понад 18 м.

Між будівлями і спорудами повинні бути пожежні розриви відповідно до вимог будівельних норм та нормативних документів.

У протипожежних розривах між будівлями заборонити складування матеріалів, устаткування, стоянку автотранспорту.

7.4. У хмарну погоду, під час туману та вночі територія Педколеджу та гуртожитку має бути належним чином освітлена.

7.5. Забороняється стоянка транспортних засобів у наскрізних проїздах будівель, на відстані менш як **10 м** від в'їзних воріт на територію об'єктів, менш як за **5 м** від пожежних гідрантів, забірних пристроїв водних джерел, пожежного обладнання та інвентарю, на площадках для розвертання транспортних засобів.

У зазначених місцях встановити відповідні заборонні знаки.

7.6. Забороняється користуватись відкритим вогнем на території, крім спеціально відведених місць, для чого слід вивісити на видних місцях відповідні попереджувальні та вказівні знаки.

7.8. Автомобільні проїзди та під'їзди до будівель, споруд і джерел води мають забезпечувати за будь-якої пори року безперебійний і безпечний рух автомобільного транспорту.

7.9. Відповідальні особи повинні постійно наглядати за технічним станом проїздів та під'їздів до будівель, споруд, джерел води і своєчасно підвищувати їх технічний рівень та експлуатаційні якості.

7.10. Дорогу та підходи до всіх будівель і споруд, пожежного вододжерела утримувати завжди вільними, в справному стані. В холодну пору року очищати їх від снігу.

За справність доріг та під'їздів до джерел води відповідають призначені особи навчального закладу.

7.11. Ворота для в'їзду на територію повинні мати запірну арматуру для фіксації їх при відкритті.

8. Порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі.

8.1. Вогнезатримні пристрої, магнітні вловлювачі в вентиляційних повітроводах, пристрої блокування вентиляційних систем із пожежною сигналізацією та системами пожежогасіння, а також автоматичні пристрої відключення вентиляції у разі пожежі слід перевіряти не рідше одного разу на півроку, та утримувати у справному робочому стані.

8.2. Посадова особа навчального закладу, що прибула на місце пожежі, **зобов'язана:**

- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих приладів, агрегатів, апаратів, перекриття газових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжному з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту);

- перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту;

- здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимлення будівлі.

9. Порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи.

9.1. Після робочого дня, перед закриттям приміщень, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, працівники повинні впорядкувати робочі місця, оглянути приміщення та переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі.

9.2. Огляд приміщень проводити щоденно працівникам, яких призначено наказом відповідальними за протипожежний стан приміщень.

Під час огляду приміщень відповідальні особи **зобов'язані:**

- перевірити, чи від'єднані від електричної мережі побутові електронагрівальні прилади (електричні чайники, кип'ятильники, плити, обігрівачі, настільні лампи, телевізори, кондиціонери, вентилятори, комп'ютери та інша оргтехніка), електроустановки (крім автоматичних установок пожежогасіння, установок пожежної та охоронної сигналізації, а також електроустановок, які за технологією мають працювати цілодобово, освітлення (крім чергового) тощо. При можливості взагалі вимкнути електромережу в приміщенні.

- перевірити, чи зачинено вікна, фрамуги, двері, решітки на вікнах (якщо вони розпашні);

- впевнитися, що робочі місця у навчальних аудиторіях, майстернях, складах, у лабораторіях та Інших приміщеннях прибрані, стружку і тирсу зібрано та винесено, легкозаймисті рідини прибрано у спеціально відведене

для зберігання місце, а їх пролиття усунено, ганчір'я, що було у використанні (особливо із залишками на ньому олії, мастила, мазуту тощо), зібрано та винесено;

- провести перевірку місця проведення вогневих робіт протягом 2 годин після їх закінчення. Про приведення місця вогневих робіт у пожежобезпечний стан роблять відповідні позначки у Наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт;

- звернути увагу, чи не відчувається у приміщенні запах диму, гару, вжити заходів щодо їх усунення або локалізації;

- переконатися, що у приміщенні не залишилися працівники та сторонні особи;

- у разі наявності встановленої автоматичної пожежної сигналізації, перевірити, чи приведена у робочий стан;

- закрити приміщення лише після повного його огляду та усунення всіх недоліків, що можуть призвести до пожежі;

- здати ключі від замкнених приміщень черговому персоналу;

- зафіксувати результати огляду у Журналі огляду приміщень.

9.3. Зачиняти приміщення до повного усунення виявлених під час огляду порушень Правил пожежної безпеки - **заборонено**.

9.4. Чищення агрегатів та пускової апаратури зварювального устаткування проводиться щодня після закінчення роботи.

9.5. Робота з ручною електростатичною установкою повинна проводитися відповідно до Інструкції з експлуатації цієї установки. Після закінчення роботи слід проводити промивання системи відповідним розчином, коли відключена висока напруга.

9.6. Ємності з горючими речовинами відкривають лише перед використанням, не тримають їх відкритими і після закінчення роботи здають на склад.

9.7. Промаслені обтиральні матеріали після закінчення роботи видаляти з приміщення у спеціально відведені за межами будівель місця, забезпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються.

10. Порядок проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення.

10.1. Організація своєчасного і якісного проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в закладі покладається на його керівника, а в структурному підрозділі (кафедра, лабораторія, дільниця, цех тощо) - на керівника відповідного підрозділу.

Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки працівників навчального закладу проводяться відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444, Порядку затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2014 року № 935, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2014 року за № 1204/25981, Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2014 року № 934, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 року за № 1200/25977.

Навчання з пожежної та техногенної безпеки із студентами, в навчальному закладі проводиться відповідно до Порядку здійснення навчання населення та законодавства України у сфері освіти.

10.2. За характером та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

10.3. **Вступний** протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), з працівниками, які знаходяться у відрядженні й беруть безпосередню участь у виробничому процесі на території навчального закладу. Він проводиться на підставі діючих в Педколеджі інструкцій та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, відповідальним за пожежну безпеку.

Програма вступного протипожежного інструктажу затверджується наказом директора Педколеджу.

10.4. **Первинний** протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку професійної діяльності працівника.

Первинний протипожежний інструктаж проводиться з:

- працівниками щойно прийнятими на роботу (постійну або тимчасову);
- працівниками, які переведені з інших структурних підрозділів Педколеджу;
- працівниками, які знаходяться у відрядженні й беруть безпосередню участь у виробничому процесі на території навчального закладу;
- будівельники сторонніх організацій, які виконують на території Педколеджу та гуртожитку будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;

Програма первинного протипожежного інструктажу затверджується наказом директора Педколеджу.

10.5. **Повторний** протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менше ніж один раз на рік, за переліком питань з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного інструктажів.

10.6. **Позаплановий** протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в спеціально відведеному для цього приміщенні:

- у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, тощо);
- у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або зміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;
- на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлене незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочих місцях, невміння діяти в випадках пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

10.7. **Позаплановий** протипожежний інструктаж проводиться індивідуально споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначається в кожному випадку окремо, залежно від причин, що викликали необхідність його проведення.

10.8. **Цільовий** протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, вогневих, розігрівальних та ін.), при ліквідації аварії, стихійного лиха.

10.9. Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо особами, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

10.10. Первинний, повторний, позаплановий протипожежні інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.

10.11. Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з відповідними інструктажами по охороні праці.

10.12. Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, в Журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки робиться запис з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.

10.13. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск).

10.14. Особи, які суміщують професії (роботи), навчаються або інструктуються як за основною, так і за сумісною професією.

11. Порядок організації експлуатації та обслуговування наявних засобів протипожежного захисту.

11.1. Системи протипожежного захисту, засоби зв'язку.

11.1.1. Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

11.1.2. Усі системи протипожежного захисту мають бути справними і утримуватися в постійній готовності до виконання роботи.

Для підтримання систем пожежної сигналізації у працездатному стані укладають договори зі спеціалізованою обслуговуючою організацією. Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та наладку установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт. Установки пожежної сигналізації утримують у працездатному стані та своєчасно (щомісяця) обслуговують.

Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах.

Вимикати автоматичну пожежну сигналізацію - заборонено.

11.1.3. Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки повинні бути забезпечені телефонним зв'язком

11.2. Система протипожежного водопроводу.

Педколедж та гуртожиток повинні бути забезпечені зовнішнім і внутрішнім протипожежним водопостачанням згідно з вимогами будівельних норм (ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" та ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво").

На дверцята шаф, в яких знаходяться пожежні кран-комплекти, мають бути нанесені відповідні покажчики за ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

11.2.1. Система внутрішнього протипожежного водопроводу повинна відповідати таким вимогам:

- внутрішні пожежні кран-комплекти слід установлювати в доступних місцях. При цьому їх розміщення не повинно заважати евакуації людей;
- кожен пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними;
- пожежний плоскоскладальний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в «гармошку» або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу на шість місяців розгортати та згортати наново;
- використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається;
- у вибухопожежонебезпечних приміщеннях за наявності пилу пожежні крани повинні бути укомплектовані пожежними стволами, що подають воду як суцільним струменем, так і розпиленням;

- пожежні кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання;
- спосіб установлення пожежного кран-комплекту повинен забезпечувати зручність повертання вентиля та приєднання рукава;
- на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів;
- пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на рік підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. Пожежні кран-комплекти повинні постійно бути справними і доступними для використання;
- зовнішні патрубки з приєднуваними головками, засувки, зворотні клапани для приєднання рукавів пожежних машин повинні утримуватись у справному стані;
- у неопалюваних приміщеннях узимку вода з внутрішнього протипожежного водопроводу повинна зливатись. При цьому біля пожежних кранів-комплектів повинні бути написи (таблички) про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або пуску насоса.

11.2.2. Насосні станції повинні відповідати таким вимогам:

- у приміщенні насосної станції повинні бути вивішені загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв'язки насосів. На кожній засувці і пожежному насосі-підвищувачі повинна бути інформація про їх призначення. Порядок увімкнення насосів-підвищувачів визначається інструкцією;
- приміщення насосних станцій повинні бути опалюваними, у них забороняється зберігання сторонніх предметів і устаткування;
- трубопроводи й насоси необхідно фарбувати у відповідний колір згідно з ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»;
- електрифіковані засувки повинні перевірятися не рідше двох разів на рік, а пожежні насоси - щомісяця й утримуватись у постійній експлуатаційній готовності. Не рідше одного разу на місяць повинна перевірятися надійність переведення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання з реєстрацією результатів у журналі;
- розміщення запірної арматури на всмоктувальних і напірних трубопроводах пожежних насосів повинно забезпечувати можливість заміни або ремонту будь-якого насоса, зворотного клапана, запірної арматури без припинення подавання води в мережу протипожежного водопроводу;
- біля входу в приміщення насосної станції слід розміщувати напис (табло) «Пожежна насосна станція» з освітленням уночі;

- приміщення насосній станції повинно замикатися на замок, а місце зберігання ключів - зазначатися написом на дверях.

11.3. Первинні засоби пожежогасіння.

Під час експлуатації об'єкти (споруди, приміщення, технологічні установки) Педколеджу та гуртожитку повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25.

Під час вибору первинних засобів пожежогасіння потрібно враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин і матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними речовинами, а також площу виробничих приміщень, відкритих майданчиків та установок.

Необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння повинна визначатися відповідальним за пожежну безпеку Педколеджу окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих установок.

Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у планах евакуації.

Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід установлювати вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті **2-2,5 м** від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).

Пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації.

11.3.1. Вогнегасники.

Будинки адміністративного та побутового призначення на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше.

Крім того, слід передбачати по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше;

- на 20 м² площі підлоги в офісних приміщеннях з оргтехнікою, коморах, електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях;

- на 50 м² площі підлоги в приміщеннях архівів, бібліотек, музеїв.

Приміщення, у яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення.

Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів.

Особі, відповідальній за пожежну безпеку, необхідно обов'язково провести огляд вогнегасників перед розміщенням їх на об'єкті. Під час огляду встановлюються:

- наявність сертифіката відповідності;
- наявність інструкції з експлуатації та паспорта на кожний вогнегасник;
- цілісність пломб на запірних пристроях ручного пуску;
- наявність чи відсутність зовнішніх пошкоджень на корпусах вогнегасників;
- положення стрілок індикаторів тиску закачних вогнегасників (у межах робочого діапазону);
- наявність у маркуванні та в експлуатаційній документації відомостей про виробника, дату виготовлення (продажу) і технічного обслуговування.

Після проведення огляду вогнегасникам присвоюються облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.

Вимоги до встановлення:

– вогнегасники розміщують у легкодоступних помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів із приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільша ймовірність виникнення пожежі, так, щоб не створювати перешкод для евакуації. Необхідно забезпечити захист вогнегасників від прямих сонячних променів та безпосередньої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних та нагрівальних приладів;

– переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом навішування на вертикальні конструкції, на спеціальних кронштейнах на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги, на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення.

Також вогнегасники встановлюють в шафи пожежних кран-комплектів у пожежні шафи поруч із пожежними кранами, у спеціальні тумби, на підставки, що надійно закріплені, на підлозі (якщо дозволяє конструкційне виконання), у пожежні щити (стенди);

– у разі постійного перебування людей у приміщенні вогнегасники розміщують всередині нього, непостійного — зовні або на вході до приміщення;

– вогнегасники, які розміщуються за межами приміщень або в неопалювальних приміщеннях та не призначені для експлуатації за температури нижче 5°C, на холодний період року необхідно переносити в опалювальне приміщення. У таких випадках на пожежних щитах та стендах має розміщуватись інформація про місцезнаходження вогнегасників. Інформація стосовно перенесення вогнегасників відображається в журналі обліку вогнегасників;

– на транспортних засобах переносні вогнегасники встановлюють за допомогою кронштейнів у кабіні біля водія в легкодоступному для нього місці. Конструкція кронштейна має надійно утримувати вогнегасник, не закривати своїми елементами маркувальні написи на корпусі, бути зручною для встановлення та оперативного зняття вогнегасника. Вогнегасники, які

розміщують поза кабіною, мають бути захищені від впливу атмосферних опадів, сонячних променів і бруду. Забороняється зберігання вогнегасника в багажнику механічного транспортного засобу (крім легкового автомобіля), кузові вантажного автомобіля та інших місцях, доступ до яких обмежено.

– розміщувати вогнегасники слід таким чином, щоб забезпечити можливість прочитування маркувальних написів на їх корпусах.

Утримання.

Відповідальний за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту повинен:

– своєчасно проводити огляд і технічне обслуговування вогнегасників для утримання їх у працездатному стані;

– контролювати систематичне ведення експлуатаційних документів;

– забезпечити навчання працівників підприємства при проведенні інструктажів з питань пожежної безпеки правилам застосування вогнегасників за призначенням;

– при придбанні вогнегасників відповідальний за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту має оглянути та перевірити наявність сертифіката відповідності, паспортів, переконатися, що вогнегасники опломбовані, не мають видимих зовнішніх пошкоджень, всі покажчики (якщо вони є) у межах робочого діапазону.

Не рідше ніж один раз на місяць відповідальний за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту має провести періодичний огляд вогнегасників і перевірити:

– відповідність типу і заводського номера вогнегасника зареєстрованому обліковому номеру та місцезнаходженню на об'єкті;

– дату проведення технічного обслуговування кожного вогнегасника, яка має відповідати вимогам експлуатаційної документації;

– наявність інструкції з експлуатації та паспорта на вогнегасник;

– наявність та цілісність пломби, пристрою блокування (запобіжної чеки), розтруба або гнучкого рукава (відповідно до типу вогнегасника) та кронштейна (якщо передбачено конструкцією);

– наявність зовнішніх пошкоджень вогнегасників та слідів корозії на них;

– положення стрілки індикатора тиску кожного закачного вогнегасника, яка має бути в межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора), залежно від температури експлуатації;

– наявність пошкоджень маркування (етикетки) кожного вогнегасника.

Результати оглядів реєструються особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті, в журналі обліку вогнегасників.

Технічне обслуговування.

Відповідальний за пожежну безпеку Педколеджу, зобов'язаний організувати технічне обслуговування вогнегасників у таких випадках:

- пошкодження або відсутність маркування, пломб або пристроїв блокування на них;
- наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їх корпусах або запірно-пускових пристроях;
- відсутність робочого тиску в корпусі та (або) наявність надмірного тиску (для вогнегасників закачного типу);
- після використання за призначенням;
- після закінчення гарантійного терміну експлуатації, передбаченого експлуатаційною документацією виробника.

У разі виявлення недоліків вогнегасник направляють на перевірку (технічне обслуговування).

Заборонено для відновлення працездатного стану вогнегасників самостійно здійснювати технічне обслуговування.

Технічне обслуговування вогнегасника – комплекс операцій, спрямованих на перевірку вогнегасника та забезпечення його працездатності в режимах очікування застосування за призначенням, транспортування і зберігання або на прийняття рішень щодо ремонту чи зняття його з експлуатації.

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється ПТОВ, що мають відповідну ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», норм, правил (настанови з технічного обслуговування вогнегасників), установлених їх виробником, та інших нормативних документів і нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

Під час огляду вогнегасників після надходження з технічного обслуговування особа, відповідальна за пожежну безпеку Педколеджу, перевіряє наявність на корпусі вогнегасника етикетки ПТОВ, встановленої форми та змісту.

Приймання вогнегасників після технічного обслуговування оформлюється актом, який складається не менше ніж у двох примірниках і підписується представниками Педколеджу та ПТОВ.

У разі зняття вогнегасника загального призначення з експлуатації суб'єкт господарювання зобов'язаний ужити заходів щодо недопущення зниження рівня протипожежного захисту.

На технічне обслуговування з Педколеджу та гуртожитку одночасно **дозволяється відправити не більше 50%** вогнегасників від їх загальної кількості.

Експлуатація.

Застосовувати вогнегасники відповідно до паспортів підприємств-виробників та вказівок про порядок дій при застосуванні вогнегасників, нанесених на їхніх етикетках.

При застосуванні вуглекислотного або порошкового вогнегасника для гасіння пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно перебувати на безпечній відстані (не менше 1 м) від розпилювальної насадки вогнегасника до струмопровідних частин електрообладнання.

Вуглекислотні вогнегасники застосовують у тих випадках, коли для ефективного гасіння пожежі необхідні вогнегасні речовини, які не пошкоджують обладнання та об'єкти (обчислювальні центри, радіоелектронна апаратура, музеї, архіви тощо).

При гасінні пожежі вуглекислотними вогнегасниками необхідно враховувати можливість зниження концентрації кисню в повітрі приміщення, особливо якщо воно невелике за об'ємом. У приміщеннях, де застосування вуглекислотних вогнегасників може створити небезпечну для життя людини концентрацію газів у повітрі, а також у разі застосування пересувних вуглекислотних вогнегасників необхідно використовувати ізолювальні засоби індивідуального захисту органів дихання. Перед застосуванням пересувних вуглекислотних вогнегасників слід обмежити кількість персоналу, який перебуває у приміщенні.

Застосовувати порошкові вогнегасники для захисту обладнання, яке може вийти з ладу в разі потрапляння в нього вогнегасного порошку (електронне обладнання, електронно-обчислювальні машини), дозволено лише за відсутності газових вогнегасників.

При гасінні пожежі порошковими вогнегасниками необхідно брати до уваги утворення високої запиленості і, як наслідок, - зниження видимості у приміщенні.

Заборонено:

- експлуатувати вогнегасники, на яких є вм'ятини, здутості або тріщини на корпусі, запірно-пусковому пристрої, накидній гайці, а також у разі порушень герметичності з'єднань вузлів вогнегасника та несправності індикатора тиску (для закачаних вогнегасників);
- завдавати удари по вогнегаснику;
- розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права на проведення таких робіт;
- кидати вогнегасник у полум'я при застосуванні за призначенням та вдаряти ним об землю для приведення його в дію;
- спрямовувати насадку вогнегасника (гнучкий рукав або розтруб) при його експлуатації у бік людей;
- використовувати вогнегасники не за призначенням.

11.3.2. Пожежні покривала

Пожежні покривала повинні мати розмір не менше ніж 1 х 1 м. Вони призначені для гасіння невеликих осередків пожеж у разі займання речовин, горіння яких не може відбуватися без доступу повітря. У місцях застосування

та зберігання ЛЗР та ГР мінімальні розміри пожежних покривал збільшуються до величин: 2 х 1,5 м і 2 х 2 м відповідно. Пожежні покривала придатні для гасіння пожеж класів А, В, D згідно з ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) «Пожарная техника. Классификация пожаров».

11.3.3. Ящики для піску

Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м³ і бути укомплектовані совковою лопатою.

Ящики для піску, які є елементом конструкції пожежного стенда, повинні мати місткість не менше ніж 0,1 м³.

Конструкція ящика повинна забезпечувати зручність діставання піску та виключати потрапляння сміття й атмосферних опадів. Пісок міняють за потреби.

11.3.4. Немеханізований пожежний ручний інструмент

Немеханізований пожежний ручний інструмент використовують лише за призначенням. Використовувати пожежний інструмент для господарських або інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням, заборонено.

Інструмент утримують справним, його необхідно періодично очищати від бруду, відновлювати фарбування, випрямляти (в разі згинання).

12. Порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання.

12.1. Будівлі та приміщення Педколеджу та гуртожитку повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації та пожежогасіння відповідно до чинних нормативних документів. Установки мають бути справними і мати сертифікат відповідності. Для їх утримання в працездатному стані необхідно забезпечувати такі заходи:

- технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;
- матеріально-технічне забезпечення;
- опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого персоналу.

12.2. Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та наладку установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт. Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за нормами витрати та напір води.

12.3. Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні монтуватися та експлуатуватися відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) і до Правил технічної експлуатації (ПТЕ). Електропроводка, роздільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні

пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах (текстоліт, гетинакс тощо). Розподільні електрощити, електродвигуни повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу.

Приєднання нових споживачів повинно проводитися з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади повинні бути терміново відремонтовані або замінені. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клемі номінального струму вставки.

12.4. Настільні лампи, вентилятори, телевізори, мікрохвильові печі, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки і електрошнури.

Експлуатація тимчасових електромереж **не дозволяється**.

Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на рік.

Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.

У приміщеннях електроустановок повинні застосовуватися вуглекислотні вогнегасники.

Під час вечірньої перевірки службових приміщень, необхідно відключити електрообладнання, електроапаратуру та інші електроприлади, перебування яких у нічний час під напругою не обов'язкове.

Вентиляційні повітропроводи повинні очищатися не рідше ніж два рази на рік.

13. Порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні

13.1. Добровільна пожежна охорона Педколеджу створюється з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння.

Основними завданнями пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони Педколеджу, створеного на підставі наказу директора, є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій

Пожежно-рятувальний підрозділ добровільної пожежної охорони Педколеджу, відповідно до покладених на нього завдань:

- проводить заходи із запобігання виникненню пожеж;

- здійснює гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони;
- проводить заходи для постійного підтримання своєї готовності;
- інформує територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;
- проводить серед працівників Педколеджу роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони;
- вносить директору Педколеджу пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;
- бере участь у проведенні:
 - оглядів-конкурсів протипожежного стану;
 - разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;
 - разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об'єктів Педколеджу;
 - здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.

13.2. У разі виникнення пожежі черговий персонал Педколеджу та гуртожитку по телефону сповіщає командира добровільної пожежної дружини Педколеджу (стосується викликів вночі, вихідні і святкові дні).

Командир добровільної пожежної дружини організовує збір членів дружини у визначеному ним місці.

По прибуттю членів добровільної пожежної дружини, командир організовує заходи по ліквідації пожежі.

13.3. З метою постійного моніторингу та своєчасного надання допомоги при виникненні надзвичайної ситуації або пожежі чергові гуртожитку Педколеджу надають підрозділу ДСНС України в м. Броди, щодня до 22.00 уточнену інформацію стосовно кількості наявних осіб та обслуговуючого персоналу в гуртожитку. Зазначену інформацію підрозділ ДСНС України вносить до Картки обліку перебування людей у нічний час.

14. Порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки

14.1. Порядок дій працівників у разі виникнення пожежі.

14.1.1. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, чергових) відповідальним за протипожежний стан Педколеджу розробляється інструкція про заходи пожежної безпеки, в якій визначаються: їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території та приміщень; порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацьовування засобів пожежної сигналізації та автоматичного гасіння пожеж; зазначаються, кого з посадових осіб Педколеджу потрібно сповіщати у нічний період доби в разі пожежі.

Працівники охорони **повинні знати** порядок дій в разі виявлення пожежі, правила користування первинними засобами гасіння пожежі та прийоми гасіння.

14.1.2. Персональна відповідальність за пожежну безпеку в приміщеннях Педколеджу покладається на осіб відповідальних за протипожежний стан, визначених наказом директора, та організацій орендарів.

14.1.3. Особи, відповідальні за протипожежний стан приміщень Педколеджу, забезпечують:

- дотримання присутніми в приміщенні, встановленого протипожежного режиму в межах повноважень;
- доведення до відома студентів, працівників вимог Інструкції під підпис;
- періодичну перевірку (не менше одного разу на місяць) стану пожежної безпеки у закріплених службових приміщеннях;
- утримання, експлуатацію та вільний доступ до первинних засобів пожежогасіння у службових приміщеннях;
- контроль за своєчасним прибиранням робочих місць та приміщень;
- керівництво діями студентів у разі виникнення пожежі.

14.1.4. Відповідальні за пожежну безпеку у службових приміщеннях, складських приміщеннях, майстернях, лабораторіях, гаражі після закінчення роботи зобов'язані:

- оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;
- зачинити вікна та фрамуги;
- відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком електрообладнання, яке згідно з вимогами технології повинно працювати цілодобово), закрити приміщення на замок.

14.1.5. **Працівники зобов'язані:**

- дотримуватися встановленого протипожежного режиму;
- курити лише в спеціально відведених місцях;
- не допускати застосування відкритого вогню та використання електропобутових приладів (особливо електронагрівачів з відкритою спіраллю), якщо це не передбачено протипожежним режимом;

- користуватися тільки справними електророзетками, електрошнурами та подовжувачами, не залишати без нагляду включене в електромережу електрообладнання;
- підтримувати порядок на робочих місцях, не захаращувати приміщення сміттям, горючим пилом та відходами;
- стежити за справністю електроприладів та вживати негайних заходів щодо усунення виявлених недоліків, що можуть призвести до пожежі;
- не пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу та інших предметів, не заклеювати ділянки електромережі горючою тканиною, папером;
- не залишати без нагляду увімкненими в електромережу кондиціонери, комп'ютери тощо;
- після закінчення роботи знеструмлювати всі електричні прилади, електрообладнання та електроустаткування, перебування яких під напругою у нічний час не обов'язкове;
- знати місця постійного розташування діючих засобів первинного пожежогасіння;
- не захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;
- не використовувати пожежні крани, рукави і пожежний інвентар не за призначенням.

14.1.6. Працівник Педколеджу та гуртожитку, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні тощо), **зобов'язаний**:

- негайно повідомити про це по телефону за **номером 101** до найближчого пожежно-рятувального підрозділу ДСНС (вказавши при цьому місце виникнення пожежі, масштаб, наявність людей, та своє прізвище), а також по телефону 4-22-78 або голосом чергового вахтера;
- сповістити людей про виникнення пожежі, розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі, які знаходяться на поверсі, до безпечного місця згідно з планом евакуації;
- повідомити про пожежу директора Педколеджу або особу, що його заміщує, заступника директора з АГР;
- відімкнути всі наявні у приміщенні електроприлади та офісну техніку від електромережі;
- вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей та збереження матеріальних цінностей;
- вжити (за можливості) заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, при цьому:
- не дозволяється відкривати вікна в приміщенні (притік повітря посилює горіння);
- перед тим, як використовувати внутрішній пожежний кран для пожежогасіння, переконатися у тому, що електромережа знеструмлена (в групових електричних щитках) на ділянці, де виникла пожежа;
- у випадках гасіння пожежі в електроустановках застосовувати вуглекислотні або порошкові вогнегасники за умови обов'язкового відключення електроустановки від електричної мережі;

– гасити пожежу так, щоб не пошкодити (по можливості) обладнання, офісну техніку та документи (позицію пожежного ствола вибирати так, щоб водяні струмені були спрямовані назустріч розповсюдженню вогню);

– для гасіння м'якого інвентарю краще користуватися водою, якщо поряд немає оголених проводів.

14.1.7. Працівники, перед заступленням на чергування у вечірні і нічні години, вихідні та святкові дні, **зобов'язані:**

- знати зміст Інструкції про порядок дій чергового персоналу на випадок пожежі та План евакуації на випадок пожежі;

- перевірити наявність і стан засобів пожежогасіння, справність телефонного зв'язку, чергового освітлення і пожежної сигналізації;

- пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки, тамбури, фойє, холи, вестибюлі) не зашарашено, а двері евакуаційних виходів, у разі потреби, можуть бути без перешкод відчинені;

- мати списки студентів та працівників, що перебувають в будівлі, знати місця їх розміщення, а також список посадових осіб закладу із зазначенням їх домашньої адреси, телефонів при потребі їх виклику на пожежу;

- постійно мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів та воріт, автомобільних в'їздів на територію закладу;

- знати правила користування первинними засобами пожежогасіння та прийоми гасіння;

- щодня до 22-ї години збирати дані для обліку та надання підрозділу ДСНС України в м. Броди, уточнену інформацію стосовно кількості наявних осіб та обслуговуючого персоналу в гуртожитку.

14.1.8. Працівники, які чергують в будівлі Педколеджу або гуртожитку у разі виникнення пожежі **зобов'язані:**

- повідомити по телефону за **номером 101** до найближчого пожежно-рятувального підрозділу ДСНС (вказавши при цьому місце виникнення пожежі, масштаб, наявність людей, посаду та своє прізвище), командира добровільної пожежної дружини про пожежу, директора Педколеджу, заступника директора з АГР;

- задіяти систему сповіщення людей про пожежу;

- негайно відімкнути двері на шляхах евакуації, перевести їх у відкрите положення;

- скеровувати у напрямку виходу через двері на шляхах евакуації студентів та працівників, які евакуюються з приміщень до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- організувати збір евакуйованих у спеціально визначеному місці (за межами території);

- перевірити відсутність студентів та працівників у всіх приміщеннях та наявність за списками в місці збору;

- покидаючи приміщення, будівлю відключити всі електроприлади, вимкнути світло, щільно закрити вікна та двері, щоб уникнути розповсюдження пожежі;

- вжити заходів для звільнення прилеглої території від транспорту;

- організувати зустріч пожежних підрозділів до прибуття посадових осіб Педколеджу, приступити до гасіння пожежі наявними в установі засобами пожежогасіння.
- в подальшому діяти у відповідності до Інструкції.

14.2. Порядок і способи оповіщення людей про пожежу та виклик пожежно-рятувальних підрозділів, застосування засобів пожежогасіння.

14.2.1. У разі виникнення пожежі оповіщення людей про загрозу здійснюється особами, які виявили пожежу, працівниками чергових змін, у будівлях Педколеджу та гуртожитку (відповідно до вимог їхніх посадових інструкцій та службових обов'язків).

14.2.2. Оповіщення здійснюється голосом (вигуками «**Пожежа! Термінова евакуація!**») та наявною в будівлях системою оповіщення. Для навчального корпусу: дзвінок – 2 коротких та 1 довгий, який періодично повторюється.

14.2.3. Своєчасний виклик підрозділів підрозділу пожежної охорони ДСНС за телефонним **номером 101** забезпечується:

- розміщенням на місцях несення служби чергових працівників довідок (табличок) із зазначенням телефонних номерів термінового виклику пожежної охорони;
- доведенням порядку виклику пожежної охорони працівникам в ході проведення протипожежних інструктажів.

14.2.4. Кожен працівник повинен знати порядок та способи виклику пожежної охорони у разі виникнення пожежі.

14.3. Послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки у разі виникнення пожежі

14.3.1. У разі виникнення пожежі, з урахуванням обстановки, що склалася, необхідно визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший строк. Евакуація людей із загрозової зони здійснюється тільки визначеними (вказаними) шляхами евакуації.

14.3.2. Необхідно ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. З цією метою працівникам Педколеджу не можна залишати студентів без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації.

Забезпечення організованої (швидкої) евакуації персоналу покладається на керівників структурних підрозділів та працівників чергових змін, що забезпечують охорону.

У разі гасіння пожежі слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей.

14.3.3. Маршрут руху під час евакуації людей проходить від виходу зі службового приміщення на сходову клітку, далі по сходах до виходу з адміністративної будівлі, не допускаючи зустрічних і пересічних потоків людей.

14.3.4. В першу чергу евакуації підлягають працівники з приміщень, охоплених полум'ям, та з надмірною концентрацією токсичних газів і диму.

14.3.5. В подальшому евакуйовуються працівники, службові приміщення яких розміщуються на верхніх поверхах будівлі (у послідовності з вищих поверхів до нижчих).

14.3.6. Після завершення евакуації - ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні дітей.

Останніми залишають будинки працівники які чергують. Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна.

14.3.7. Виставляти пости безпеки на входах у будівлі, щоб унеможливити повернення дітей і працівників до будівлі, де виникла пожежа.

14.3.8. Належний порядок евакуації людей у разі виникнення пожежі **забезпечується:**

- розміщенням на шляхах евакуації та виходах з поверхів і будівель світлових показників «Вихід» та схематичних планів евакуації;

- своєчасним відкриттям дверей на шляхах евакуації (двері повинні відкриватися в напрямку виходу з будівель та приміщень);

- періодичними тренуваннями працівників Педколеджу, організацій орендарів, щодо евакуації людей у разі виникнення пожежі.

14.3.9. Евакуація матеріальних цінностей здійснюється залежно від масштабів та місця виникнення пожежі.

14.3.10. Дозвіл на евакуацію матеріальних цінностей надається керівником гасіння пожежі (до прибуття підрозділів міської пожежної охорони – директором Педколеджу, а з прибуттям пожежної охорони – старшим її підрозділу).

14.3.11. Першочерговість евакуації документів, обладнання, майна та інших матеріальних цінностей визначається спеціальними інструкціями, розробленими для конкретних категорій приміщень, де знаходяться (зберігаються) вказані матеріальні цінності. До евакуації матеріальних цінностей залучаються працівники технічного персоналу.

14.4. Дії керівника навчального закладу при прибутті на місце пожежі.

Керівник навчального закладу або особа, яка його заміщує, що прибув на місце пожежі, **зобов'язаний:**

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі;

- перевірити включення в роботу СПЗ;
 - вимкнути у разі необхідності струмоприймачі;
 - перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;
 - здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
 - організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;
 - виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їздних шляхів та вододжерел;
 - вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;
 - у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
 - припинити всі роботи, не пов'язані з заходами щодо ліквідації пожежі;
 - організувати відключення мереж електро- і газопостачання, систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, що сприяють запобіганню поширенню пожежі;
 - організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону;
 - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
 - інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей у будівлі;
 - забезпечити особовому складу пожежно-рятувального підрозділу безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.
- Якщо є потерпілі, необхідно надати першу (долікарську) допомогу, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора
з адміністративно - господарської
роботи КЗ ЛОР "Бродівський
педагогічний коледж імені М. Шашкевича"
_____ В.М. Яценко

ПОГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці
КЗ ЛОР "Бродівський
педагогічний коледж
імені М. Шашкевича"
_____ Я.М.Твердохліб

Порядок
дій персоналу Педколеджу на випадок виникнення (виявлення) пожежі

№	Дії	Обов'язки відповідальних осіб, послідовність дій	Посада, ПІБ, відповідальної особи
1	2	3	4
1.	Повідомлення про пожежу	- негайно повідомити про пожежу пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС по телефону за номером 101. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище. <u>ПРИКЛАД ПОВІДОМЛЕННЯ:</u> «За адресою: вул. В. Коновальця, 14, 4-поверховий студентський гуртожиток. Дим у приміщеннях на 1-му поверсі будівлі. Дим іде з боку тильного фасаду. У приміщеннях є люди. Повідомив Гутник»; - якщо поряд є ручний пожежний сповіщувач, привести його в дію натисканням на кнопку; - гучним голосом сповістити «Пожежа! Термінова евакуація!»; - сповістити керівництво Педколеджу, повідомити чергового по телефону за номером 4-22-78; - у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).	Перший, хто виявив ознаки пожежі або загоряння
2.	Підготовка до евакуації	- негайно і спокійно оголосити про термінову евакуацію з усіх приміщень та всьому персоналу Педколеджу гучним голосом, звуковим сигналом дзвінка (2 коротких та 1 довгий, який періодично	Черговий вахтер

		повторюється), використовуючи систему оповіщення в будівлі; - перевірити чи відкриті всі двері евакуаційних виходів та виходи до зовнішніх сходових кліток.	
3.	Звірка евакуйованих студентів та працівників	- перерахувати усіх евакуйованих з будівлі людей, поіменно звірити їх наявність у безпечній зоні. У разі виявлення відсутності когось із працівників, негайно з'ясувати хто та де його востаннє бачив і передати цю інформацію представнику пожежно-рятувального підрозділу, яка прибула до місця виклику.	Керівники структурних підрозділів Педколеджу
4.	Гасіння загоряння або осередку пожежі до прибуття оперативно-рятувальної служби цивільного захисту	- знеструмити будівлю; - негайно організувати гасіння пожежі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) та (за потреби) внутрішніх пожежних кран-комплектів; - організувати збір добровільної пожежної дружини та поставити перед ними завдання згідно з функціональними обов'язками; - при наявності систем протипожежного захисту перевірити їх спрацювання або привести їх у дію.	Керівник, відповідальна особа за пожежну безпеку
5.	Евакуація матеріальних цінностей	Якщо немає прямої загрози, організувати евакуацію матеріальних цінностей, згідно із заздалегідь розробленим планом першочерговості евакуації, а також печатку, штампи, готівку, яка є в касі, обліково-бухгалтерську документацію, розробки, документи, що мають гриф таємності тощо.	Керівники структурних підрозділів та відповідальна особа за пожежну безпеку
6.	Зустріч пожежно-рятувального підрозділу	Місце зустрічі - біля в'їзду на територію Педколеджу (гуртожитку) на вул. Коцюбинського,4 (В. Коновальця,14). Той, хто зустрічає має інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу, який прибув за викликом, про таке: - чи є в будівлі люди, яким загрожує пожежа, їх кількість, орієнтовне місцезнаходження; - місце, де виникла пожежа (загоряння); - яке (які) приміщення горить (горять), куди може розповсюдитися вогонь та дим; - вказати місця розташування пожежних гідрантів.	Черговий або особа, яка призначена для зустрічі пожежно-рятувального підрозділу

Примітка: під час вивчення та практичного відпрацювання плану евакуації зважати на можливі випадки відсутності на момент пожежі окремих осіб, які відповідають за організацію та виконання заходів, вказаних у плані і передбачити їхню заміну іншими особами.