

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням в закладах дошкільної освіти Дарницького району міста Києва)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою забезпечення цілодобової безперебійної роботи системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, автоматизації системи протидимного захисту та систем, які задіяні при пожежі та їх диспетчеризація в закладах дошкільної освіти Дарницького району м. Києва необхідно закупити послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням.

Технічні характеристики:

1. Строк надання послуг: з дня укладання договору та до 31 грудня 2024 року.
2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:
 - 2.1. Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням в закладах дошкільної освіти:

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Срібнокільська, 4-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	133
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	26
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	31
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагування на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Руденко, 8-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
-------	---	----------------	-----------

1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	133
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	26
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	31
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 Дарницького району м. Києва за адресою: пр-кт Петра Григоренка, 21 а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	133
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	26
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	31
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти № 20 за адресою: вул. Кошиця, 5-г»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	56
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	13
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	25
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	3
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	14

13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1
----	---	--------	---

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Бориса Гмирі, 2 г»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 кілець	шт.	1
2	Блок живлення	шт.	1
3	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле	шт.	1
4	Блок розширення на 8 кілець	шт.	1
5	Сповісник пожежний	шт.	400
6	Комплекс мовленнєвого оповіщення (моноблок)	шт.	1
7	Гучномовець	шт.	148
8	Пост управління кнопочний	шт.	15
9	Система управління вогнезатримуючими клапанами	шт.	1
10	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 31 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Драгоманова, 42-б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	4
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	133
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	26
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	31
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 59 Дарницького району м. Києва за адресою: пр-т Бажана, 7-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2

8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	81
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	19
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	29
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	35
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти № 89 за адресою: вул. Княжий Затон, 17-г»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	4
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	133
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	26
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	28
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 99 Дарницького району м. Кієва за адресою: пров. Поліський, 5/1»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	69
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	17
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	3
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	21
13	Прилад управління та індикації мовного оповіщення в моноблочному виконанні	шт.	1
14	Гучномовець настінний	шт.	13
15	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 100 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Урлівська, 21 в

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 кілець	шт.	1
2	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле	шт.	1
3	Додатковий виносний прилад	шт.	1
4	Сповісник пожежний димовий адресний	шт.	200
5	Сповісник пожежний тепловий адресний	к-т.	21
6	Сповісник пожежний ручний адресний	шт.	26
7	Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт.	50
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	63
9	Сповісник пожежний тепловий	шт.	261
10	Комплекс мовленнєвого оповіщення (моноблок)	шт.	1
11	Гучномовець	шт.	105
12	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 113 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Здобунівська, 3-б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	93
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	32
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	20
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	6
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	39
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти № 126 за адресою: пр-т Бажана, 6-б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	133
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	26

10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	31
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 132 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Бориса Гмирі, 3 а»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	135
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	26
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	31
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 138 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Ревуцького, 7 б»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	81
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	24
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	15
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	7
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	28
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 133 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Харківське шосе, 55»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1

2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	82
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	29
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	19
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	29
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 147 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Олійника, 6»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	89
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	33
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	21
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	1
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	8
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 148 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Вереснева, 5-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	96
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	32
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	19
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	45

13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1
----	---	--------	---

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 149 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Вишняківська, 12-б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	133
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	26
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	30
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 160 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Ахматової, 11-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	133
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	26
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	30
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 189 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Ревуцького, 4 а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1

5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	135
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	26
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	31
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 201 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Ахматової, 2-б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	123
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	26
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	30
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 210 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Срібнокільська, 14 б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	135
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	26
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	31
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 240 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Тростянецька, 8-г»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	81
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	19
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	29
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	35
14	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагування на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 242 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Олександра Кошиця, 9 а»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	135
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	26
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	17
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	31
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагування на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (дитячому садку) № 245 «Перевесло» Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Урлівська, 19 а»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Комплекс апаратури оповіщення про пожежу	шт.	1
2	Цифрове джерело повідомлень	шт.	1
3	Підсилювач потужності	шт.	3
4	Блок комутації	шт.	1
5	Блок резервного живлення	шт.	2
6	Пульт мікрофонний настільний	шт.	1
7	Панель мережева	шт.	1

8	Блок погодження	шт.	1
9	Таймер	шт.	1
10	Регулятор потужності	шт.	2
11	Акустична система	шт.	119
12	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 кілець	шт.	1
13	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле	шт.	1
14	Додатковий виносний прилад	шт.	1
15	Блок сполучення адресний (на 4 підшлейфа)	шт.	3
16	Сповіслювач пожежний димовий адресний	шт.	221
17	Сповіслювач пожежний тепловий адресний	шт.	34
18	Сповіслювач пожежний ручний адресний	шт.	26
19	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	54
20	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	244
21	Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт.	51
22	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти № 248 за адресою: вул. Тростянецька, 8-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	53
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	12
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	44
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	12
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (дитячому садку) компенсуючого типу № 250 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Братства тарасівців, 6-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	133
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	26
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	17

11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	30
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 256 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Заслонова, 10»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	88
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	26
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	6
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	30
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 270 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Драгоманова, 6»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 кілець	шт.	1
2	Блок живлення	шт.	1
3	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле	шт.	4
4	Блок розширення на 1 кільце	шт.	8
5	Блок контролю живлення	шт.	2
6	Блок сполучення адресний (на 4 підшлейфа)	шт.	2
7	Сповіслювач пожежний димовий адресний	шт.	330
8	Сповіслювач пожежний тепловий адресний	шт.	3
9	Сповіслювач пожежний ручний адресний	шт.	30
10	Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт.	24
11	Комплекс мовленнєвого оповіщення (моноблок)	шт.	1
12	Гучномовець	шт.	93
13	Пост управління кнопочний	шт.	4
14	Датчик-реле перепаду тиску повітря	шт.	3
15	Сповіслювач магнітоконтатний	шт.	21
16	Центральний щит протипожежного захисту	шт.	1
17	Щит протидимного захисту	шт.	1
18	Блок формування променю поверховий	шт.	4
19	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 275 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Ялтинська, 10/14»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	49
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	22
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	19
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	29
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 290 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Ревуцького, 19-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	56
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	13
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	25
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	29
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 314 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Драгоманова, 25-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2

8	Сповісчувач пожежний димовий	шт.	56
9	Сповісчувач пожежний ручний	шт.	13
10	Сповісчувач пожежний тепловий	шт.	25
11	Оповісчувач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповісчувач світловий, 24В/60мА	шт.	13
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 315 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Княжий Затон, 12 б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Центральний щит протипожежного захисту	шт.	1
2	Щит управління і автоматики пожежогасіння	шт.	1
3	Щит протидимного захисту	шт.	3
4	Електроконтактний датчик тиску	шт.	3
5	Датчик температури	шт.	1
6	Щит місцевого управління вентиляторами	шт.	3
7	Сповісчувач магнітоконтактний	шт.	25
8	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 кілець	шт.	1
9	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле	шт.	1
10	Блок сполучення адресний (на 4 підшлейфа)	шт.	1
11	Сповісчувач пожежний димовий адресний	шт.	289
12	Сповісчувач пожежний тепловий адресний	шт.	4
13	Сповісчувач пожежний ручний адресний	шт.	31
14	Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт.	57
15	Комплекс мовленнєвого оповіщення (моноблок)	шт.	1
16	Гучномовець	шт.	94
17	Блок дистанційного управління	шт.	1
18	Модуль газового пожежогасіння	шт.	4
19	Кнопка ручного запускання	шт.	1
20	Кнопка з індикацією ручного режиму	шт.	1
21	Оповісчувач світлозвуковий	шт.	2
22	Лампа-імітатор	шт.	4
23	Сповісчувач магнітоконтактний	шт.	1
24	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 345 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Санаторна , 9-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	2
4	Блок ключів	шт.	21
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1

8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	227
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	15
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	25
11	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	18
12	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 367 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Санаторна, 5-а»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	49
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	18
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	9
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	19
14	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням » в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 370 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Софії Русової, 1 в»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 16 шлейфів	шт.	2
2	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	101
3	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	20
4	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	29
5	Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт.	1
6	Джерело безперебійного живлення	шт.	1
7	Оповіслювач світло-звуковий	шт.	16
8	Оповіслювач світловий	шт.	20
9	Щит керування вогнезатримуючими клапанами	шт.	1
10	Щит автоматизації і диспетчеризації ВПВ	шт.	1
11	Щит управління електрозасувкою	шт.	1
12	Пост управління кнопочний	шт.	9
13	Датчик положення пожежного кран-комплекту	шт.	12
14	Датчик рівня	шт.	5
15	Терморегулятор	шт.	1
16	Сповіслювач магнітоконтатний	шт.	6
17	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 385 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Ісмаїла Гаспринського, 5»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	49
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	22
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	19
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	5
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	29
14	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням » в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 445 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Чавдар, 10»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 кілець	шт.	1
2	Блок живлення	шт.	3
3	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле	шт.	1
4	Блок розширення на 1 кільце	шт.	10
5	Сповісник пожежний димовий адресний	шт.	282
6	Сповісник пожежний тепловий адресний	шт.	16
7	Сповісник пожежний ручний адресний	шт.	19
8	Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт.	4
9	Комплекс мовленнєвого оповіщення (моноблок)	шт.	1
10	Гучномовець	шт.	118
11	Джерело безперебійного живлення	шт.	1
12	Оповісник світловий	шт.	25
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням » в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 500 «Абетка» Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Олександра Мишуги, 3 б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1

8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	135
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	26
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	47
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	4
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	31
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 550 Дарницького району м. Києва за адресою: проспект Петра Григоренка, 20 б»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 кілець	шт.	1
2	Блок живлення	шт.	3
3	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле	шт.	8
4	Оповіслювач світлозвуковий	шт.	1
5	Сповіслювач пожежний димовий адресний	шт.	279
6	Сповіслювач пожежний тепловий адресний	шт.	4
7	Сповіслювач пожежний ручний адресний	шт.	28
8	Комплекс апаратури оповіщення про пожежу	шт.	1
9	Цифрове джерело повідомлень	шт.	1
10	Підсилювач потужності	шт.	3
11	Блок комутації	шт.	1
12	Блок резервного живлення	шт.	1
13	Пульт мікрофонний	шт.	1
14	Панель мережева	шт.	1
15	Акустична система	шт.	182
16	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 620 за адресою: вул. Шевельова, 61»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	96
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	32
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	19
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	6
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	39
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 634 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Ю. Шевельова, 63»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	85
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	28
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	15
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	8
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	21
13	Гучномовець	шт.	13
14	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та регулюванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 652 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Бориспільська 28/1»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	2
6	Блок шлейфа адресний	шт.	1
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	305
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	41
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	30
11	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 678 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Волго-Донська, 77»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1

8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	142
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	37
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	24
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	10
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	33
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1
14	Комплекс мовленевого оповіщення (моноблок)	шт.	1
15	Гучномовець	шт.	38

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням » в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 696 Дарницького району м. Києва за адресою: пр-т Миколи Бажана, 9 є»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	81
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	24
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	15
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	7
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	28
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу № 704 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Ревуцького, 30-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	89
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	33
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	21
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	1
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	8
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням » в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 706 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Литвинського, 21»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	67
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	14
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	49
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	6
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	17
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 719 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Вербицького, 8-б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	81
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	19
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	29
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	8
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	32
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 741 Дарницького району м. Києва за адресою: пр-т Бажана, 7-Є»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	3
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	92
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	11
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	22

11	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1
----	---	--------	---

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 773 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Вербицького, 17-б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	89
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	33
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	21
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	8
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	32
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти № 774 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Вербицького, 9-в»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	81
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	19
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	29
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	8
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	32
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 779 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Трошчанецька, 7-б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1

5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	81
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	19
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	29
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	8
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	32
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням » в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 787 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Сімферопольська, 6»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	54
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	13
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	11
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	3
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	13
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням » в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 790 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Євгенія Харченка, 20

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	45
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	10
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	19
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	3
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	12
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням » в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 791 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Вишняківська, 8 б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 кілець	шт.	1
2	Блок сполучення адресний (на 4 підшлейфа)	шт.	29
3	Блок комутації адресний	шт.	18
4	Кнопка	шт.	24
5	Сповіслювач пожежний димовий адресний	шт.	228
6	Сповіслювач пожежний тепловий адресний	шт.	3
7	Сповіслювач пожежний ручний адресний	шт.	37
8	Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт.	26
9	Комплекс мовленнєвого оповіщення (моноблок)	шт.	1
10	Гучномовець	шт.	48
11	Джерело безперебійного живлення	шт.	3
12	Оповіслювач світловий	шт.	26
13	Щит управління електрозасувкою	шт.	1
14	Щит управління двома вентиляторами	шт.	2
15	Щит управління вентилятором	шт.	2
16	Сповіслювач магнітоконтантний	шт.	12
17	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 792 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Євгенія Харченка, 49 а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповіслювач пожежний димовий	шт.	68
9	Сповіслювач пожежний ручний	шт.	32
10	Сповіслювач пожежний тепловий	шт.	9
11	Оповіслювач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	6
12	Оповіслювач світловий, 24В/60мА	шт.	36
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 800 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Тростянецька, 3-а»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1

4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	81
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	19
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	29
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	8
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	32
14	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 805 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Дениса Антіпова, 12»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	105
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	36
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	23
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	9
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	36
13	Гучномовець	шт.	1
14	Комплекс мовленевого оповіщення (моноблок)	шт.	1
15	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 809 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Ахматової, 5-б»

№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	2
8	Сповісник пожежний димовий	шт.	88
9	Сповісник пожежний ручний	шт.	25
10	Сповісник пожежний тепловий	шт.	43
11	Оповісник світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	6
12	Оповісник світловий, 24В/60мА	шт.	28

13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1
----	---	--------	---

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Монтесорі - Сад» Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Ахматової, 14-в»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповіщувач пожежний димовий	шт.	147
9	Сповіщувач пожежний ручний	шт.	29
10	Сповіщувач пожежний тепловий	шт.	19
11	Оповіщувач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	6
12	Оповіщувач світловий, 24В/60мА	шт.	31
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1
14	Комплекс мовленевого оповіщення (моноблок)	шт.	1
15	Гучномовець	шт.	33

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням » в закладі дошкільної освіти «Пролісок» №807 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Бориспільська, 51»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок центрального процесора	шт.	1
3	Блок індикації та управління	шт.	1
4	Блок ключів	шт.	1
5	Блок живлення 24В/5А	шт.	1
6	Блок шлейфа адресний	шт.	2
7	Блок силових ключів	шт.	1
8	Сповіщувач пожежний димовий	шт.	83
9	Сповіщувач пожежний ручний	шт.	21
10	Сповіщувач пожежний тепловий	шт.	15
11	Оповіщувач світло-звуковий, 24В/60мА	шт.	7
12	Оповіщувач світловий, 24В/60мА	шт.	21
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

«Послуги з ремонту, технічному обслуговуванню та спостереженню за протипожежним обладнанням» в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 215 імені Тимофія Лубенця Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Урлівська, 3-Г»

№ п\п	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру	Кількість
-------	---	----------------	-----------

1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт.	1
2	Блок реле зовнішніх пристроїв	шт.	1
3	Додатковий виносний прилад	шт.	1
4	Сповіщувач пожежний димовий адресний	шт.	200
5	Сповіщувач пожежний тепловий адресний	к-т.	21
6	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт.	26
7	Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт.	50
8	Сповіщувач пожежний димовий	шт.	63
9	Сповіщувач пожежний тепловий	шт.	261
10	Комплекс мовленнєвого оповіщення (моноблок)	шт.	1
11	Гучномовець	шт.	105
13	Спостереження за сигналами тривоги з протипожежного обладнання та реагуванням на сигнали тривоги з протипожежного обладнання.	об'єкт	1

Типи встановленого обладнання.

Прилади приймально-контрольні пожежні: Вектор-1, Тірас, Омега
сповіщувачі:

Ручні сповіщувачі: SPR-4L, SPR-1, СПРА

Сповіщувачі пожежні димові та теплові: СПД-3А, СПД-3, СПТ-2Б+АА, СПТ-АВ, СПТ – 2Б, СПДОТА

Системи мовного оповіщення: IPA AUDIO, Веллез

Комплекс переговорний для системи оповіщення: VCNS

Вимоги до технічного обслуговування:

- під час надання послуг забезпечити контроль за додержанням чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища. Учасник повинен забезпечити дотримання своїм персоналом на території об'єкту Замовника вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки;

- виконання (надання) робіт (послуг) здійснюється на підставі наряд-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки, оформленого в порядку визначеному нормативними документами з питань охорони праці Замовника;

- у разі виявлення несправного обладнання, таке обладнання повинно бути відремонтоване. Обладнання, яке не підлягає ремонту - повинно бути замінене (в тому числі гучномовці, сповіщувачі, комплекс переговорний). Виконавець при наданні послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації використовує свої матеріали, вузли, складові частини, радіоелектронні компоненти та технічні засоби. Резерв обладнання використано Замовником повною мірою та коштів на поповнення резерву у Замовника не передбачено. При розрахунку вартості технічного обслуговування Учасник повинен передбачити витрати на дрібний ремонт (в тому числі, сповіщувачів, гучномовців, елементів комплексу переговорного);

- періодичність надання послуг щомісячно (якщо інше не передбачено виробником протипожежного обладнання), а у випадку необхідності – протягом 24 годин (в робочі дні).

На підтвердження відповідності запропонованих учасником послуг учасник у складі пропозиції надає інформацію про можливість надання послуг на умовах та у відповідності до технічних вимог визначених у оголошенні та додатках до нього.

Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує виконувати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати копію чинної ліцензії (паперову чи електронну) або інший чинний дозвільний документ (паперовий або електронний), виданий уповноваженим на те органом, на провадження певного виду господарської діяльності, а саме: монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень; спостереження за системами протипожежного захисту (або достовірну інформацію у вигляді довідки про наявність чинної ліцензії з необхідними видами робіт/послуг, з посиланням на відкритий державний реєстр, доступ до якого є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель).

Для підтвердження якості послуг Учасник повинен надати завірені належним чином копії наступних документів:

- 1) сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.
- 2) сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.
- 3) сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.
- 4) сертифікат, який підтверджує впровадження системи енергетичного менеджменту, яка забезпечує постійне покращення у сфері якості, безпеки та охорони навколишнього середовища, а саме сертифікат ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту або інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації;
- 5) сертифікат ДСТУ CEN/TS 54-14:2021. CEN/TS 54-14:2018, IDT «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконаладжування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування», виданий органом сертифікації чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації
- 6) сертифікат ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDT) «Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення», виданий органом сертифікації чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.
- б) розрахунки ціни пропозиції (зведений кошторисний розрахунок; тверда договірна ціна з пояснювальною запискою; локальний кошторисний розрахунок; підсумкова відомість ресурсів).

У зв'язку із тим, що резерв обладнання використано Замовником повною мірою та коштів на поповнення резерву у Замовника не передбачено, Виконавець при наданні послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації використовує свої матеріали, вузли, складові частини, радіоелектронні компоненти та технічні засоби. При розрахунку вартості технічного обслуговування Учасник повинен передбачити витрати на дрібний ремонт

(в тому числі , сповіщувачів, гучномовців, елементів переговорного комплексу), у зв'язку з чим, просимо у пропозиції прогарантувати листом від виробника (-ів) протипожежного обладнання, що буде обслуговуватися учасником (сповіщувачі, гучномовці, комплекс переговорний для системи оповіщення), або представництва (-в) чи філії виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортера (-ів), або дилера (-ів), або дистриб'ютора (-ів), у випадку необхідності, поставку необхідного обладнання для належного обслуговування та у встановлені строки із зазначенням номеру цієї закупівлі. У випадку, якщо гарантійний лист надається не від виробника, Замовник просить учасників вказати в листі від представництва чи філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію або від імпортера, або від дилера або дистриб'ютора, інформацію про його офіційний статус (вказавши в листі назву виробника - дилером, представником, філією, імпортером, дистриб'ютором якого він є), за підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності), та із зазначенням переліку протипожежного обладнання (сповіщувачів, гучномовців, комплексу переговорного для системи оповіщення) згідно даної закупівлі, поставку якого, у випадку необхідності, останній гарантує, з посиланням на номеру цієї закупівлі.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024р. по КЕКВ 2240, на закупівлю послуги заплановано кошти в суму **4 677 000,00 грн** (чотири мільйони шістсот сімдесят сім тисяч грн. 00 коп.)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана ціна закупівлі визначена згідно обсягів обладнання яке потребує ремонту, технічного обслуговування та спостереження за протипожежним обладнанням в закладах дошкільної освіти Дарницького району міста Києва та включає в себе урахування тарифів у м. Києві на послуги визначені в закупівлі. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.