

Verslag evacuatieoefening Campus Sint-Franciscus

1. Voorbereiding


- Datum: 16-09-2024
 - Verwachtse evacuatieoefening.
 - Activatie van het alarm door bediening van de app van de centrale.
 - Samenwerking met de noodcentrale, geen fysieke interventie.
 - Melding van oefening aan noodcentrale en verwittiging van oefening 15 min voor de effectieve start van de oefening.

2. Doelstelling

- De nieuwe evacuateroutine van personeel en leerlingen oefenen.
 - Evacuatie tot buiten.
- ~~Deuren worden slotvast afgesloten.~~ Niet realiseerbaar in alle lokalen.
- Geen bediening van elektrische installatie
- Bevraging aan de bevoegde personen, i.v.m. locatie elektriciteits- en gas- voorzieningen.
- Doorevacuatie werd uitgetest

3. Simulatiegegevens

3.1. Overzichtsplan



3.2. Simulatie van brandhaard

Geen simulatie van brandhaard. Juist activatie van de alarmsystemen.

4. Simulatiegegevens materiële factor

4.1. Brandcentrale

Er is een inbraakcentrale waarop tevens de branddetectiesystemen op aan gesloten zijn.

We adviseren om de toekomstplannen (masterplan) een aparte brandcentrale te voorzien volgens de geldende normen en regels.

4.2. Brandmeldknoppen of detectiesystemen

Brandmeldknoppen ontbraken op het moment van de evacuatieoefening.

We adviseren een manuele bediening in van het evacuatiesignaal te voorzien.

Branddetectie is in het merendeel van de lokalen aanwezig. In enkele bergruimtes met een vergroot risico op brand ontbreken ze echter nog.

Advies: de bergruimtes eveneens uitrusten met branddetectiesystemen.



4.3. Brandcompartimentering

Niet aanwezig.

Opmerking: Het stooklokaal is niet gecompartmenteerd.

Advies de trappenhal compartimenteren.

4.4. Dekking en hoorbaarheid van het alarm

Duidelijk hoorbaar, er zijn klachten van "te luid".



4.5. Hindernissen op de evacuatie route

Geen opmerkingen.

4.6. Brandveiligheid in gangen en hallen

De gangen op verdieping +1: de hinder is beperkt tot geen.

De trappenhall op het gelijkvloers: De hinder is beperkt, let wel op dat de ruimte naast de voordeur geen berging wordt.

Advies: In gangen en hallen dient men de brandlast te beperken, opdat personen een hogere overlevingskans hebben.

5. Simulatiegegevens menselijke factor

5.1. Verloop van de oefening

14:10 Verwittiging aan noodcentrale dat oefening binnen 15 min ging starten.

Geconnecteerde noodcentrale: Mons- franstalig


14:28 #seconden, werd het alarm gedeactiveerd vanuit de school

14:28 #seconden, Blok B en C is aan het evacueren.

14:32 Blok A uit het gebouw.

Verzameling op de Aatsstraat.

5.2. Vastgestelde evacuatiestromen





5.3. Evacuatieplek

De leerlingen en personeel evacueerden naar de Aatstraat.
Het onderhoudspersoneel en externen waren eveneens aanwezig.

5.4. Onthaal en informatie toedracht ivm noodsituaties:

Geen opmerkingen.

5.5. Evacuatiesnelheid en evacuatie routine

BLOK A: Vlot

BLOK B: Vlot

BLOK C: Vlot

5.6. Opvolgen van de instructies- bevoegde personen

De routine voor de hulpdiensten standaard te bellen is nog niet volledig toegeëigend.

Directie werd correct verwittigd.

5.7. Opvolgen van de instructies- sluiten van de deuren en vensters van de lokalen (fase 1)

Niet gecontroleerd.

5.8. Opvolgen van de instructies- elektriciteit (fase 1)

Niet gecontroleerd.

5.9. Opvolgen van de instructies(incl. waarschuwen secretariaat)- correct evacueren uit het gebouw (fase 1)

Geen opmerkingen.

5.10. Opvolgen van de instructies- routine evacuatieplaats (fase 1)

Geen opmerkingen.



6. Algemeen besluit

- Blijvend advies : We adviseren de vluchtwegen niet te hinderen door opslag van goederen.
- Het is aangeraden een manuele bediening van het evacuatiesignaal te voorzien.
- Het is aangeraden branddetectie te plaatsen in de bergruimtes.
- Compartimentering van de stookruimte wordt best in orde gebracht.
- De bevoegde personen dienen steeds de hulpdiensten te bellen.
- Actiekaarten en noodplan dienen vernieuwd en aangevuld te worden. De preventiedienst zal een voorstel bij dit verslag toevoegen. (i.v.m. map derden en Jonathan of backup)
- Advies: Het is aangeraden dat de leerkrachten hun GSM meenemen tijdens de evacuatieoefening.



6.1. Verslag uitgeschreven door:

Naam: Jean-Marie Demeyer

Datum: 22 oktober 2024

Functie: Lokale preventieadviseur PreZO

Handtekening:

Afschrift van het verslag werd bezorgd aan:

Naam: Thijs Van Schoorisse

Datum: 22 oktober 2024

Functie: Pedagogische directie CSF

Handtekening:

Naam: Aurélie Poupaert

Datum: 22 oktober 2024

Functie: Pedagogische directie CSF

Handtekening:

Naam: Marc Michels

Datum: 22 oktober 2024

Functie: Directie Dienst Infrastructuur

Handtekening:

Naam: Ides Martien

Datum: 22 oktober 2024

Functie: Voorzitter CPBW – Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

Handtekening:



Actieplan opgesteld door werkgever

Code JAP-GPP	Te nemen maatregelen	Verantwoordelijke	Deadline

6.2. Identificatie werkgever:

Naam:

Datum:

Functie:

Handtekening:

Advies van werknemersafvaardiging

--

Datum	Naam	Functie	Handtekening