

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник цивільної оборони
мартенівського цеху
ВАТ “Нижньодніпровський
трубопрокатний завод”

В.М. Єрмак

“ ____ ” _____ 2004

року

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У СХОВИЩІ № 12205

Ця інструкція поширюється на всі приміщення захисної споруди і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях.

Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма посадовими особами групи (ланки) обслуговування сховища і тих хто вкривається.

Електромережі, електроприлади і апаратура сховища повинна експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств – виробників. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежонебезпечний стан.

Відповідальність за пожежну безпеку сховища несе відповідальний за утримання сховища, а при приведенні сховища у готовність до прийому тих хто вкривається – командир групи обслуговування сховища.

Він зобов’язаний:

- спостерігати за справністю приладів вентиляції, фільтро-вентиляції, електрообладнання, інженерно-технічного обладнання і негайно приймати заходи щодо усунення виявлених недоліків, які можуть привести до пожежі;
- забезпечити справне утримання і постійну готовність до дій за призначенням засобів пожежегасіння, зв’язку та сигналізації. **Використовувати засоби пожежегасіння не за призначенням суворо забороняється;**
- не допускати захаращування входів в сховище і аварійного виходу різними предметами та обладнанням;
- не допускати збереження у сховищі вогнєнебезпечних рідин;
- забороняється проводити вогневі роботи без письмового дозволу (форма №1) і повідомлення пожежної частини;
- не допускати течі пально-мастильних матеріалів у трубопроводах ДЕС;
- під час приведення сховища в готовність до прийому тих хто вкривається розібрати та вилучити із сховища дерев’яні перегородки та інше непередбачене описом майно;
- під час заповнення сховища не допускати внесу вогнєнебезпечних та вибухонебезпечних рідин та предметів;

- у сховищі **забороняється** паління, використання джерел освітлення відкритого вогню.

При виникненні пожежі у сховищі:

В мирний час:

- повідомити пожежну частину за телефоном 01 и розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежегасіння;
- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу в процесі гасіння пожежі.

При заповненні сховища:

- за допомогою наявних засобів пожежегасіння ліквідувати пожежу або ізолювати її у межах приміщення (пожежного відсіку) шляхом закривання захисно-герметичних дверей і люків, а також здвижок вентиляційних каналів;
- постійно контролювати газовий склад повітря для визначення складу кисню, вуглекислого газу та окислу вуглецю;
- перед гасінням електротехнічних засобів зняти з них електричну напругу.

Начальник штабу цивільної оборони
мартенівського цеху
ВАТ “Нижньодніпровський
трубопрокатний завод”

О.С. Виленський