

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ \_\_\_\_\_

(посада керівника і

\_\_\_\_\_  
найменування закладу)

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(число, місяць, рік)

**І Н С Т Р У К Ц І Я №**  
з пожежної безпеки в кабінеті (лаборантській) хімії

**1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ.**

1.1. Роботу а пожежної безпеки слід організувати у відповідності до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98. №348/70 ) та Правил пожежної безпеки в Україні (Наказ МВС України 22.06.95.№400) (ДНАОП 001-1.01.-95):

1.2. В хімічних кабінетах, лабораторіях та коморах при зберіганні хімічних реактивів керуватися Правилами безпеки для кабінетів хімії (ДНАОП 9.2.30-1.06.-98)

1.3. Забороняється вносити на територію та в приміщення кабінету вибухові та самозаймисті речовини;

1.4. легкозаймисті рідини та тверді речовини слід зберігати у відповідності до діючих вимог.

1.5.. Меблі, наочність, прилади розміщувати так, щоб не перешкоджати евакуації людей з приміщення кабінету (лаборантської).

1.6.. У період перебування людей у приміщенні кабінету двері евакуаційних виходів допускається замикати лише зсередини за допомогою легковідчиняємих запорів.

1.7. Утримувати наявні та справні первинні засоби пожежогасіння згідно правил їх експлуатації:

- вогнегасники вуглекислотні, пінні або порошкові, які розміщують безпосередньо в кабінеті (лабораторії) хімії і лаборантській;

- ящик або відро з піском (об'ємом близько 0,01 м куб.) і совком;

- покривало з вогнетривкого матеріалу.

- якщо вогнегасник знаходиться в закритому місці ставиться знак інформуючий про місце зберігання вогнегасника;

- вогнегасники розміщуються в легкодоступних місцях,

- вогнегасники вивішуються на висоту не більш 1,5 м від нижнього краю;

*на період заміни, перезарядки і технічного обслуговування на заміну мають бути*

*встановлені вогнегасники з резервного фонду*

До них обов'язково необхідно забезпечити вільний доступ.

1.8. Користуватися тільки справними електроприладами, з непошкодженою ізоляцією. Електромережа повинна бути справною.

- *зберігання навчально-наочних посібників та навчального обладнання» проведення робіт, які не передбачені затвердженими переліками і програмами не допускається;*

1.9.В кабінеті, повинен бути розроблений план евакуації учнів з кабінету на випадок пожежі з графічним зображенням шляхів евакуації /з кабінету в коридор/ та інструкція з правил пожежної безпеки..

## **2. ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ**

Необхідно перевірити на робочому місці відсутність пожежонебезпечних факторів-джерел загоряння, горючих та легкозаймистих речовин, які не використовуються в роботі.

Про всі порушення вимог пожежної безпеки негайно проінформувати вчителя.

Не приступати до виконання роботи до усунення виявлених порушень пожежної безпеки.

## **3. ПІД ЧАС РОБОТИ (ЗАНЯТЬ) В КАБІНЕТІ**

3.1. Необхідно дотримуватися чинних правил пожежної безпеки для закладів освіти.

3.2. зберігання фільмокопій, діапозитивів, слайдів, магнітних стрічок та інш. має здійснюватися у спеціально виділених для цієї мети приміщеннях;

3.3. забороняється складати обрізки та шматки кіно- та фотоплівки, магнітної плівки до загальних ящиків із сміттям, папером та іншими матеріалами;

3.4.- забороняється приносити в кабінет без дозволу вчителя та зберігати легкозаймисті, вибухові речовини /лак, фарба, спирт, мастило, тощо/;

3.5.- забороняється користуватись несправними електроприладами, електрообладнанням, а також при пошкодженій електромережі, несправних розетках, вимикачах тощо;

3.6. Демонстрування діапозитивів, діафільмів, слайдів і кінофільмів з встановленням кінопроектора в кабінеті допускається при дотриманні таких вимог:

а/ діапроектор, або вузькоплівковий кінопроектор встановлюється з протилежного боку від виходу з приміщення;

б/ під час демонстрації присутня тільки одна група /клас/, в/ до роботи на кіноапаратурі допускаються лише особи, що мають кваліфікаційне посвідчення кіномеханіка, встановленого зразка, а також талон з техніки пожежної безпеки виданий місцевими органами кінофікації та Держпожнадзора

3.7. При користуванні спиртівками, електронагрівальними приладами необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки.

3.8. Не допускається влаштування тимчасових електропроводок з порушенням діючих Правил

У приміщеннях кабінету хімії ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- застосовувати відкритий вогонь (гасові ліхтарі, свічки, бенгальські вогні);
- користуватися електронагрівальними приладами (електрокип'ятильниками, електропрасками, обігрівачами з відкритою спіраллю тощо) за винятком спеціально обладнаних приміщень, місць;
- використовувати легкозаймисті та пальні речовини для чищення приладів, обладнання тощо;
- зберігати на робочих місцях, в шафах, залишати в кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали;
- залишати без нагляду ввімкнені у мережу лічильники, друкарські машинки, радіоприймачі, телевізори, інші електроприлади.
- використовувати ставні на вікнах для затемнення приміщення;
- обклеювати стіни і стелю шпалерами, папером;
- зберігати гас, бензин, інші легкозаймисті та пальні рідини;
- влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння;
- встановлювати на дверях евакуаційних виходів замки та інші важковідкривні запори.
- застосовувати нестандартні нагрівальні прибори.
  - встановлювати на вікна незнімні з середини віконні металеві решітки.
  - встановлювати дзеркала на шляхах евакуації під час пожежі.
  - обгортати електричні лампочки тканиною або папером.
  - застосовувати для освітлення свічки гасові лампи тощо.
  - застосовувати нестандартні електрозапобіжники “жучки”.
  - захащувати кабінет горючими матеріалами.
  - проводити в кабінеті будь-які вогневі роботи при наявності дітей.

#### **4. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ (НАВЧАННЯ)**

4.1. прибрати з робочого місця всі горючі матеріали.

4.2. вимкнути всі нагрівальні та інші електроприлади.

#### **5. ДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ**

5.1. Загоряння в кабінеті (лабораторії) хімії слід відразу ліквідувати.

У разі виникнення пожежі необхідно:

- повідомити пожежну охорону (тел.01);
- вжити заходів щодо евакуації дітей з приміщення;
- вимкнути електромережу.

Легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку необхідно гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковими вогнегасниками; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.

Загоряння у витяжній шафі ліквідується вогнегасниками після вимкнення вентилятора.

**Розроблено:**

Вчитель хімії

\_\_\_\_\_  
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

**УЗГОДЖЕНО:**

Спеціаліст служби охорони праці

навчального закладу

\_\_\_\_\_  
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)