



Обзор: "Обзор новых правил
противопожарного режима"
(КонсультантПлюс, 2020)

Документ предоставлен [КонсультантПлюс](#)

www.consultant.ru

Дата сохранения: 14.01.2021

Обзор: "Обзор новых правил противопожарного режима" (КонсультантПлюс, 2020)		Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 14.01.2021
--	--	--

Обзор: "Обзор новых правил противопожарного режима" (КонсультантПлюс, 2020)		Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 14.01.2021
--	--	--

Источник публикации

Обзор подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс".

Примечание к документу

Название документа

Обзор: "Обзор новых правил противопожарного режима"
(КонсультантПлюс, 2020)

Бесплатно подписаться на обзоры на сайте [КонсультантПлюс](#)

ОБЗОР НОВЫХ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 01.10.2020.

Правила начнут действовать уже с 2021 года. В основном они не сильно отличаются от текущих, однако есть ряд изменений, к которым нужно подготовиться. Появились и новые разделы правил, например о том, как продавать и применять пиротехнику.

Новые разделы правил противопожарного режима

Правила дополнены разделами:

- [применение и реализация пиротехнических изделий](#) бытового назначения;
- [применение специальных сценических эффектов](#), пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях;
- [порядок использования открытого огня](#) и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

Инструкции о мерах пожарной безопасности, фиксация проверок

В инструкцию дополнительно потребуется включить информацию:

- [порядок содержания](#) путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.);
- [обязанности и действия работников](#) при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.);
- [сведения о лицах](#), отвечающих за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.

Новые правила предусматривают ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Большинство проверочных мероприятий, которые сейчас требуют составления акта или протокола, придется дополнительно фиксировать в этом журнале.

Средства противопожарной защиты

После окончания гарантированного срока эксплуатации покрытия **можно не проводить** повторную огнезащитную обработку, а провести испытания или обосновать расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции и оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности.

Правообладатель объекта защиты должен ежегодно и вплоть до замены **проводить испытания** средств пожарной безопасности и пожаротушения, отслуживших свой срок, если изготовитель не сообщил о возможности дальнейшего использования таких средств.

Указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения **должны иметь** светоотражающую поверхность либо снабжаться электричеством и работать как минимум в ночное время.

Поменяются **нормы обеспечения огнетушителями**. Так, помещения категорий А, Б, В1 - В4, в которых может возникнуть пожар класса Е, потребуется обеспечить устройствами с рангом тушения (55В, С, Е). Все огнетушители должны быть безопасны для людей и имущества.

Передвижными огнетушителями **не потребуется оснащать** здания и сооружения категории Д.

Огнетушители **должны крепиться** на высоте не более 1,5 метров до верха их корпуса. Текущие правила не уточняют, как считается это расстояние.

Раз в год **нужно будет проверять** целостность покрывал для изоляции очага возгорания и делать об этом отметку в журнале.

Использование подвальных и цокольных этажей

Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для следующих целей:

- **размещение** производственных участков и мастерских;
- **хранение** продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- **организация** детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий). Исключение - случай, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией.

Если в подвальном помещении постоянно не находятся люди, помещение **должно быть закрыто** на замок, а на двери размещена информация о месте хранения ключей. Такое же требование введут для чердачных помещений и технических этажей.

Объекты с массовым пребыванием людей

Если нет норматива, определяющего максимально допустимое количество людей в помещении, **нужно исходить** из расчета не более 1 человека на 1 кв. м.

На учениях **придется отрабатывать** эвакуацию не только персонала, но и посетителей.

Объекты с массовым пребыванием людей **должны оснащаться** ручными электрическими фонарями, а также СИЗ органов дыхания и зрения по тем же нормативам, что и объекты с круглосуточным пребыванием людей, - не менее 1 фонаря и 1 СИЗ на одного дежурного. Целостность СИЗ **должна проверяться** ежегодно.

Котельные, встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей или пристроенные к таким зданиям, **не допускается переводить** с твердого топлива на жидкое или газообразное.

Нельзя отключать системы противопожарной защиты для обслуживания или ремонта, если в то же время проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей.

Организации торговли

Организации торговли могут размещать торговые и игровые автоматы на путях эвакуации, если при этом **не уменьшается** нормативная ширина таких путей.

Медицинские организации

Каждый работник дежурной смены **должен иметь** СИЗ дыхания и зрения.

Расстояние между кроватями в больничных палатах **должно быть** не менее 0,8 м, а ширина центрального основного прохода - не менее 1,2 м. Стулья, тумбочки и другая мебель **не должны загромождать** эвакуационные пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации.

В палатах нельзя **группировать** более двух кроватей.

АЗС

В новых правилах есть нюансы противопожарного режима на автоматических (безоператорных) АЗС. Установлено, что на таких АЗС мероприятия, которые проводятся при возникновении пожароопасной ситуации или пожара, **должны осуществляться** в автоматическом режиме или дистанционно.

На всех АЗС **запрещается заправлять** топливо в канистры и другую тару, в процессе наполнения которой может возникнуть искра.

Строительные работы

У въезда на территорию стройплощадок [должны размещаться](#) схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.

По окончании рабочей смены [запрещено оставлять](#) внутри зданий или на их покрытиях горючий утеплитель, несмонтированные панели, содержащие такой утеплитель, кровельные рулонные материалы.

Огневые работы

За местом, где завершились огневые работы, должно быть обеспечено не менее чем [четырёхчасовое наблюдение](#).

Формы нарядов-допусков на выполнение огневых работ организации будут разрабатывать сами. В новых правилах нет обязательной формы, но есть [перечень обязательных реквизитов](#). Наряд-допуск может быть оформлен и зарегистрирован [в электронном виде](#).

Документ: [Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479](#)