

消防用水概要表

防火対象物規模		構造	階数	建築面積		敷地面積													
		耐火 準耐火 その他	地上 階	m ²		m ²													
			地下 階	延べ面積 m ²		棟数													
棟別概要	棟別		1	2	3	4													
	構造																		
	建築物の高さ		m	m	m	m													
	1. 2階の床面積の合計		m ²	m ²	m ²	m ²													
	延べ面積 (地階は除く)		m ²	m ²	m ²	m ²													
	延焼のおそれのある部分に該当する棟																		
採水口の配管等	採水口の設置位置																		
	車両進入状況		採水口までの進入可能な位置 m																
	採水口前面空地		m × m																
	採水口の型式		1. 吸管投入型 2. 吸管結合型																
	吸管投入口の大きさ及び数		直径 m ヶ所																
	吸管結合金具の寸法数		町野式 口径 mm ヶ所																
	配管の材質, 寸法		JIS 口径 mm																
水源	種類		1. 地下式 2. 半地下式 3. 据置式 4. その他()																
	貯水槽		m ³ 専用・兼用()																
	有効水量		m ³ ヶ所																
実揚程	フート弁から採水口までの配管口径等 mm 長さ m																		
	配管の摩擦損失水頭 単位 m																		
	落差(水槽の下端から採水口までの垂直距離) 単位 m																		
加圧ポンプ	起動装置	電圧 V	使用配線	操作方式	位置 地盤面からの高さ m														
	起動表示灯	電圧 V	使用配線			灯の内径 mm													
	別添加圧送水装置概要表参照																		
設計, 施工業者氏名																			
備考																			

この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。