

PELASTUSSUUNNITELMA

KOY Karkkilan Toivo

1. Kiinteistön/rakennuksen (rakennusten) perustiedot	
2. Pelastussuunnitelman tiedot	5
3. Kiinteistön vaaranpaikat ja riskit	6
3.1. Kiinteistön riskit sekä korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet	6
3.2. Kiinteistössä harjoitettu toiminta	10
4. Viestintä	11
5. Pelastussuunnitelman ylläpito	12
6. Turvallisuuden pääkohdat	13
6.1. Toimintaohjeet erilaisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita varten	13
6.2. Pelastustie ja exit -uloskäynnit	14
7. Liitteet	15

Liite 1: Hätälmoituksen tekeminen ja toimintaohje tulipalon sattuessa

Liite 2: Sammutusohje

Liite 3: Tulipalon henkilövahingot

Liite 4: Tapahtuma-alueen pohjakartta

Liite 5: KOY Toivo tilakartta

Liite 6: Tärkeät numerot

1. Kiinteistön/rakennuksen (rakennusten) perustiedot

Nimi ja osoite Vanha Turuntie 9, 03600 Karkkila

Rakennusvuosi 1927

Rakennusten lukumäärä Yksi

Asuinhuoneistojen lukumäärä 4

Asukasmäärä 4

Liike- ja toimistohuoneistot 7

Säännöllisesti työskenteleviä kolme

Kiinteistön omistaja KOY Karkkilan Toivo

Kiinteistöön nimetty turvallisuushenkilö

Yhteystiedot

2. Pelastussuunnitelman tiedot

Pelastussuunnittelun tavoitteena on:

- tunnistaa asuinympäristössä esiintyvät vaaratekijät
- opastaa ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden ja vahinkojen syntymistä sekä
- opastaa toimimaan kyseiseen asuinkiinteistöön soveltuvalla tavalla erilaisissa vaaratilanteissa.

Pelastussuunnitelmaa ei laadita tai ylläpidetä pelastusviranomaista varten, vaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisen valvoo palotarkastuksien yhteyksissä muiden asioiden ohella, että lakisääteisiä velvoitteita noudatetaan. Pelastussuunnitelma määriteltäisiin kohteisiin sekä sen sisältö ovat lakisääteisiä (Pelastuslaki 379/2011 ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011).

Pelastussuunnitelma on rakennuskohtainen.

3. Kiinteistön vaaranpaikat ja riskit

On hyvä muistaa, että täysin kattavaa listaa mahdollisista tapaturmista tai vaaroista ei ole mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista tehdä. Suurimmat riskit aiheuttaa yleensä ihmisen toiminta ja ajattelemattomuus. Kaikessa toiminnassa jokaisen tulee käyttää omaa harkintaa, huolellisuutta ja varovaisuutta, jotta ympäristö olisi turvallinen. Se on parasta mahdollista ennaltaehkäisyä turvallisuuden näkökulmasta.

Vaikka yhteiskunnan häiriötilanteiden ennaltaehkäisy (esimerkiksi laaja sähkökatko tai vedenjakelun häiriintyminen) ei ole asuinyhteisöjen voimin mahdollista, niin omatoimisella varautumisella luodaan valmiudet ja keinot rajoittaa vahinkoja. Yleisötilaisuuksiin suositellaan lisäksi tapahtumakohtaista turvallisuussuunnitelmaa.

3.1. Kiinteistön riskit sekä korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Yleiset

Riski: Sairaskohtaukset, apua ei saada ajoissa, ensiapuvälineiden saatavuus, sairastuminen, kuolema.

Jokaisen on hyvä osata hätäensiavun perusteet. Uskalla auttaa. Hälytä ajoissa apua 112. Tapahtumissa on tarpeen mukaan riittävä määrä järjestyksenvalvojia ja tarvittaessa ensiaputaitoista henkilökuntaa. Ensiapuvälineet ovat merkityssä ensiapukaapissa.

Riski: Tulipalotilanteissa tapaturmat ja kuolema. Tulipalon nopea sammuttaminen estyy.

Poistumisreitit.

Poistumisreitit pidetään vapaina ja avoimina sekä ovat avattavissa ilman avainta sisältä päin. Pelastustie pidetään esteettömänä. Katso pelastustie ja exit –uloskäynnit pohjakuvasta.

Käsisammuttimet ja sammutuspeitteet.

Kiinteistössä on riittävä määrä tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja käsisammuttimia (katso pohjakuva). Sammuttimet on huollettu ja testattu asianmukaisesti. Keittiössä on kaksi sammutuspeitettä. Huolehdi, että osaat käyttää sammuttimia sekä sammutuspeitettä.

Ulkoalueet

Riski: Avun saaminen viivästyy.

Pelastushenkilökunta ei löydä paikan päälle.

Tapahtumakohtainen ilmoitus pelastuslaitokselle ja poliisille isommista tapahtumista, jossa selkeät kulkuohjeet ja kartta..

Riski: Tapaturmat, sairastuminen, kuolema.

Erityisen liukkaat paikat. Pihan hiekoitus.

Poistetaan liukkauden syy tai estetään kulku vaarallisella alueella. Pihaa hiekoitetaan tarvittaessa.

Vaaralliset puut, putoavat oksat, katolta putoava lumi ja jää.

Tarvittaessa estetään kulku vaarallisella alueella. Helposti kaatuvat puut sekä putoavat ja vaaraa aiheuttavat oksat poistetaan säännöllisesti.

Pihan tasoerot.

Piha pidetään esteettömänä ja mahdollisimman tasaisena ja helppokulkuisena.

Yleinen vaaranmerkki (kaasu-, säteily- tai muu vaara).

Siirry tai pysy sisätiloissa. Sulje ovet, ikkunat ja tuuletusaukot. Avaa radio ja odota ohjeita. Vältä puhelimen käyttöä. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Riski: Tulipalo, tuhopoltto.

Palavat tavarat ulkoalueella.

Roska-astoiden ja muun palavan tavarat säilytys mahdollisimman kaukana rakennuksesta.

Tupakointipaikka.

Tupakantumpeja varten palamattomat, mielellään metalliset kannella varustetut astiat / metalliastia, jossa vettä. Tuhkakuppeihin ei laiteta roskia. Tupakointi ei ole suositeltavaa kiinteistön läheisyydessä.

Riski: Henkilöiden pelastautuminen.

Kokoontumispaikka.

Kokoontumispaikka on sovittu ja henkilöstön tiedossa. Kokoontumispaikka on parkkialue.

Riski: Sähkökatkot, kaatuvat puut, lentävät tavarat jne.

Myrskyt, trombit, syöksyvirtaukset.

Helposti kaatuvat puut poistetaan. Irtonaiset tavarat viedään säätiedotuksen mukaan sisätiloihin.. Auton virtaa voi hyödyntää radion kuuntelussa ja matkapuhelimen latauksessa.

Sisätilat

Riski: Kaatuminen, tapaturma, kuolema.

Lattiat, luiskat, rappuset liukkaita. Esteet lattialla.

Lattiapinnat pidetään mahdollisimman tasaisena. Kaatuneet nesteet pyyhitään välittömästi pois lattialta. Mikäli kompastumisriski havaitaan, se poistetaan tai estetään kulku vaarallisella alueella..

Rappusten turvallisuus ja kaiteet.

Yläkerrassa liikkuvat pääsääntöisesti vain kiinteistössä asuvat henkilöt.

Valaistus.

Valaisimia on riittävästi, jotta liikkuminen on turvallista. Valaisimet toimivat ja polttimot vaihdetaan ajoissa.

Yleinen siisteys ja järjestys.

Jokainen huolehtii omista jäljistään ja tavaroistaan. Valvonta ja säännöt.

Riski: Sähköiskut, tulipalo, vaaratilanteen paheneminen.

Sähköasennukset, sähköjohdot ja –pistokkeet.

Sähkölaitteet ovat pätevien sähköurakoitsijoiden asentamia ja toimivat asianmukaisesti. Määräaikaistarkastukset suoritetaan 15 vuoden välein. Sähkölaitteiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti välittömien tarpeiden huomaamiseksi. Lisätietoja www.tukes.fi.

Tuhopoltto.

Palavaa materiaalia ei säilytetä rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Ovet pidetään lukittuina. Valaistus ulkoalueella.

Vialliset, räpsyvät loisteputket tai muut valaisimet.

Vialliset polttimot vaihdetaan välittömästi tai estetään valaisimen käyttö.

Vialliset sähkölaitteet tai sähkölaitteen ohjeen vastainen käyttö.

Viallisia sähkölaitteita ei saa käyttää. Viallinen laite poistetaan heti käytöstä tai estetään sen käyttö. Laite korjataan tai vaihdetaan uuteen. Laitteet sijoitetaan oikein. Sisäkäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita tai jatkojohtoja ei käytetä ulkona. Sähkölaitteet pidetään puhtaina. Alkusammutus ja laitteiden virrattomaksi tekeminen laitteen vikaantumisen varalta suunnitellaan etukäteen.

Lieden päällä tavaraa.

Lieden päällä eikä liedon läheisyydessä saa säilyttää mitään syttyvää materiaalia. Jos liesi ei ole käytössä, irrota sulakkeet tai poista liedon kytkimet.

Tupakointi sisällä.

Tupakointi sisällä ei ole sallittua.

Kynttilät, grillaus tai muu avotuli, niiden käyttö ja valvonta.

Palavaa kynttilää tai muuta avotulta ei saa jättää hetkeksikään valvomatta. Tulen sytyttäjä vastaa valvonnasta ja tulon sammuttamisesta. Turvallinen astia kynttilälle on astia, josta tuli ei pääse leviämään, yläosaltaan avoin ja sisältä tilava. Varmista, ettei palavaa materiaalia ole kynttilän

läheisyydessä. Aseta kynttilät riittävän etäälle toisistaan. Jos pihassa käytetään ulkotulia, ne tulee sijoittaa vähintään kolmen – kymmenen metrin päähän palavasta materiaalista. Kiinnitä ulkotulet, jotta tuuli ei kaada niitä. Varmista, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille. Varaudu aina avotulta käsiteltäessä sammuttamiseen.

Syttyvät ja palavat nesteet, varastointi, kaasupullot.

Erittäin helposti syttyviä nesteitä voidaan säilyttää pieniä määriä esim. metallikaapissa. Kaasupullot tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle ulko-ovea ja sijoittaa siten, etteivät ne pääse kuumenemaan esim. lämmityslaitteiden tai auringonpaisteen johdosta.

Sähkön pääsulku ja sähkökeskus

Pääsulku merkitty selkeästi päällä/pois Pakolliset määräaikaisten tarkastukset, sähkölaitokselta lisää ohjeita.

Riski: Myrkytys, sairastuminen, kuolema.

Myrkyllisten aineiden säilytys. Myrkytystapaukset tapahtumissa.

Liuottimet, maalit, pesu- ja desinfiointiaineet, hyönteismyrkyt ja lääkkeet ovat lasten ulottumattomissa.

Vesikatkot, saastunut vesi.

Varmista, että jokainen tietää vesikatkosta tai saastuneesta vedestä. Jokainen huolehtii, ettei saastunutta vettä juoda. Seuraa tiedotusvälineitä.

Riski: Huono sisäilman laatu, tulipalo.

Koneet ja laitteet.

Koneet ja laitteet huolletaan säännöllisesti.

3.2. Kiinteistössä harjoitettu toiminta

KOY Toivolla on henkilö, joka tuntee kiinteistön ja on perehtynyt pelastussuunnitelmaan. .

4. Viestintä

Jokaisella kiinteistössä työskentelevällä ja asuvalla on oikeus perehtyä pelastussuunnitelmaan. Keskeistä on, että kaikki asianosaiset tuntevat annetut ohjeet vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä toimintaohjeet niiden varalta.

Miten pelastussuunnitelmasta viestitään toiminnanharjoittajille ja muille asianosaisille?

Kaikki kiinteistössä olevat perehtyvät pelastus-/turvallisuussuunnitelmaan. Se on luettavissa paperiversiona, joka jaetaan kaikille. Pelastussuunnitelmasta tiedotetaan aina suunnitelmaa päivitettäessä.

Kuka tiedottaa?

Turvallisuus-/pelastussuunnitelman tiedotuksesta vastaa hallitus.

5. Pelastussuunnitelman ylläpito

- **Miten turvallisuustilannetta seurataan ja kenelle havaitut turvallisuuspuutteet tai vaaratilanteet raportoidaan?** Turvallisuustilannetta seurataan aktiivisesti. Havaittuihin turvallisuuspuutteisiin ja vaaratilanteisiin reagoidaan välittömästi. Turvallisuutta uhkaavat tekijät pyritään poistamaan tai henkilöille koituva vaara estetään. Esiin nousseet asiat päivitetään pelastussuunnitelmaan. Havaitut turvallisuuspuutteet tai vaaratilanteet raportoidaan hallitukselle.
- **Miten saadut tiedot talletetaan ja arvioidaan?** Hallitus ja turvallisuudesta vastaava henkilö arvioivat saadut tiedot ja päivittävät tarvittaessa pelastussuunnitelmaa. Tarpeen mukaan pyydetään konsultaatiota pelastusviranomaiselta.

6. Turvallisuuden pääkohdat

6.1. Toimintaohjeet erilaisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita varten

Toimintaohjeet

1. tunnista vaaratilanteet
2. pelasta itsesi
3. hälytä apua
4. auta vaarassa olevia.

Yleinen hätänumero 112. Kerro tapahtumapaikka, tarkka osoite ja kunta sekä mitä on tapahtunut.

Hätäensiapu

Turvaa hengitys. Tajuton on aina tukehtumisvaarassa. Kieli voi painua kurkkuun ja tukkia hengityksen tai tajuton voi tukehtua oksennukseen.

1. Tunnustele poskellasi, hengittääkö?
2. Jos hengittää, käännä kyljelleen ja käännä leuka irti rinnasta. Seuraa hengitystä.
3. Jos ei hengitä, aloita painelu-puhalluselytys.

Turvaa verenkierto. Tyrehdytä runsas verenvuoto painaen suoraan haavaan. Irroita kiristävät vaatteet.

6.2. Pelastustie ja exit -uloskäynnit

Poliisin, paloautojen ja ambulanssin kulku kiinteistöön tapahtuu normaalia reittiä Vanhan Turuntien kautta.

Liite 1: Hätätiedon tekeminen ja toimintaohje tulipalon sattuessa

Liite 2: Sammutusohje

Liite 3: Tulipalon henkilövahingot

Liite 4: Alueen pohjakartta

Liite 5: tilakartta

Liite 6: Tärkeät numerot

Liite 1: Hätätiedon tekeminen ja toimintaohje tulipalon sattuessa

HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta.
4. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
6. Lopeta puhelu vasta saatua siihen luvan.
7. Opasta auttajat paikalle.
8. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

HUOM!

- Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut älä sulje puhelinta. Kuulet nauhoitteen, jossa kehoitetaan odottamaan hetki linjalla.

- Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä.
- Et tarvitse koskaan suuntanumeroa.
- Hätäpuhelu on maksuton, ja matkapuhelimesta voit soittaa jopa ilman SIM korttia.

TOIMI TULIPALON SATTUESSA NÄIN:

PELASTA

ensin loukkaantuneet ja vaarassa olevat.

ILMOITA

sitten palosta hätäkeskukseen, numeroon 112.

SAMMUTA

palo tai rajoita se mahdollisuuksien mukaan.

OPASTA

palokunta paikalle.

Liite 2: Sammutusohje

Sammutus

Nopeasti aloitetulla alkusammutuksella tulipalosta selvittää usein pienin vahingoin. Opettele sammutuskeinot, sillä voit joutua selviytymään omin avuin ennen kuin palokunta ehtii paikalle. Alkusammutukseen sopivat välineet pidetään helposti saatavilla.

Käsisammuttimen käyttö

- Pidä kahvojen alapuolelta kiinni
- Vedä sokka irti
- Lähesty palavaa kohdetta
- Ota letkun päästä kiinni
- Aloita sammuttaminen 3-5 metrin päästä tuulen yläpuolelta. Aloita edestä, jatka taakse.
- Levitä aine edestakaisella lakaisevalla liikkeellä liekkien juureen.
- Sammuta lyhyin suihkauksin
- Jatka sammuttamista, kunnes palava kohde on täysin sammutteen peitossa ja tuli tukahdutettu.

Näin käytät sammutuspeitettä

- Vedä sammutuspeite nauhoista ulos pakkauksesta.
- Ota kiinni peitteen nauhoista tai nurkista.
- Suojaa kätesi peitteen alle.

- Voit suojata itseäsi myös astumalla jalalla peitteen alareunan päälle niin, etteivät liekit pääse peitteen alta kasvoille.
- Ojenna kädet suoraan eteenpäin.
- Lähesty paloa peitteen takana suojassa (ulkona tuulen suunnasta)
- Levitä peite rauhallisesti ja tiiviisti palon päälle tai ympärille.
- Pidä peitettä tiiviisti paikoillaan, kunnes olet varma, että tuli on tukahtunut.

Liite 3: Tulipalon henkilövahingot

Kun tuli on tarttunut vaatteisiin, on toimittava nopeasti.

Jos omat vaatteesi palavat, heittäydy maahan. Kierrittele maassa, jotta tuli tukahtuu.

Jos jonkun toisen vaatteet palavat, kaada tämä nopeasti maahan. Tukahduta tuli kierrittelemällä tai peitteen tai veden avulla. Peitettä käyttäessäsi muista, että on aloitettava pääpuolesta; siten saadaan suojatuksi kasvot liekeiltä. Jäähdytä kytevät vaatteet vedellä.

Häkämyrkytys

Vaarallisinta palossa ei ole kuumuus vaan hengitykseen joutuvat palokaasut, ennen kaikkea häkä. Häkää ei huomaa, koska se on hajuton, mauton ja väritön kaasu.

Nukkuva menehtyy siihen nopeasti. Savussa on yleensä aina häkää. Häkämyrkytyksen saanut viedään nopeasti ulos raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa annetaan tekohengitystä. Potilasta kannattaa varmuuden vuoksi käyttää sairaalassa.

Palovammat

Jos palovamma on vahingoittuneen kämmmentä suurempi, on potilas aina vietävä lääkäriin.

Älä ryhdy itse irrottamaan ihoon palanutta vaatekappaletta. Kiedo vahingoittuneen kohdan ympäri mahdollisimman puhdas, kuiva kangas.

Lievän palovamman ensiapu on helppo: viilennä palanutta kohtaa kylmällä vedellä. Älä käytä voiteita tai rasvoja.

Sähköiskun saanut on heti vietävä sairaalaan. Jos hengitys tai sydän on pysähtynyt, aloita heti elvytys.

Liite 4: Alueen pohjakartta

Liite 5: KOY Karkkilan Toivo tilakartta

1 kerrosLiite 6: Tärkeät numerot

Yleinenhätänumero:112

Myrkytystietokeskus 0800 147 111

Karkkilan ensiapu:

- **Karkkilan terveyskeskus 09 4258 2200**
- Terveyskeskuksen päivystysvastaanoton ollessa suljettuna, kuulet puhelimessa tiedotteen.