

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту системи ЦО (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання) в ліцеї № 302 Дарницького району м. Києва на вулиці Братства тарасівців, 8-А (ДК 021:2015 код 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»).

Для забезпечення нормальної, безперебійної роботи закладів та установ освіти, управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у 2026 році необхідно провести поточний ремонт системи ЦО (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання) в ліцеї № 302 Дарницького району м. Києва на вулиці Братства тарасівців, 8-А (ДК 021:2015 код 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»).

З метою дотримання санітарного регламенту в закладі освіти та комфортного перебування дітей в закладі (навчальні кабінети №№ 111, 113, 124 «Медкабінет» на I поверсі; № 211 на II поверсі; №№ 311, 313, 320, 327 на III поверсі) необхідно виконати поточний ремонт.

Забезпечення стабільної роботи закладів та установ освіти під час проходження навчально-виховного процесу залежить також, в тому числі, й від належного функціонування системи ЦО (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання).

Дане питання обумовлене необхідністю заміни зношених у ході тривалої експлуатації трубопроводів опалення, радіаторів та запірної арматури в навчальних кабінетах закладу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Демонтаж Радіатор сталевий конвекторного типу	шт	31
2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	10
3	Демонтаж Заглушка чавунна Ду 15	шт	52
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	8
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	21
6	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	36,984
7	Радіатор біметалевий 500/96	секція	268
8	Кронштейн для ал. радіатора 250мм	шт	124
9	Комплект для монтажу 1/2" (без кроншт)	шт	19
10	Комплект для монтажу 3/4" (без кроншт)	шт	12
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	96
12	Труба арм. скловолокном d25 ППР	м	96
13	Муфта 25 ППР	шт	8
14	Коліно 25 90* ППР	шт	136
15	Коліно 25 45* ППР	шт	84
16	Муфта з РЗ 25-3/4 ППР	шт	24
17	Муфта з РВ 25-3/4 ППР	шт	36
18	Муфта з РЗ 25-1/2 ППР	шт	38
19	Муфта з РВ 25-1/2 ППР	шт	10
20	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм	згон	16
21	Перехід "американка" прям. 1/2 "Fado	шт	10
22	Перехід "американка" прям. 3/4 "Fado	шт	6
23	Хомут з гумкою 1/2' (20-24) M8	шт	8

24	Хомут з гумкою 3/4' (25-30) М8	шт	32
25	Гвинт М8х120	шт	40
26	Дюбель 12х8х60	шт	40
27	Установлення кранів водорозбірних	шт	118
28	Кран кульовий з "американкою" 3/4" Fado	шт	25
29	Кран кульовий з "американкою" 1/2" Fado	шт	24
30	Вентиль радіат. мех. прямий 1/2" з гумою	шт	4
31	Вентиль радіат. мех. прямий 3/4" з гумою	шт	2
32	Кран кульовий ВВ 1/2 "метелик Fado	шт	59
33	Кран кульовий ВВ 1 1/4" Fado	шт	3
34	Кран кульовий ВВ 1 "метелик Fado	шт	1

Учасник повинен надати:

розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, підсумкову відомість ресурсів) відповідно до технічних вимог. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.11.3 (не нижче), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, у складі:

- дефектного акту;
- договірної ціни, що визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації;
- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації), з пояснювальною запискою;
- локального кошторису;
- підсумкової відомості ресурсів.

Ціна пропозиції з урахуванням всіх податків, матеріалів, зборів та будь - яких витрат (ціна з ПДВ).

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю: Послуги з поточного ремонту системи ЦО (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання) в ліцеї № 302 Дарницького району м. Києва на вулиці Братства тарасівців, 8-А (ДК 021:2015 код 50720000-8«Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення») заплановано кошти в сумі: **400 000,00 грн. (чотириста тисяч грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.**

Очікувана вартість предмета закупівлі

Враховуючи потребу Замовника в Послуги з поточного ремонту системи ЦО (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання) в ліцеї № 302 Дарницького району м. Києва на вулиці Братства тарасівців, 8-А (ДК 021:2015 код 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»). очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.