

**Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	
Наименование организатора	
№ конкурса:	№
Наименование конкурса:	Источник бесперебойного питания
Номер лота:	№
Наименование лота:	Источник бесперебойного питания
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	262040.000.000232
Наименование товара:	Источник бесперебойного питания
Единица измерения:	Штука
Количество (объем):	
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010):	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины
Срок поставки:	до
Размер авансового платежа:	0 %
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ IEC 62040-1-2018 СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (UPS) Часть 1 Общие положения и требования безопасности к UPS Uninterruptible power systems (UPS). Part 1. General and safety requirements for UPS.
Год выпуска	2022
Гарантийный срок (в месяцах)	18
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристиккупаемого товара	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. Требования к источнику бесперебойного питания (далее - Оборудование) и поставщику указаны в настоящей технической спецификации, все предложенные характеристики Оборудования должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации.

	1.2. Поставщик должен предоставить современное оборудование. Все оборудование, входящее в состав Комплекта должно быть собрано (в сборку включаются все компоненты, оговоренные технической спецификацией) и протестировано на заводах фирмы-изготовителя. 1.3. Оборудование должно обеспечивать неизменно высокое качество функционирования, отличаться надежностью, легкостью эксплуатации, гарантировать отсутствие дефектов. 1.4. Недопустимо оборудование, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное или каким-либо образом модифицированное. 1.5. Для сопоставления конкурсных заявок поставщиков и определения их соответствия с требованиями технической спецификации, поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемой к поставке оборудования и должен указать наименование модели и продуктового кода (парт номер) с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. 1.6. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самом оборудовании. 1.7. Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные и пуско-наладочные работы согласно настроек Заказчика. 2. Характеристики источника бесперебойного питания 2.1. Мощность: не менее 1500 ВА / 900 Вт: 2.2. ИБП должна обладать звуковыми и визуальными сигналами 2.2. ИБП должно обладать аварийным отключением питания. 2.3. В составе ИБП должны быть встроенные батареи не менее 12В/9Ач*2 шт. 2.4. В составе ИБП должны быть встроенны выходные розетки не менее 3-х штук Schuko CEE7 2.5. Класс защиты не ниже IP20. 2.6. Цвет исполнения – черный. 2.7. Габариты (Ш x В x Г) не более 140 x 345 x 170 мм 2.8. Вес не более 10.1 кг. 2.9. Исполнение ИБП – напольное. 3. Диапазон входного напряжения: 145 ~ 295В 3.1. Выходная частота 50 или 60 Гц синхронизированная с электросетью 3.2. Сетевой фильтр: EMI / RFI 3.3. Топология – линейно-интерактивный 3.4. Тип формы напряжения – режим сети: чистая синусоида; режим батареи: моделированная синусоида. 3.5. Выходное напряжения не менее 220, 230, 240 В. 3.6. Внутренний байпас: нет. 3.7. Входная частота от 40 до 70 Гц. 3.8. Тип АКБ: свинцово-кислотная батарея 3.9. Типовое время перезарядки не более 6–8 часов. 4. Номинальное напряжение батареи – не менее 12 В. 4.1. В комплект ИБП должны входить: кабель питания, не менее 1,5 м. 4.2. Наличие портов коммуникации: USB (SMART) / RJ45 (защита телефонной линии). 4.3. Удаленное отключение компьютера при отключения
--	--

	электроэнергии: Да 4.4. Предохранитель на входе: Да 4.5. Функция автостарта (автоматического запуска ИБП): Да 4.6. Бесшумный режим: Да
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	1. Проведение обучения по эксплуатации источников бесперебойного питания представителям заказчика; 2. Наличие сервисных центров в областных центрах (подтверждается документально);
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
	Место поставки товара: г. Алматы, ул....