



УКРАЇНА
КОЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
**МАТКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ-ЗАКЛАД
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ МАРЦІВА**
КОЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пукеци, 23 с. Матків Стрийський район Львівська область, 82563,
e-mail matkivskiyzzso@gmail.com Код ЄДРПОУ 224117901

НАКАЗ

с. Матків

17.02.2023

№06-а/г

Про забезпечення протипожежного
режиму в закладі освіти

Відповідно Закону України «Про пожежну безпеку», з метою створення безпечних умов праці і навчання адміністрацією закладу проаналізовано стан дотримання пожежної безпеки в закладі освіти.

На початку 2022-2023 н.р. видано наказ керівника про протипожежний режим від 31 серпня №75-0. В наказі визначено порядок прибирання приміщень, горючих відходів і пилу; порядок знеструмлення електроустаткування у випадку пожежі та після закінчення робочого дня; порядок проведення тимчасових вогневих й інших пожежонебезпечних робіт; порядок огляду й закриття приміщень після закінчення роботи; визначені дії при виявленні пожежі; порядок і терміни проходження інструктажу з пожежної безпеки, а також призначені відповідальні за його проведення; відповідальні за пожежну безпеку окремих приміщень.

Інструкція з пожежної безпеки визначає порядок утримання території, будинків і приміщень, у тому числі евакуаційних шляхів;

- забезпечення пожежної безпеки при проведенні освітнього процесу, проведенні масових заходів, експлуатації устаткування, проведенні пожежонебезпечних робіт;
- порядок і норми зберігання пожежонебезпечних речовин і матеріалів; порядок збору, зберігання й видалення горючих речовин і матеріалів;
- порядок дій при пожежі: забезпечення безпечної й швидкої евакуації працівників та учнів, не рідше одного разу на півріччя необхідно проводити практичні тренування з евакуації працівників та учнів з будівлі навчального закладу при пожежі).

План евакуації оформлено на кожне приміщення, затверджено директором школи. В плані наявна схема приміщення, на якій нанесено шляхи й напрямки евакуації, місця розташування первинних засобів пожежогасіння й засобів зв'язку. План вивішено на видному місці, він вчасно переглядається з урахуванням наявних умов.

В Куточку пожежної безпеки розміщено плакати про заходи пожежної безпеки, інструкція з пожежної безпеки, список добровільної пожежної дружини з їхніми обов'язками.

Перед початком навчального року складено:

Акти про стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів і сходів.

(вихідні двері – обладнані пристроями самозакривання;

евакуаційні виходи обладнані запорами, що легко відкриваються, і не забиватися цвяхами;

у коридорах, холах, на сходових клітках евакуаційних виходів попереджувальні та вказівні знаки безпеки).

Акти про стан горищ.

Горища постійно замкнені. На дверях або люках горищних приміщень написи з визначенням місця зберігання ключів.

Слухові вікна горищ засклені й перебувають в закритому стані.

Обробка дерев'яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисним засобом не проводиться.

Акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин.

Забезпечено підготовку об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період згідно з розробленим планом заходів. Здійснено профілактичні ремонти і огляди електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання напередодні опалювального сезону. Забезпечено приміщення об'єктів необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, показчиків та знаків безпеки; стану еваковиходів, комплектацію пожежних щитів.

Відповідно до сказаного вище,

НАКАЗУЮ:

1. Звернутись до відділу освіти Козівської сільської ради, засновника щодо забезпечення виділення коштів на:
 - обладнання приміщення школи автоматичною пожежною сигналізацією (Розділ V п.1.2. ППБУ);
 - проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищного приміщення (Розділ III п.2.5 ППБУ);
 - забезпечення території школи зовнішнім протипожежним водопостачанням (Розділ V п.2.1 ППБУ).
 - здійснити заміни електропроводки у основному корпусі школи.
2. Завгоспу школи Матківському І.Й. систематично проводити огляд приміщень на предмет профілактики виникнення пожеж.
3. Контроль за виконанням залишаю за собою.

Директор:

Михайло ТРИЙЦЯТНИК

Ознайомлений:

Іван МАТКІВСЬКИЙ