

Володьководівський ліцей

вул. Центральна, 77, с.Володькова Дівиця, Ніжинський район, Чернігівська область, 17130

Тел./факс (242), 3-24-23, e-mail: schoolzosh1@ukr.net Код ЄДРПОУ 26493661від 30.05.2025 № 02-16/127Відділу освіти, сім'ї,
молоді та спорту
Носівської міської ради**+ЧЕК-ЛІСТ****для обстеження на безбар'єрність Володьководівського ліцею**

Елемент будівлі або споруди	Критерій доступності	ТАК/НІ
Вхідна група		
Паркомісця	На прилеглий території передбачені (заплановані) паркувальні місця для транспорту людей з інвалідністю (розмірами 3,5 м * 5 м, з розміткою та відповідним дорожнім маркуванням), що розташовані не далі ніж 50 м вхід входу до споруди	Ні
Пішохідні доріжки	На території наявні пішохідні доріжки шириною не менше 1,8 м до всіх входів і виходів, з твердим та рівним покриттям, відокремлені від проїздів автотранспорту та велосипедів	Ні
Зовнішні сходи	На пішохідних шляхах відсутні перешкоди та/або перепади висот (в т.ч. зі сходами або пандусами), сходи мають поручні на висотах 0,7 та 0,9 м, краї першої та останньої сходинки промарковані контрастно, сходи продубльовані пандусом/підйомником	Ні
Пандус / підйомник	Сходи продубльовані пандусом або підйомником для МГН, ухил пандуса становить не більш як 8 % (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), ширина в просвіті не менше 1,2 м, поручні розташовані на висоті 0,7 та 0,9 м	Так
Тактильні смуги	Перед перешкодами, паралельно сходам, перед та після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга	Ні

Навігація	На вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему будівлі на висоті 1,2-1,6 м з тактильним дублюванням інформації	Ні
Шляхи руху всередині будівлі		
Тамбури	Перед входами/виходами з будівлі, в тамбурі, в коридорах, перед дверима у приміщення, в самих приміщеннях та зонах відпочинку передбачено вільний простір діаметром 1,5 м	Ні
Коридори	Ширина коридорів, шляхів руху складає не менше 1,5 м, а ширина проходів у приміщеннях з меблями складає не менше 1,2 м	Так
Двері	Ширина усіх дверей (вхідних та внутрішніх) в просвіті становить не менше 0,9 м	Так
Пороги	Відсутні пороги, а за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 м, кути порогів заокруглені, за умови якщо елементи порогу перевищують 0,02 м - між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус	Так
Перешкоди	У приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	Так
Меблі та обладнання	Всі пристрої, обладнання, стійки рецепції, місця отримання довідкової інформації тощо розміщено на висоті 0,85-1,1 м та передбачають вільний простір для підходу шириною не менше 0,9 м	Ні
Вхідна група		
Санітарногігієнічне приміщення	Наявна універсальна кабіна розміром не менше ніж 1,65 на 1,8 метра, обладнана поручнями відповідно до вимог, аварійною (тривожною) сигналізацією	Ні
Сходи на поверсі	За наявності сходів на шляхах руху, вони продубльовані пандусом або підйомником для МГН, ухил пандуса становить не більш як 8 % (на 1 м довжини не більше 8 см підйому), ширина в просвіті не менше 1,2 м, поручні розташовані на висоті 0,7 та 0,9 м	Ні
Вертикальні шляхи руху всередині будівлі (для багатоповерхових закладів освіти)		
Ліфт	Не менше ніж один ліфт має ширину дверей не менше 0,9 м, кабіну розмірами не менше 1,1 м * 1,4 м, панель керування на висоті 0,85-1,1 м з кнопками, що мають дублювання шрифтом Брайля	Ні
Сходи між поверхами	Сходи обладнані подвійними поручнями на висоті 0,7 м та 0,9 м, а на краї першої та останньої сходинки нанесено контрастну попереджувальну смугу	Ні
Шляхи до захисної споруди цивільного захисту		

<i>Шляхи руху</i>	Шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху	Ні
<i>Сповіщення</i>	Пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху	Ні
<i>Укриття</i>	Забезпечено доступність маломобільних груп населення до укриття	Ні
<i>Двері</i>	Ширина усіх дверей (вхідних та внутрішніх) в просвіті становить не менше 0,9 м	Так
<i>Пороги</i>	Відсутні пороги, а за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 м, кути порогів заокруглені, за умови якщо елементи порогу перевищують 0,02 м - між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус	Ні
<i>Перешкоди</i>	У приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	Ні
<i>Меблі та обладнання</i>	Всі пристрої, обладнання, стійки рецепції, місця отримання довідкової інформації тощо розміщено на висоті 0,85-1,1 м та передбачають вільний простір для підходу шириною не менше 0,9 м	Ні

Директор

Світлана ГУСЄВА