



КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №125 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

5-й мікрорайон Зарічний, будинок 32-А, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
50081, телефон +380967813079, E-mail: info@school-125.dp.ua, код ЄДРПОУ 33407534

Інструкція № 26

з пожежної безпеки

у приміщенні електрощитової



КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №125 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

5-й мікрорайон Зарічний, будинок 32-А, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
50081, телефон +380967813079, E-mail: info@school-125.dp.ua, код ЄДРПОУ 33407534

Криворізька гімназія №125
Криворізької міської ради

Затверджено
Наказ №53 від 05.05.2025
директор гімназії _____
Валентина МАКСИМЕНКО

Інструкція №26
з пожежної безпеки
в приміщенні електрощитової

1. Сфера застосування

Ця Інструкція поширюється на приміщення електрощитової (далі — електрощитова), встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язковою для ознайомлення і виконання її положень всіма особами, які перебувають в електрощитовій, працівниками та обслуговуючим персоналом.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Приміщення електрощитової використовувати лише за призначенням.

2.2. Всі розподільчі шафи та щити мають бути зачинені, оснащені схемою під'єднання споживачів із пояснювальними написами та вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

2.3. Плавкі вставки запобіжників мають бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставить завод-виготовлювач або електротехнічна лабораторія). Застосовувати саморобні некалібровані плавки вставки заборонено.

2.4. Двері електрощитової тримати зачиненими. На дверях вказати місце зберігання ключів.

2.5. Електрощитову комплектують вогнегасником.

2.6. У приміщенні електрощитової заборонено:

- зберігати продукцію, устаткування, меблі та інші сторонні предмети;
- улаштовувати виробничі ділянки;
- застосовувати відкритий вогонь;
- палити;
- користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, електрочайниками, кип'ятильниками);
- улаштовувати та експлуатувати тимчасові електромережі;
- залишати без нагляду ввімкнуті в електромережу електроприлади;
- експлуатувати кабелі та дроти із пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості, ізоляцією;

- залишати під напругою кабелі та дроти з неізольованими струмопровідними жилами;
- користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має затемнення або випинання.

2.7. Відповідальний за пожежну безпеку електрощитової перед тим, як зачинити її, має впевнитися в її пожежобезпечному стані і лише потім зачинити приміщення.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) працівники зобов'язані:

- негайно повідомити про це оперативно-рятувальну службу за номером 101 вказати адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівництву;
- вимкнути струмоприймачі;
- розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;
- організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби та допомагати їм під час гасіння пожежі;
- попередити керівника підрозділу оперативно-рятувальної служби про наявність вибухонебезпечних, отруйних та хімічно активних речовин;
- виконувати вказівки керівника підрозділу оперативно-рятувальної служби.

+

Інструкцію розробив _____ Авсеніна Р.В., заступник директора з АГР
Погоджено:

керівник служби охорони праці _____ Юрчук М.О.

Інструкцію одержав _____ Ознайомлена(ий) _____